

# BRANDWEER

Gemeente Landerd  
De Heer R Peters  
Afd. Ruimte  
Postbus 35  
5410 AA Zeeland

Orthenseweg 2b  
5212 XA s-Hertogenbosch  
Postbus 218  
5201 AE s-Hertogenbosch  
Telefoon 073-6889555  
Fax 073-6889599  
info@brwbn.nl  
www.brwbn.nl

Datum	17-11-2012	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie		Telefoon	088-0208241		
Uw referentie		E-mail	Risicobeheersing.domein@brwbn.nl		
Onderwerp	Advies inzake externe veiligheid bestemmingsplan Buitengebied.				

Geachte Heer Peters,

De gemeente Landerd is voornemens om het bestemmingsplan Buitengebied te actualiseren en opnieuw vast te stellen. Op 19 november ontving ik van uw college een verzoek om advies over het aspect Externe Veiligheid conform art 12 BEVI.

De Veiligheidsregio adviseert over de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor de rampbestrijding.

Voor de Externe veiligheid zijn 5 gasleidingen, de A50, 6 LPG tankstations, 37 propaantanks en springterrein relevant. In paragraaf 8.8. van het bestemmingsplan wordt ingegaan op de individuele risicobronnen. De paragraaf geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, nieuwe ontwikkelingen worden onder voorwaarden mogelijk gemaakt waarbij de gemeente vooral maatwerk te wil passen. Indien wijzigingen van functies en nieuwe ontwikkelingen met name binnen de invloedsgebieden van de risicobronnen aan de orde zijn adviseer ik u om met onze dienst in contact te treden om de mogelijke gevolgen voor incidentbestrijding te bekijken.

Ik acht een verder advies voor dit plan niet noodzakelijk omdat er geen sprake is van een groepsrisico<sup>1</sup> en de voorgenomen vaststelling van het bestemmingsplan geen negatieve gevolgen heeft voor de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en voor de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de aanwezige risicobronnen.

**Conclusie:** Er zijn geen belemmeringen om het bestemmingsplan vast te stellen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. P de Kort, Brandweer Brabant Noord, afdeling risicobeheersing, te bereiken onder telefoonnummer 088-0208241

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,  
Specialist Risico's en Veiligheid.

P de Kort

---

<sup>1</sup> Op basis van in het bestemmingsplan verstrekte informatie.

# BRANDWEER

## Bijlage

### Beoordeling/advies bluswatervoorziening LPG tankstations

Uit de beoordeling van de mogelijkheden voor de incident bestrijding blijkt dat de bluswatervoorziening in de omgeving van beide tankstations aan de A50 en het tankstation aan de Provincialeweg-zuid onvoldoende is. Er zijn geen brandkranen in de directe omgeving aanwezig waardoor het lang kan duren voordat met de daadwerkelijke incident bestrijding begonnen kan worden<sup>2</sup>. Hiermee neemt het risico op escalatie van het oorspronkelijke incident toe. Hier staat tegenover dat de tankstations redelijk geïsoleerd liggen. Een grote brand of dreigende BLEVE zullen o.a. tot het afsluiten van de A50 of de N277 leiden.

Het optimaliseren van de bluswatervoorziening is niet ruimtelijk relevant en kan niet in het kader van dit bestemmingsplan niet worden geëist.

Optimalisatie draagt echter wel bij aan het verbeteren van de veiligheid<sup>3</sup> in het invloedsgebied van de LPG tankstations.

- Ik adviseer u om de mogelijkheden om een goede bluswatervoorziening<sup>4</sup> in de directe nabijheid van de LPG tankstation te realiseren te onderzoeken.

U kunt hierover bijvoorbeeld met de eigenaar/exploitant van de tankstations en Rijkswaterstaat als beheerder van de A50 in overleg treden.

---

<sup>2</sup> dit geldt voor de maatgevende scenario's: brand vrachtauto (al dan niet geladen met gevaarlijke stoffen) en plasbrand

<sup>3</sup> o.a. voor optredende hulpdiensten

<sup>4</sup> geboorde put capaciteit 90m<sup>3</sup>/h

# BRANDWEER

Gemeente Landerd  
De Heer R Peters  
Afd. Ruimte  
Postbus 35  
5410 AA Zeeland

Orthenseweg 2b  
5212 XA s-Hertogenbosch  
Postbus 218  
5201 AE s-Hertogenbosch  
Telefoon 073-6889555  
Fax 073-6889599  
info@brwbn.nl  
www.brwbn.nl

Datum	23-11-2012	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie		Telefoon	088-0208241		
Uw referentie		E-mail	Risicobeheersing.domein@brwbn.nl		
Onderwerp	: Rectificatie advies.				

Geachte Heer Peters,

Op 17 november heeft u van mijn een extern veiligheidsadvies ontvangen aangaande het bestemmingsplan Buitengebied 2013

Bij dit advies ingesloten een bijlage waarin ik in detail in ga op de bluswatervoorziening rondom 3 tankstations. Ik heb aangegeven dat de bluswatervoorziening voor deze drie tankstations onvoldoende is. Deze informatie is gebaseerd op onze operationele informatie welke digitaal beschikbaar is.

N.a.v. mijn advies heeft de districtelijke afdeling Operationele voorbereiding mij geïnformeerd dat er bij het tankstation aan de Provincialeweg-Zuid en bij tankstation Ganzenven (A50 links) wel open geboorde putten aanwezig zijn. Deze informatie is helaas niet doorgezet in onze digitale systemen. Met de aanwezigheid van deze brandputten is er ter plaatse voldoende bluswater aanwezig om een incident effectief te bestrijden en kunt u het advies als niet gegeven beschouwen.

Bij tankstation "de Gagel" liggend aan de A50 rechts is deze voorziening niet gerealiseerd. Mijn advies blijft t.a.v. dit tankstation daarom gehandhaafd.

Rest mij u mijn verontschuldiging aan te bieden voor het feit dat ik mijn advies op onvolledige informatie gebaseerd heb waardoor het probleem groter lijkt dan dat het in werkelijkheid blijkt te zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. P de Kort, Brandweer Brabant Noord, afdeling risicobeheersing, te bereiken onder telefoonnummer 088-0208241



P de Kort