

Bouwbesluit rapportage

Projectnummer: 14300
Omschrijving: Plan Tabaksveld-Bull | Kavel 1
Documentnummer: 14300-T01
Datum: 4 februari 2016
Gewijzigd: -
Status: Definitief
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Schot

Adviseur: ing. S. van der Vegte
s.vandervegte@constabiel.nl | 06 – 48 93 31 25

Colofon

Opdrachtgever

Bouwbedrijf Schot
Dennis Papen
Postbus 117
7240 AC Lochem
0573 - 44 12 48
d.papen@bouwbedrijfschot.nl

Ontwikkelaar

G. Bull & Gemeente Druten

Opsteller rapportage

conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek

Opsteller: ing. S. van der Vegte

Interne controle: ing. M.J.M. Geerdink

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
1. Algemeen	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Uitgangspunten	4
1.3 Projectgegevens	4
2. Samenvatting	5
2.1 Oppervlakte overzicht en personenbenadering	5
2.2 Daglicht	5
2.3 Luchtverversing	5
2.4 Spuivoorziening	5
2.5 Energie prestatie coëfficiënt	5
3. Bouwbesluit berekeningen	6
3.1 Oppervlakte berekening en personenbenadering	6
3.2 Daglicht	10
3.3 Luchtverversing	12
3.4 Spuivoorziening	14
3.5 Energie prestatie coëfficiënt	15
4. Bouwbesluittoetsing	34
4.1 Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen	34
4.2 Hoofdstuk 2, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid	34
4.3 Hoofdstuk 3, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid	34
4.4 Hoofdstuk 4, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid	34
4.5 Hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu	34
4.6 Hoofdstuk 6, Voorschriften inzake installaties	35
4.7 Hoofdstuk 7, Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen	35
4.8 Hoofdstuk 8, Bouw- en sloopwerkzaamheden	35

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor het project nieuwbouw Plan Tabaksveld-Bull is door Bouwbedrijf Schot aan conStabiel opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een Bouwbesluit toets inclusief de bijbehorende berekeningen. Gedurende het opstellen van de rapportage is door conStabiel aan de opdrachtgever advies gegeven om het plan te laten voldoen aan de geldende regels. Deze rapportage heeft dan ook betrekking op de definitieve documenten.

Dit rapport dient mede als onderdeel voor de omgevingsvergunning.

1.2 Uitgangspunten

Deze rapportage heeft betrekking op en is opgesteld op basis van onderstaande documenten van conStabiel:

- Tekening BB101 met hierop de gevelaanzichten, plattegronden, doorsnede en situatie.
- Tekening CB101 met hierop de constructieve overzichten en principe verloop van de riolering.

De rapportage is uitgevoerd op basis van het Bouwbesluit 2012, versie 2014 met daarbij onderstaande uitgangspunten:

Aanwezige gebruiksfunctie	Aantal personen per m ² verblijfsgebied
woonfunctie	niet van toepassing
overige gebruiksfunctie	niet van toepassing

1.3 Projectgegevens

Het project is kadastraal bekend als Plan Tabaksveld-Bull bij de gemeente Druten.

De woning bestaat uit twee bouwlagen en een zolder.

Het project is dusdanig op de kavel gesitueerd, zodat de voorgevel georiënteerd is op het Noordwesten.

2. Samenvatting

De rapportage bevat de toetsing en Bouwbesluit berekeningen van het project nieuwbouw Plan Tabaksveld-Bull te Puiflijk.

In de samenvatting wordt per hoofdonderdeel aangegeven of er wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, versie 2014. Indien noodzakelijk worden hier ook de aandachtspunten aangegeven.

Bouwbesluittoetsing

Uit de gemaakte Bouwbesluit toetsing blijkt dat wordt voldaan aan alle artikelen die van toepassing zijn.

2.1 Oppervlakte overzicht en personenbenadering

De oppervlakten voldoen aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de krijtstreepmethode. Daar waar gebruik is gemaakt van de krijtstreepmethode is deze consequent toegepast.

Er zijn geen gebruiksfuncties aanwezig waaraan eisen worden gesteld aan de minimale en maximale aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied.

2.2 Daglicht

Uit de controle berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt dat waar er eisen worden gesteld aan een specifieke ruimte en/ of gebied deze voldoen aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld voor wat betreft daglicht.

2.3 Luchtverversing

Het toegepaste ventilatiesysteem is gebaseerd op een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met warmteterugwinning, gecombineerd met een bijbehorende cv ketel. (Nefit VentiLine VA/W 1.4C).

Mechanische afvoerpunten ter plaatse van de badkamer, toilet en keuken. Plaats van de toevoerroosters zijn aangegeven op de bouwkundige tekening van conStabiel. De toegepaste ventilatievoorziening voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de geluidwering en energieprestatie van de woning.

Uit de controle berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt dat waar er eisen worden gesteld aan een specifieke ruimte en/ of gebied deze voldoet aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld voor wat betreft de luchtverversing.

2.4 Spuivoorziening

Uit de controle berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt dat waar er eisen worden gesteld aan een specifieke ruimte en/ of gebied deze voldoet aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld voor wat betreft de spuivoorziening.

2.5 Energie prestatie coëfficiënt

De EPC voldoet aan de gestelde eis van 0,6 van een woonfunctie. Voor een uitgebreide omschrijving van de toegepaste materialen en installaties zie hoofdstuk 3.5.

3. Bouwbesluit berekeningen

3.1 Oppervlakte berekening en personenbenadering

Bouwbesluit 2012 geeft met betrekking tot verblijfsgebieden en verblijfsruimten voorschriften voor:

- aanwezigheid en omvang van een verblijfsgebied (artikel 4.2 en 4.6);
- afmetingen van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte (artikel 4.3 en 4.6);
- minimale bezetting verblijfsgebied (personenbenadering).

Bij de bepaling van de oppervlakten is gebruik gemaakt van de NEN2580.

Naast bovenstaande eisen voor verblijfsgebieden en verblijfsruimten geeft het Bouwbesluit nog eisen aan overige oppervlakten zoals gebruiksoppervlakte, oppervlakte toilet, badkamer en dergelijke.

Oppervlakte berekening




De gebruiksfuncties van het project betreft een woonfunctie en overige gebruiksfunctie.

Aan deze gebruiksfuncties worden eisen gesteld aan de gebieden en ruimten. De gebruiksoppervlakten (GO), verblijfsgebied (VG), verblijfsruimte (VR) en bouwbesluit terminologie voor het project is in deze paragraaf aangegeven.

Ruimten in het bouwplan




ruimte nummer	ruimte	Bouwbesluit terminologie	vloeroppervlakte in m ²	
			ruimte	verblijf
1.1	woonkamer / keuken	verblijfsruimte	29,81	29,81
1.2	hal	verkeersruimte	8,48	
1.3	meterkast	meterruimte	0,27	
1.4	toilet	toiletruimte	1,33	
1.5	berging	onbenoemde ruimte	2,16	
2.1	slaapkamer	verblijfsruimte	9,67	6,00
2.2	slaapkamer	verblijfsruimte	9,76	6,00
2.3	slaapkamer	verblijfsruimte	8,58	5,50
2.4	badkamer	badruimte	5,95	
2.5	overloop	verkeersruimte	7,64	
3.1	zolder	functiegebied	15,40	

Gebruiksoppervlakten bouwplan



woonfunctie	gebruiksoppervlakte (GO) in m ²	zone EPC
GO 1	42,99	1
GO 2	19,86	1
GO 3	14,78	1
GO 4	7,65	1
gebruiksoppervlakte woonfunctie	85,28	
overige gebruiksfunctie	gebruiksoppervlakte (GO) in m ²	zone EPC
GO 5	15,40	n.v.t.
gebruiksoppervlakte overige gebruiksfunctie	15,40	

Verblijfs- en functiegebieden bouwplan



nummer	verblijfsruimte woonfunctie	vloeroppervlak in m ²
VG 1	1.1 woonkamer / keuken	29,81
VG 2	2.1 en 2.2 slaapkamer	12,00
VG 3	2.3 slaapkamer	5,50
 totaal verblijfsgebied woonfunctie		47,31
percentage van gebruiksoppervlakte functie (voldoet indien ≥ 55%)		55,5%

nummer	functiegebied overige gebruiksfunctie	vloeroppervlak in m ²
FG 1	zolder	15,40
 totaal functiegebied overige gebruiksfunctie		15,40
percentage van gebruiksoppervlakte functie		100,0%

Personenbenadering

In het bouwplan zijn geen gebruiksfuncties aanwezig waaraan eisen worden gesteld aan de minimale en maximale aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied. Het toetsen van het bouwplan aan de personenbenadering zoals genoemd in artikel 1.2 is dan ook niet van toepassing.

3.2 Daglicht


De equivalente daglichtoppervlakte (A_e) wordt in deze paragraaf getoetst per verblijfsgebied en is volgens de NEN2057 bepaald.

Voor de woonfunctie van het bouwplan is de vereiste equivalente daglichtoppervlakte 10% van het vloeroppervlakte van het verblijfsgebied. Voor de verblijfsruimten bedraagt de minimale vereiste equivalente daglichtoppervlakte $0,5\text{m}^2$. Aan de vereiste equivalente daglichtoppervlakte per verblijfsruimte wordt ruimschoots voldaan en is niet apart aangegeven in deze paragraaf.

Er is geen eis voor de equivalente daglichtoppervlakte voor de overige gebruiksfunctie van het bouwplan.

De afstand van de in de toetsing meegenomen glasoppervlakte in de uitwendige scheidingsconstructie ligt tenminste 2 meter uit de perceelgrens.

Zie onderstaande figuur voor de bepaling van de waarden α , β en ϵ .



VG 1	Aantal	Breedte m^1	Hoogte m^1	A_d m^2	ϵ in°	α in°	β in°	Belemmering C_b	Belemmering C_u	Belemmering C_{LTA}	A_e m^2
voorgevel	2	0,40	1,10	0,88	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,67
rechtergevel	2	0,40	1,60	1,28	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,97
achtergevel	2	0,40	1,50	1,20	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,91
achtergevel	2	0,40	1,60	1,28	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,97

Aanwezig: **3,53**
 Benodigd: 29,81 m^2 x 10% = 2,98

VG 2	Aantal	Breedte m^1	Hoogte m^1	A_d m^2	ϵ in°	α in°	β in°	Belemmering C_b	Belemmering C_u	Belemmering C_{LTA}	A_e m^2
achtergevel	2	0,80	1,00	1,60	90	20	28	0,75	1,00	1,00	1,20

Aanwezig: **1,20**
 Benodigd: 12,00 m^2 x 10% = 1,20

VG 3	Aantal	Breedte m^1	Hoogte m^1	A_d m^2	ϵ in°	α in°	β in°	Belemmering C_b	Belemmering C_u	Belemmering C_{LTA}	A_e m^2
voorgevel	1	0,80	1,00	0,80	90	20	28	0,75	1,00	1,00	0,60

Aanwezig: **0,60**
 Benodigd: 5,50 m^2 x 10% = 0,55

3.3 Luchtverversing

De berekening van de benodigde ventilatiecapaciteit is in deze paragraaf uitgerekend. De berekening is opgesteld per verblijfsgebied met dien verstande dat voor de minimale capaciteit voor de luchtverversing het vereiste van een verblijfsruimte is aangehouden.

Als ventilatie rooster wordt in het gehele bouwplan een Aralco Multiair 19 design ZR rooster toegepast met een capaciteit van 18,8 dm³/s/m.

Voor de kieren onder de deur is gerekend met een capaciteit van 12,0 cm²/dm³/s.

Er is geen rekening gehouden met een mogelijke verhoogde geluidsbelasting op de gevel. Het is niet aannemelijk dat hiervan sprake is bij dit plan echter de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Verdieping

referentie nummer		A in m ²	vereist in dm ³ /s	ventilatie-wijze belendende ruimte	lg rooster in m ¹	kier breedte in mm ¹	kier hoogte in mm ¹	toevoer capaciteit in dm ³ /s	afvoer capaciteit in dm ³ /s	toevoer optredend in dm ³ /s	afvoer optredend in dm ³ /s
2.3	slaapkamer	5,50	7,00	vr buiten k 2.5	0,7	850	10	13,16	7,08	7,00	7,00
VG 3		5,50	7,00							7,00	7,00
2.2	slaapkamer	6,00	7,00	vr buiten k 2.5	0,7	850	10	13,16	7,08	7,00	7,00
2.1	slaapkamer	6,00	7,00	vr buiten k 2.5	0,7	850	10	13,16	7,08	7,00	7,00
VG 2		12,00	10,80							14,00	14,00
2.4	badkamer	5,95	14,00	ma buiten k 2.5		850	20	14,17		14,00	14,00
										14,00	14,00
2.5	overloop	7,64	n.v.t.	k 2.1 k 2.2 k 2.3 k 2.4 tg 1.2		850	20	14,17		7,00 7,00 7,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14,00 7,00
										21,00	21,00


Beganegrond

referentie nummer	ruimte	A in m ²	vereist in dm ³ /s	ventilatie-wijze	belendende ruimte	lg rooster in m ¹	kier breedte in mm ¹	kier hoogte in mm ¹	toevoer capaciteit in dm ³ /s	afvoer capaciteit in dm ³ /s	toevoer optredend in dm ³ /s	afvoer optredend in dm ³ /s	
1.2	hal	8,48	n.v.t.	k 1.1			850	12	8,50		7,00		
				tg 2.5								7,00	
				k 1.4			850	20	14,17				14,00
											14,00	14,00	
1.4	toilet	1,33	7,00	ma buiten								14,00	
				k 1.2			850	20	14,17			14,00	14,00
											14,00	14,00	
1.3	meterkast	0,27	2,00	k 1.2			700	5	2,92		2,00		
				k 1.2			700	5		2,92		2,00	
											2,00	2,00	
1.1	woonkamer /	29,81	20,87	vr buiten	1,6				30,08		28,00		
				k 1.2			850	10	7,08				7,00
												21,00	
VG 1		29,81	26,83									28,00	28,00

Toepassen van de kier ter plaatse van ruimte 1.3 (meterkast) zowel aan boven- als onderzijde van de deur.

Lijst gebruikte afkortingen:

- vr = ventilatierooster
- k = kier onder de deur
- ma = mechanische ventilatie afvoer
- tg = trapgat



3.4 Spuivoorziening

De berekening van de benodigde spuivoorziening is in deze paragraaf uitgerekend. De berekening is opgesteld per verblijfsgebied met dien verstande dat voor de minimale capaciteit voor de spuivoorziening het vereiste van een verblijfsruimte is aangehouden.

referentie nummer	ruimte	A in m ²	aantal gevels	snelheid in m/s	A netto vereist per m ² oppervlakte	A netto vereist in m ²		A netto aanwezig in m ²	omschrijving
VG 3	2.3 slaapkamer	5,50	1	0,10	0,0300	0,17	>>	0,17	1x draai kiep raam
		5,50	1	0,10	0,0600	0,33	>>	0,33	
VG 2	2.2 slaapkamer	6,00	1	0,10	0,0300	0,18	>>	0,18	1x draai kiep raam
	2.1 slaapkamer	6,00	1	0,10	0,0300	0,18	>>	0,18	1x draai kiep raam
		12,00	1	0,10	0,0600	0,72	>>	0,72	
VG 1	1.1 woonkamer /	29,81	2	0,40	0,0075	0,22	>>	0,22	1x draai kiep en 1x dubbele deur
		29,81	2	0,40	0,0150	0,45	>>	0,45	

3.5 Energie prestatie coëfficiënt

Om de energie prestatie van de woning te bepalen is conform afdeling 5.1 uit het Bouwbesluit een Energie Prestatie Coëfficiënt berekening gemaakt. Voor de berekening is gebruikt gemaakt van het programma van UNIEC wat is gebaseerd op de NEN7120, NEN8088 en NEN1068. In deze paragraaf is de berekening weergegeven.

Uit deze berekening blijkt dat de woning voldoet aan de geldende eisen met een EPC van 0,60.

Onderstaand de aangehouden uitgangspunten voor de EPC-berekening en de gemaakte materiaal keuzes.

Algemeen

De berekening is gemaakt volgens de forfaitaire methode voor de lineaire koudebruggen. Voor bepaling van de leidinglengten van het warmtapwater is uitgegaan van de forfaitaire lengten.

De woning is verdeeld in één klimatiseringszone en één rekenzone. Er zijn geen aangrenzende onverwarmde zones aanwezig.

Begane grondvloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde systeemvloer met een door de fabrikant opgegeven R_c -waarde van 4,00 m²K/W.

Gevels

De gevels bestaan uit een geïsoleerde spouwmuur met een totale dikte van 350mm. Deze is opgebouwd uit een kalkzandsteen binnenblad dik 100mm, Spouwpur-isolatie dik 100mm en een bakstenen buitenblad dik 100mm. De totale R_c -waarde van de spouwmuur bedraagt 4,70 m²K/W.

Gevels zolder

De gevels bestaan uit een geïsoleerde spouwmuur. Deze is opgebouwd uit een HSB binnenblad met glaswol isolatie, Spouwpur-isolatie dik 100mm en een baksteen buitenblad van 100mm. De totale R_c -waarde van de spouwmuur bedraagt tenminste 3,50 m²K/W. Gerekend is met een R_c -waarde van 3,50 m²K/W, omdat deze opbouw misschien nog wijzigt.

Beglazing, U waarden ramen en deuren

Het glas in de gevels is van het type HR++ . De warmtedoorgangcoëfficiënt van het glas bedraagt 1,1 W/(m²K). De rekenwaarde voor U_{raam} bedraagt 1,40 W/(m²K).

De rekenwaarde voor U_{deur} bedraagt 2,00 W/(m²K) tenzij deze voornamelijk uit glas bestaat.

Daken

De dakconstructie bestaat uit isolatie platen met een door de fabrikant opgegeven R_c -waarde van 5,00 m²K/W.

Infiltratie

Voor de luchtdoorlatendheid is gerekend met de forfaitaire waarde van $q_{v;10;spec} = 0,980$ dm³/s per m². Belangrijk voor het luchtdicht bouwen is extra aandacht voor de diverse aansluitdetails in zowel voorbereidings- als uitvoeringsfase.

Zonwering

Er wordt geen zonwering toegepast.

Koeling

Er wordt geen koeling toegepast.

Installaties

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een individueel centraal verwarmingstoestel exclusief waakvlam. Type toestel is een Nefit VentiLine VA/W 1.4C gecombineerd met een Nefit ProLine NxT 24 CW3.

Voor het verwarmingslichaam wordt er gebruikt gemaakt van hoge temperatuurverwarming door middel van radiatoren.

Voor het warme tapwater wordt gebruik gemaakt van dezelfde HR-combiketel en er wordt gerekend met de forfaitaire leidinglengten.

Het ventilatiesysteem is gebaseerd op een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer gecombineerd met warmteterugwinning. Voor de roosters wordt er gebruik gemaakt van het Aralco Multiair 19 design ZR rooster.

Uniec^{2.1}

14300 - 14300-Tabaksveld-Bull
Kavel 1

0,58

Algemene gegevens

projectomschrijving	14300-Tabaksveld-Bull
variant	Kavel 1
straat / huisnummer / toevoeging	
postcode / plaats	
bouwjaar	
categorie	woningbouw
aantal woningbouw-eenheden in berekening	1
gebruiksfunctie	woonfunctie
datum	14-01-2016
opmerkingen	

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones			
type rekenzone	omschrijving	interne warmtecapaciteit	A _g [m ²]
verwarmde zone	Gehele woning	traditioneel, gemengd zwaar	85,28

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie $q_{v,10;spec}$	nee
lengte van het gebouw	8,90 m
breedte van het gebouw	6,00 m
hoogte van het gebouw	9,10 m

Eigenschappen infiltratie		
rekenzone	gebouwtype	$Q_{v,10;spec}$ [dm ³ /s per m ²]
Gehele woning	grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap	0,98

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Gehele woning							
constructie	A [m ²]	R _c [m ² K/W]	U [W/m ² K]	g _{gl} [-]	zonwering	beschaduwing	toelichting

Voorgevel - buitenlucht, NW - 29,6 m² - 90°

14300-Tabaksveld-Bull

Christiaan Veenink, conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek

Transmissiegegevens rekenzone Gehele woning							
constructie	A [m²]	R _c [m²K/W]	U [W/m²K]	g _{gl} [-]	zonwering	beschaduw	toelichting
Buitenwand	24,19	4,70					minimale belem.
Ramen	1,82		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Ramen	0,94		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Voorgevel HSB - buitenlucht, NW - 5,7 m² - 90°							
Buitenwand met HSB	5,03	3,50					minimale belem.
Ramen	0,62		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Rechtergevel - buitenlucht, ZW - 39,0 m² - 90°							
Buitenwand	33,29	4,70					minimale belem.
Deuren dicht	2,54		2,00	0,00	nee		minimale belem.
Ramen	3,12		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Dak rechtergevel - buitenlucht, ZW - 37,9 m² - 55°							
Dak	36,88	5,00					minimale belem.
Dakraam	1,00		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Achtergevel - buitenlucht, ZO - 29,6 m² - 90°							
Buitenwand	19,63	4,70					minimale belem.
Ramen	4,20		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Ramen	3,12		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Achtergevel HSB - buitenlucht, ZO - 5,7 m² - 90°							
Buitenwand met HSB	5,03	3,50					minimale belem.
Ramen	0,62		1,40	0,60	nee		minimale belem.
Linkergevel - buitenlucht, NO - 40,0 m² - 90°							
Buitenwand	39,95	4,70					minimale belem.
Dak linkergevel - buitenlucht, NO - 37,9 m² - 55°							
Dak	37,88	5,00					minimale belem.
Beganegrondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 43,5 m²							
Beganegrondvloer	43,46	4,00					

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Beganegrondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h)	0,10 m
omtrek van het vloerveld (P)	27,00 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (d _{bw,v})	0,35 m

14300-Tabaksveld-Bull

Christiaan Veenink, conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (z_o)	0,90 m
kruipruimteventilatie (ϵ)	0,0012 m ² /m ¹
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevanden boven mv (R_{xw})	4,70 m ² /K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevanden onder mv ($R_{bw,o}$)	4,70 m ² /K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (R_{br})	0,00 m ² /K/W
grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer ($d_{bw,o}$)	0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker	hybride warmtepomp / HR-ketel
bron warmtepomp	ventilatieretourlucht
toestel - hybride warmtepomp	Nefit VentilLine VAW 1.4C (ook bij ventilatie kiezen)
temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur	55° - 45°
toepassingsklasse (CW-klasse)	3 (CW 3)
toestel - voor bijstook	Nefit ProLine NxT HRC 24 CW 3
aantal hybride warmtepompen	1
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel ($Q_{H,dis;nren;an}$)	25.004 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel ($Q_{W,dis;nren;an}$)	8.851 MJ
opwekkingsrendement verwarming - hybride WP ($\eta_{H,gen}$)	4,500
energiefractie verwarming – hybride warmtepomp ($F_{H,gen}$)	0,87
opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel ($\eta_{H,gen}$)	0,950
opwekkingsrendement warmtapwater - hybride WP ($\eta_{W,gen}$)	2,500
energiefractie warmtapwater – hybride warmtepomp ($F_{W,gen}$)	0,76
opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel ($\eta_{W,gen}$)	0,775

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)					
type warmteafgifte	positie	hoogte	R _c	$\theta_{em,avg}$	$\eta_{H,em}$
radiator- en/of convectorverwarming	buitenwand	< 8 m	≥ 2,5 m ² /K/W	> 50 °	0,95

regeling warmteafgifte aanwezig	ja
afgifterendement ($\eta_{H,em}$)	0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig	nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte	nee
distributierendement ($\eta_{H,dis}$)	1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem	1
warmtapwatersysteem ten behoeve van	keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte	forfaitair
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht	forfaitair
inwendige diameter leiding naar aanrecht	≤ 10 mm
afgifterendement warmtapwater ($\eta_{W,em}$)	0,742

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning *nee*

Zonneboiler

zonneboiler *nee*

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig *ja*

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling *ja*

aanvullende circulatiepomp aanwezig *nee*

Aangesloten rekenzones

Gehele woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem *C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer*
 systeemvariant *Nefit VentilLine VAW 1.4C + ZR-roosters $\Delta p \leq 1$ Pa (ook bij verwarming kiezen)*

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (f_{sys}) *1,09 (forfaitair conform systeemvariant C.2a NEN 8088-1)*

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (f_{reg}) *0,83 (forfaitair conform systeemvariant C.2a NEN 8088-1)*

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend *nee*

warmtepompboiler(s) in gebouw *nee*

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen *onbekend*

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte *ja*

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte *ja*

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (P_{nom}) centrale ventilatie-units *15,00 W (1 units)*

Aangesloten rekenzones

Gehele woning

Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie		
verwarming (excl. hulpenergie)	$E_{H,P}$	15.796 MJ
hulpenergie		783 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie)	$E_{W,P}$	9.623 MJ
hulpenergie		0 MJ
koeling (excl. hulpenergie)	$E_{C,P}$	0 MJ
hulpenergie		0 MJ
zomercomfort	$E_{SC,P}$	2.337 MJ
ventilatoren	$E_{V,P}$	466 MJ
verlichting	$E_{L,P}$	3.930 MJ
geëxporteerde elektriciteit	$E_{P,exp,el}$	0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit	$E_{P,pr,us,el}$	0 MJ
Oppervlakten		
totale gebruiksoppervlakte	$A_{g,tot}$	85,28 m ²
totale verliesoppervlakte	A_{ls}	255,48 m ²
Aardgasgebruik (exclusief koken)		
gebouwgebonden installaties		174 m ³ aeq
Elektriciteitsgebruik		
gebouwgebonden installaties		2.908 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)		2.391 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit		0 kWh
geëxporteerde electriciteit		0 kWh
TOTAAL		5.299 kWh
CO ₂ -emissie		
CO ₂ -emissie	m_{co2}	1.953 kg
Energieprestatie		
specifieke energieprestatie	EP	386 MJ/m ²
karakteristiek energiegebruik	$E_{P,tot}$	32.935 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik	$E_{P,adm,tot,nb}$	34.292 MJ
energieprestatiecoëfficiënt	EPC	0,577 -
energieprestatiecoëfficiënt	EPC	0,58 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.1 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen – bepalingmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN 8088-1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Verklaringen



nummer	76714/01	Verrengt	-
Uitgegeven	11-07-2013	Expiry date	11-07-2013
Geldig tot	1 jaar na uitgifte	Reportnummer	130701243

Pagina 2
Nummer 76714/01

Verklaring
Opwekkingsrendement verwarming en warmtapwaterbereiding

VERKLARING VAN KIWA
Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van
Bosch Thermotechniek B.V.
Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.
Het product is beoordeeld conform bijlage A en E van de NEN 7120:2011/C2:2011.
De op de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen verwarming en warmtapwaterbereiding mogen worden gebruikt in plaats van de waarde zoals die in respectievelijk tabel 14.1.3 en 19.1.6 van de NEN 7120:2011/C2:2011 worden gegeven.

PRODUCTNAAM
Nefit VentilLine VA/W 1.4 C


 Jan Nieuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.


 Heinz Freese
Unitmanager
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
 Jijntje 107
 Postbus 137
 7200 AC APELDOORN
 T +31 (0)51 539 33 53
 Fax +31 (0)51 539 34 42
 E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Woning met laag energieverbruik waarvoor geldt:
 $Q_{\text{hend}} / A_{\text{ghet}} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$
(pagina 3 t/m 9, tabellen 1 t/m 8)

Bosch Thermotechniek B.V.
 Jijntje 107
 Postbus 137
 7200 AC APELDOORN
 T +31 (0)51 539 33 53
 Fax +31 (0)51 539 34 42
 E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Opwakkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 35^\circ\text{C}; \theta_{ret} = 25^\circ\text{C}$

A_i [m ²]	$Q_{k,ris,verm}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	4.658	4.858	4.859	4.861	4.866	4.870	4.871	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
70	4.859	4.858	4.859	4.861	4.866	4.870	4.871	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
90	5.020	5.020	5.020	5.022	5.028	5.032	5.034	5.034	5.035	5.035	5.035	5.035
110	5.235	5.235	5.235	5.236	5.243	5.248	5.249	5.250	5.250	5.250	5.250	5.251
130	5.420	5.420	5.420	5.421	5.428	5.433	5.435	5.436	5.436	5.437	5.437	5.437
150	5.584	5.584	5.584	5.585	5.592	5.598	5.599	5.600	5.601	5.601	5.601	5.601
200	5.927	5.927	5.927	5.928	5.935	5.942	5.945	5.946	5.946	5.947	5.947	5.947
250	6.208	6.208	6.208	6.208	6.215	6.224	6.226	6.227	6.228	6.229	6.229	6.229
300	6.447	6.447	6.447	6.447	6.454	6.463	6.466	6.467	6.468	6.469	6.469	6.469

Tabel 2a, $\eta_{ris,verm}$

A_i [m ²]	$Q_{k,ris,verm}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	1.000	1.000	0.999	0.998	0.924	0.731	0.580	0.475	0.402	0.345	0.305	0.260
70	1.000	1.000	0.999	0.998	0.924	0.731	0.580	0.475	0.402	0.345	0.305	0.260
90	1.000	1.000	0.999	0.991	0.932	0.747	0.596	0.489	0.413	0.356	0.314	0.269
110	1.000	1.000	1.000	0.993	0.943	0.766	0.615	0.507	0.428	0.370	0.326	0.280
130	1.000	1.000	1.000	0.995	0.951	0.781	0.631	0.522	0.441	0.382	0.337	0.289
150	1.000	1.000	1.000	0.996	0.956	0.795	0.644	0.534	0.453	0.393	0.346	0.297
200	1.000	1.000	1.000	0.998	0.967	0.821	0.673	0.560	0.477	0.415	0.366	0.314
250	1.000	1.000	1.000	0.999	0.973	0.839	0.695	0.581	0.497	0.432	0.382	0.328
300	1.000	1.000	1.000	0.998	0.978	0.854	0.712	0.599	0.513	0.446	0.396	0.339

Tabel 2a, $F_{ris,verm}$

A_i [m ²]	$Q_{k,ris,verm}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	72	87	102	131	163	177	185	190	192	195	197
70	49	72	87	102	131	163	177	185	190	192	195	197
90	48	70	85	100	129	161	176	184	189	192	194	197
110	47	69	83	97	126	160	175	183	188	191	194	196
130	46	67	81	94	123	157	173	182	187	190	193	197
150	45	66	79	92	121	156	172	181	186	190	192	196
200	44	63	76	88	116	153	169	179	185	189	191	195
250	43	62	74	86	113	149	168	177	183	188	190	194
300	43	62	72	83	110	146	166	176	182	187	190	193

Tabel 2a, $W_{ris,verm}$



Opwakkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 30^\circ\text{C}; \theta_{ret} = 20^\circ\text{C}$

A_i [m ²]	$Q_{k,ris,verm}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
70	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
90	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
110	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261
130	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448
150	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
200	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
250	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243
300	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484

Tabel 1a, $\eta_{ris,verm}$

A_i [m ²]	$Q_{k,ris,verm}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	1.000	1.000	0.999	0.999	0.925	0.732	0.580	0.475	0.402	0.346	0.305	0.260
70	1.000	1.000	0.999	0.992	0.933	0.747	0.596	0.489	0.413	0.356	0.314	0.269
90	1.000	1.000	0.999	0.994	0.944	0.767	0.616	0.507	0.428	0.370	0.326	0.280
110	1.000	1.000	1.000	0.994	0.951	0.782	0.631	0.522	0.441	0.383	0.337	0.290
130	1.000	1.000	1.000	0.997	0.957	0.795	0.644	0.534	0.453	0.394	0.347	0.297
150	1.000	1.000	1.000	0.999	0.968	0.822	0.673	0.560	0.477	0.415	0.366	0.314
200	1.000	1.000	1.000	0.999	0.975	0.840	0.695	0.582	0.497	0.432	0.382	0.328
250	1.000	1.000	1.000	0.999	0.979	0.855	0.712	0.600	0.514	0.446	0.397	0.340

Tabel 1b, $F_{ris,verm}$

A_i [m ²]	$Q_{k,ris,verm}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	72	87	102	131	163	177	185	190	192	195	197
70	49	72	87	102	131	163	177	185	190	192	195	197
90	48	70	85	100	129	161	176	184	189	192	194	197
110	47	68	83	97	126	160	175	183	188	191	194	196
130	46	67	81	94	123	157	173	182	187	190	193	197
150	45	66	79	92	121	156	172	181	186	190	192	196
200	44	63	76	88	116	153	169	179	185	189	191	195
250	43	61	74	86	113	149	168	177	183	188	190	194
300	43	60	72	83	110	146	166	176	182	187	190	193

Tabel 1c, $W_{ris,verm}$



Page 8
Nummer 78714/01

Opwekkingsrendement verwarming

$\theta_{\text{opp}} = 80^\circ\text{C}; \theta_{\text{ext}} = 60^\circ\text{C}$

A_g [m ²]	$Q_{\text{verwarmen}}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	3.810	3.810	3.810	3.810	3.868	3.952	3.996	4.021	4.038	4.047	4.057	4.065
70	3.810	3.810	3.810	3.868	3.952	3.996	4.021	4.038	4.047	4.057	4.065	4.073
90	3.908	3.908	3.908	3.966	4.050	4.102	4.130	4.148	4.159	4.168	4.178	4.187
110	4.037	4.037	4.037	4.094	4.242	4.326	4.373	4.402	4.420	4.431	4.441	4.451
130	4.148	4.148	4.148	4.205	4.421	4.505	4.552	4.581	4.600	4.611	4.621	4.631
150	4.245	4.245	4.245	4.302	4.578	4.662	4.709	4.738	4.757	4.768	4.778	4.788
200	4.445	4.445	4.445	4.502	4.838	4.922	4.969	5.004	5.024	5.035	5.045	5.055
250	4.609	4.609	4.609	4.666	5.052	5.136	5.183	5.218	5.238	5.249	5.259	5.269
300	4.743	4.743	4.743	4.799	5.235	5.319	5.366	5.399	5.419	5.430	5.440	5.450

Tabel 6a, η_{opp}

A_g [m ²]	$Q_{\text{verwarmen}}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
70	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
90	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
110	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
130	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
150	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
200	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
250	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
300	0.956	0.956	0.956	0.956	0.984	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997

Tabel 6b, $F_{\text{opwekking}}$

A_g [m ²]	$Q_{\text{verwarmen}}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	72	87	102	131	162	175	182	187	190	193	194
70	49	72	87	102	131	162	175	182	187	190	193	194
90	49	72	87	102	131	162	175	182	187	190	193	194
110	47	69	83	97	126	158	172	180	186	189	191	194
130	46	67	82	95	124	157	172	181	185	188	190	194
150	46	66	80	93	122	155	171	179	184	187	190	193
200	45	64	77	90	118	151	166	172	177	180	182	185
250	44	63	75	87	115	148	163	170	175	178	180	182
300	43	61	73	85	112	145	160	167	172	175	177	180

Tabel 6c, W_{opp}



Page 7
Nummer 78714/01

Opwekkingsrendement verwarming

$\theta_{\text{opp}} = 70^\circ\text{C}; \theta_{\text{ext}} = 50^\circ\text{C}$

A_g [m ²]	$Q_{\text{verwarmen}}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	4.037	4.037	4.041	4.054	4.099	4.167	4.202	4.222	4.226	4.233	4.239	4.257
70	4.037	4.037	4.041	4.054	4.099	4.167	4.202	4.222	4.226	4.233	4.239	4.257
90	4.149	4.149	4.152	4.165	4.211	4.284	4.322	4.344	4.358	4.366	4.374	4.382
110	4.297	4.297	4.299	4.312	4.359	4.437	4.480	4.504	4.519	4.529	4.537	4.547
130	4.424	4.424	4.427	4.440	4.485	4.568	4.611	4.642	4.658	4.670	4.678	4.689
150	4.535	4.535	4.538	4.551	4.596	4.683	4.733	4.762	4.780	4.793	4.801	4.813
200	4.768	4.768	4.778	4.787	4.827	4.923	4.979	5.013	5.034	5.050	5.060	5.072
250	4.957	4.957	4.967	4.975	5.013	5.116	5.179	5.216	5.241	5.257	5.270	5.282
300	5.116	5.116	5.123	5.131	5.171	5.279	5.347	5.388	5.418	5.433	5.447	5.460

Tabel 5a, η_{opp}

A_g [m ²]	$Q_{\text{verwarmen}}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	1.000	1.000	0.997	0.984	0.919	0.715	0.566	0.463	0.392	0.337	0.297	0.254
70	1.000	1.000	0.997	0.984	0.919	0.715	0.566	0.463	0.392	0.337	0.297	0.254
90	1.000	1.000	0.998	0.986	0.919	0.728	0.580	0.476	0.402	0.347	0.306	0.262
110	1.000	1.000	0.999	0.989	0.928	0.746	0.596	0.492	0.418	0.359	0.317	0.272
130	1.000	1.000	0.999	0.991	0.938	0.760	0.612	0.506	0.427	0.370	0.326	0.280
150	1.000	1.000	0.999	0.992	0.942	0.771	0.623	0.516	0.437	0.380	0.335	0.288
200	1.000	1.000	0.995	0.983	0.953	0.795	0.648	0.539	0.459	0.399	0.352	0.302
250	1.000	1.000	0.996	0.980	0.960	0.813	0.666	0.556	0.476	0.414	0.367	0.314
300	1.000	1.000	0.997	0.985	0.965	0.818	0.668	0.557	0.477	0.415	0.368	0.315

Tabel 5b, $F_{\text{opwekking}}$

A_g [m ²]	$Q_{\text{verwarmen}}$ [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	74	89	104	133	164	176	185	190	192	195	197
70	49	74	89	104	133	164	176	185	190	192	195	197
90	49	72	87	102	131	162	176	184	190	192	194	197
110	48	70	85	99	128	160	175	183	188	191	194	196
130	47	69	83	97	126	159	174	183	187	190	193	197
150	46	68	82	96	124	157	173	182	186	190	192	196
200	45	65	79	92	119	153	170	179	185	190	191	195
250	44	64	78	91	116	151	168	176	184	188	191	194
300	44	62	75	87	114	149	167	176	183	187	190	193

Tabel 5c, W_{opp}



Page 10
Nummer 78714/01

**Woning met hoog energieverbruik waarvoor geldt:
 $Q_{\text{bruid}} / A_{\text{bruid}} > 150 \text{ MJ/m}^2$
 (pagina 11 t/m 17, tabellen 9 t/m 16)**



Page 9
Nummer 78714/01

Hulpenergie ventilatie

A_{b} [m ²]	P_{ventil} [Watt]
50	6,665
70	7,23
90	8,09
110	9,20
130	10,59
150	12,24
200	17,60
250	24,61
300	33,33

Tabel 7

Opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding

A_{b} [m ²]	$Q_{\text{w,tapwater}} \text{ [MJ]}$						
	4000	5000	9000	11500	14000	16500	19000
50	2,235	2,354	2,497	2,663	2,851	3,063	3,297
70	2,233	2,354	2,497	2,663	2,851	3,063	3,297
90	2,282	2,405	2,561	2,721	2,914	3,130	3,369
110	2,346	2,472	2,623	2,797	2,995	3,217	3,463
130	2,400	2,530	2,684	2,862	3,065	3,292	3,544
150	2,446	2,590	2,737	2,919	3,126	3,357	3,614
200	2,547	2,694	2,847	3,037	3,252	3,493	3,877
250	2,626	2,768	2,926	3,131	3,353	3,602	3,877
300	2,693	2,838	3,011	3,211	3,438	3,693	3,976

Tabel 8a, $\eta_{\text{w,tapwater}}$

$Q_{\text{w,tapwater}} \text{ [MJ]}$		9000	11500	14000	16500	19000
0,600	0,800	0,760	0,718	0,626	0,535	0,443

Tabel 8b, $F_{\text{w,tapwater}}$



Page 12
Nummer 78714/01

Opwekkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 35^\circ\text{C}; \theta_{ret} = 25^\circ\text{C}$

Ag [m ²]	Q _{verwarm} [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	4.865	4.865	4.865	4.865	4.867	4.872	4.873	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874
70	4.865	4.865	4.865	4.867	4.872	4.873	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874
90	5.028	5.028	5.028	5.029	5.034	5.036	5.036	5.036	5.037	5.037	5.037	5.037
110	5.243	5.243	5.243	5.243	5.250	5.251	5.252	5.252	5.252	5.252	5.252	5.253
130	5.428	5.428	5.428	5.428	5.430	5.435	5.437	5.438	5.438	5.439	5.439	5.439
150	5.593	5.593	5.593	5.593	5.594	5.600	5.602	5.603	5.603	5.603	5.603	5.604
200	6.317	6.317	6.317	6.317	6.319	6.326	6.329	6.331	6.331	6.331	6.331	6.332
300	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458	6.465	6.469	6.470	6.471	6.471	6.472	6.472

Tabel 10a, η_{warm}

Ag [m ²]	Q _{verwarm} [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.873	0.714	0.589	0.486	0.428	0.376	0.317
70	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.873	0.714	0.589	0.486	0.428	0.376	0.317
90	1.000	1.000	1.000	1.000	0.992	0.886	0.732	0.608	0.511	0.441	0.387	0.327
110	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.903	0.753	0.627	0.531	0.459	0.403	0.340
130	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.914	0.771	0.644	0.546	0.473	0.416	0.352
150	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.925	0.787	0.660	0.562	0.486	0.428	0.363
200	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.942	0.815	0.691	0.591	0.514	0.453	0.384
250	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.953	0.837	0.715	0.615	0.538	0.472	0.401
300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.981	0.854	0.736	0.634	0.553	0.489	0.415

Tabel 10b, $F_{Tegenspanner}$

Ag [m ²]	Q _{verwarm} [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	72	88	103	141	191	213	229	232	235	237	237
70	49	72	88	103	141	191	213	229	232	235	237	237
90	48	70	85	101	137	188	211	222	228	231	234	236
110	47	68	83	97	132	185	209	221	227	231	233	236
130	46	67	81	95	129	181	207	219	226	230	233	235
150	45	66	79	93	126	179	206	218	225	229	232	235
200	44	63	76	89	120	172	201	215	223	228	231	234
250	43	61	74	86	116	167	198	213	222	227	230	233
300	43	60	72	83	112	164	194	211	220	226	229	233

Tabel 10c, W_{Taan}



Page 11
Nummer 78714/01

Opwekkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 30^\circ\text{C}; \theta_{ret} = 20^\circ\text{C}$

Ag [m ²]	Q _{verwarm} [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
70	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
90	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.046	5.046	5.046	5.046
110	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261
130	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448
150	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
200	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
250	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243
300	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484

Tabel 9a, η_{warm}

Ag [m ²]	Q _{verwarm} [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.873	0.714	0.589	0.487	0.428	0.376	0.317
70	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.873	0.714	0.589	0.487	0.428	0.376	0.317
90	1.000	1.000	1.000	1.000	0.993	0.886	0.732	0.606	0.512	0.441	0.388	0.327
110	1.000	1.000	1.000	1.000	0.995	0.903	0.753	0.627	0.532	0.459	0.403	0.341
130	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.915	0.771	0.644	0.546	0.474	0.416	0.352
150	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.925	0.787	0.660	0.562	0.487	0.428	0.363
200	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.942	0.815	0.691	0.591	0.514	0.453	0.384
250	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.953	0.837	0.715	0.615	0.538	0.473	0.401
300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.982	0.855	0.736	0.634	0.554	0.489	0.416

Tabel 9b, $F_{Tegenspanner}$

Ag [m ²]	Q _{verwarm} [MJ]											
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	72	87	103	141	191	213	229	232	235	237	237
70	49	72	87	103	141	191	213	229	232	235	237	237
90	48	70	85	100	137	188	211	222	228	231	234	236
110	47	68	83	97	132	185	209	221	227	231	233	236
130	46	67	81	95	129	181	207	219	226	230	233	235
150	45	66	79	93	126	179	206	218	225	229	232	235
200	44	63	76	89	120	172	201	215	223	228	231	234
250	43	61	74	86	116	167	198	213	222	227	230	233
300	43	60	72	83	112	164	194	211	220	226	229	233

Tabel 9c, W_{Taan}



Partner for progress

Page 14
Nummer 78714/01

Opwakkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 55^\circ C ; \theta_{ext} = 45^\circ C$

Table with columns: Aq [m³], Q_0.15.1000 [MJ], and values for various Aq and Q values.

Tabel 12a, F_0.15.1000

Table with columns: Aq [m³], Q_0.15.1000 [MJ], and values for various Aq and Q values.

Tabel 12b, F_0.15.1000

Table with columns: Aq [m³], Q_0.15.1000 [MJ], and values for various Aq and Q values.

Tabel 12c, W_0.15.1000



Partner for progress

Page 13
Nummer 78714/03

Opwakkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 45^\circ C ; \theta_{ext} = 35^\circ C$

Table with columns: Aq [m³], Q_0.15.1000 [MJ], and values for various Aq and Q values.

Tabel 11a, F_0.15.1000

Table with columns: Aq [m³], Q_0.15.1000 [MJ], and values for various Aq and Q values.

Tabel 11b, F_0.15.1000

Table with columns: Aq [m³], Q_0.15.1000 [MJ], and values for various Aq and Q values.

Tabel 11c, W_0.15.1000



Page 16
Nummer 78714/01

Opwekkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 80^\circ C$; $\theta_{ext} = 60^\circ C$

Ag [m ²]	Q _{in,sys,vent} [MJ]													
	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
70	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
90	4.076	5.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076
110	4.217	5.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217
130	4.338	5.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
150	4.444	5.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444
200	4.666	5.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666
300	4.845	5.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845

Tabel 14a, T_{mean}

Ag [m ²]	Q _{in,sys,vent} [MJ]													
	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
70	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
90	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
110	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
130	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
150	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
200	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
300	0.970	3.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970

Tabel 14b, F_{h,ventilator}

Ag [m ²]	Q _{in,sys,vent} [MJ]													
	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	49	72	88	104	141	190	211	220	226	229	232	234	234	234
70	49	72	88	104	141	190	211	220	226	229	232	234	234	234
90	49	71	86	101	138	188	209	219	225	229	232	234	234	234
110	47	69	84	98	134	184	207	218	224	228	231	233	233	233
130	46	68	82	96	131	181	205	217	224	227	230	232	232	232
150	46	66	80	94	128	179	203	215	222	225	228	230	230	230
200	45	64	77	90	123	173	200	213	220	223	226	228	228	228
300	44	63	75	88	119	169	196	211	219	224	227	231	231	231

Tabel 14c, W_{h,aux}



Page 15
Nummer 78714/01

Opwekkingsrendement verwarming

$\theta_{sup} = 70^\circ C$; $\theta_{st} = 50^\circ C$

Ag [m ²]	Q _{in,sys,vent} [MJ]													
	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
70	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
90	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447
110	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563
130	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
150	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853
200	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953
300	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156

Tabel 13a, T_{mean}

Ag [m ²]	Q _{in,sys,vent} [MJ]													
	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Tabel 13b, F_{h,ventilator}

Ag [m ²]	Q _{in,sys,vent} [MJ]													
	3000	4000	5000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	90000
50	48	73	89	105	143	192	213	223	229	232	235	237	237	237
70	48	73	89	105	143	192	213	223	229	232	235	237	237	237
90	48	72	87	103	140	190	211	222	228	231	234	236	236	236
110	48	70	85	100	136	186	210	221	227	231	233	236	236	236
130	47	69	83	97	132	183	207	219	226	230	233	235	235	235
150	46	67	81	95	129	180	205	218	225	229	232	235	235	235
200	45	65	78	91	124	175	202	216	223	228	231	234	234	234
300	44	63	76	89	120	170	198	213	222	226	230	233	233	233

Tabel 13c, W_{h,aux}



Page 17
Nummer 78514/01

Hulpenergie ventilatie

A _g [m ²]	P _{ventiel} [W/m ²]
56	6,66
76	7,23
96	8,09
110	9,20
130	10,59
150	12,24
200	17,60
250	24,61
300	33,33

Tabel 15

Opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding

A _g [m ²]	Warmtebehoefte Q _{W/dia} [MJ]					
	4000	6500	9000	11500	14000	16500
56	2,233	2,354	2,487	2,663	2,851	3,063
76	2,233	2,354	2,487	2,663	2,851	3,063
96	2,282	2,495	2,651	2,721	2,914	3,130
110	2,348	2,472	2,623	2,787	2,996	3,217
130	2,400	2,530	2,684	2,862	3,065	3,292
150	2,448	2,590	2,737	2,919	3,128	3,357
200	2,547	2,684	2,847	3,037	3,252	3,493
250	2,626	2,768	2,938	3,131	3,353	3,602
300	2,693	2,838	3,011	3,211	3,438	3,693

Tabel 15a, η_{opwekk}

Warmtebehoefte Q _{W/dia} [MJ]	f _{opwekk}		
	4000	6500	9000
0,650	0,600	0,760	0,718
			0,626
			0,535
			0,443

Tabel 15b, f_{opwekk}

Certificaat



Certificaatnummer G82143/01 Vervangt -
 Uitgegeven 2014-03-07 Eerste uitgave 2014-03-07

**Productcertificaat
 GASKEUR CV Toestellen**

VERKLARING VAN KIWA
 Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Bosch Thermotechniek B.V.
 geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

**PRODUCTNAAM
 Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3**

RENDEMENTSWAARDEN:
 Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 91,4% (Hi) . Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{W;dis;nren;an} (MJ/jaar)		η _{W;gen;gi} (Hs) Afgerond conform norm
Van:	Tot:	
0	7967	0,775
7967	∞	0,800

Het gemeten jaargebruiksrendement bij CW2 bedraagt 90.0% (Hi). Het gemeten jaargebruiksrendement bij CW1 + bedraagt 86.8% (Hi).

Bouke Meekma
 Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
 Willemstorf 30
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 055 539 33 55
 Fax 055 539 34 62
 E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Bosch Thermotechniek B.V.
 Postbus 3
 7400 AA DEVENTER
 Tel. 0570 67 85 00
 Fax 0570 67 85 86
 E-mail voorzichting@nefit.nl
www.nefit.nl





nummer	83261/01	Vervangt	--
Uitgegeven	12-06-2014	Eerste uitgave	12-06-2014
Geldig tot	1 jaar na uitgifte		

Verklaring Elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Bosch Thermotechniek B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform bijlage C van NEN 7120:2011/C2:2011.

De op de bijlage vermelde waarden mogen worden gebruikt ter bepaling van het elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming zoals beschreven in bijlage C van NEN 7120:2011/C2:2011.

PRODUCTNAAM

Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3

Nefit ProLine NxT HRC 24/CW4

Jan Meuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 055 539 33 55
Fax 055 539 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Bosch Thermotechniek B.V.
Zweedsestraat 1
7418 BG Deventer
Tel. 0570 678 585
Fax 0570 678 587
E-mail consument@nefit.nl
www.nefit.nl



Blad 2

Nummer 83261/017

Elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming

Productnaam	Nominale continue belasting B_{nom} in kW, op bovenwaarde	Waarden		
		A	B	C
Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3	16.65	29.04003	0.023813822	1.476
Nefit ProLine NxT HRC 24/CW4	16.65	29.04003	0.023813822	1.476

4. Bouwbesluittoetsing

In dit hoofdstuk volgt een opsomming van (eventuele)relevante onderwerpen, bijzonderheden en aandachtspunten die zijn geconstateerd naar aanleiding van de door conStabiel uitgevoerde bouwbesluittoets per artikelnummer. Deze zijn vervolgens aangegeven per afdeling van het Bouwbesluit.

4.1 Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen

Geen bijzonderheden voor dit bouwplan in hoofdstuk 1, Algemene bepalingen.

4.2 Hoofdstuk 2, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Afdeling 2.2 Sterkte bij brand

Het pand bestaat uit slechts een brandcompartiment en grenst niet aan een ander compartiment en er zijn geen vluchtwegen. Voor de constructie geldt geen brandwerendheidseis.

Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand

Het gebouw is 1 brandcompartiment. Het gebouw staat aan één zijde op de erfgrans. Deze wand is uitgevoerd in metselwerk, zonder openingen. Hier wordt voldaan aan de brandwerendheid van 30 minuten. Voor de andere gevels geldt gezien de afstand tot de perceelgrenzen, dat kan worden aangenomen dat er geen brandoverslag plaats vindt naar naast gelegen percelen.

Afdeling 2.12 Vluchtroutes

De gecorrigeerde loopafstand vanaf elk punt in de woning tot de toegangsdeur van de woning is kleiner dan 30 meter.

4.3 Hoofdstuk 3, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid

Afdeling 3.1 Bescherming van geluid van buiten, nieuwbouw

Er is geen sprake van een hogere geluidsbelasting op de gevel door verkeer, industrie, railverkeer en luchtverkeer, conform opgave van de opdrachtgever.

4.4 Hoofdstuk 4, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw

De vereiste afsluitbare berging met een oppervlakte van minimaal 5m² en een minimale breedte van 1,8m en een hoogte van 2,3m is aanwezig. Dit betreft de vrijstaande berging op hetzelfde perceel.

Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw

De vereiste buitenruimte wordt gerealiseerd door het onbebouwde oppervlak op het perceel, de tuin behorende bij de woning.

4.5 Hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu

Geen bijzonderheden voor dit bouwplan in hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu.

4.6 Hoofdstuk 6, Voorschriften inzake installaties

Afdeling 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw

Het bouwplan heeft een afvoer voor huishoudelijk afvalwater volgens de NEN3215. Voor het principe rioleringsverloop zie tekening CB101 van conStabiel. Definitieve tekeningen hiervoor zullen door de installateur worden geproduceerd.

De voorziening voor de opvang van hemelwater van het gebouw wordt gerealiseerd door het infiltreren op eigen terrein. Zie hiervoor het principe op tekening CB101 van conStabiel. Definitieve tekeningen hiervoor zullen door de installateur worden geproduceerd.

Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw

In elke ruimte die bij het vluchten vanuit een verblijfsruimte wordt doorkruist wordt een rookmelder geplaatst volgens de NEN2555. Voor dit plan betreft dit de ruimten 3.1 (zolder), 2.5 (overloop) en 1.2 (entree).

4.7 Hoofdstuk 7, Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Afdeling 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik

De woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan 1 persoon per 12m² gebruiksoppervlakte. Voor dit bouwplan geldt een maximale bewoning van 6 bewoners.

4.8 Hoofdstuk 8, Bouw- en sloopwerkzaamheden

Geen bijzonderheden voor dit bouwplan in hoofdstuk 8, Bouw- en sloopwerkzaamheden.