

Foekje Ankersmit

Van: Kastelein, Willem <w.kastelein@hunzeenaas.nl>
Verzonden: dinsdag 19 december 2017 15:02
Aan: Foekje Ankersmit
CC: 'Dam van, Ernst (evdam@aaenhunze.nl)'
Onderwerp: plan De Wenning te Rolde RE: Bevestiging van de Watertoets : 20171114-33-16415

Geachte mevrouw Ankersmit,

Op 14 november heeft u op www.dewatertoets.nl een melding gedaan van uw plan De Wenning te Rolde. Daarop heeft u van ons een automatisch gegenereerde Voorlopige Uitgangspuntennotitie Watertoets ontvangen.

Tot onze spijt is de beschrijving van het plan in uw melding erg summier. Hierdoor moet onze reactie vooralsnog relatief globaal blijven.

In uw melding geeft u wel aan dat het verhard oppervlak zal toenemen met 520 m2. Graag zien we daarop een nadere toelichting in de planuitwerking.

Door de toename van het verhard oppervlak zal het hemelwater versneld gaan afstromen. De versnelde afvoer mag niet leiden tot nadelige effecten elders (het mag niet leiden tot verhoogd risico op wateroverlast voor derden, noch nabij het plangebied, noch verder weg). Dit betekent dat u in uw plan een voorziening opnemen die er voor zorgt dat de toegenomen afvoer het plangebied niet versneld verlaat. Met andere woorden, u zult in uw plan een voorziening moeten opnemen die ervoor zorgt dat de afvoer van het toegenomen verharde oppervlak binnen het plangebied infiltreert (wegzakt in de ondergrond) en/of tijdelijk geborgen wordt (bij voorbeeld in een vijver, een wadi of een andere bergingsvoorziening) en van daaruit geleidelijk wordt afgevoerd. Voor de benodigde waterberging moet u uitgaan van 80 liter (0,080 m3) per vierkante meter verhard oppervlak. Uitgaande van een toename met 520 m2 zou in uw plan een de te realiseren waterberging met een capaciteit van 42 m3 nodig zijn.

In uw melding bent u nog niet ingegaan op mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit (zie hiervoor ook de uitgangspunten notitie die u eerder van ons heeft ontvangen). In uw nadere planuitwerking zult u moeten aangeven in welke mate er risico's zijn op verontreiniging van het hemelwater dat van het toegenomen verhard oppervlak zal afstromen en hoe verontreiniging van het oppervlaktewater voorkomen zal worden. (Hemelwater vanaf een dakoppervlak heeft over het algemeen een klein risico op verontreiniging maar bij een laad/los perron bij de keuken van het zorgcentrum is dat risico juist hoog en zal het afstromend water niet als zodanig naar het oppervlaktewater worden afgevoerd).

Graag ben ik bereid tot nadere afstemming over uw plan. Dit zou ook kunnen in de vorm van een overleg. (Maar van 20 december tot en met 2 januari ben ik afwezig).

U kunt deze reactie samen met de voorlopige uitgangspunten notitie beschouwen als de definitieve uitgangspuntennotitie.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Willem Kastelein

Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 17:29
Aan: Waterschap Hunze en Aa's Veendam
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20171114-33-16415



Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:

- paragraaf geen waterschapsbelang
- standaard waterparagraaf korte procedure
- uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Toetsresultaat	download
Samenvatting	download
Geüpload bestand	download
Plandata	download
Gisdata	download

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

met vriendelijke groet,

Waterschap Hunze en Aa's
postbus: 195
postcode: 9640 AD
plaats: Veendam
telefoon: 0598 693800



Disclaimer

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.