

BIJLAGE 8 ADVIES BRANDWEER NOORD- BRABANT

BRANDWEER NOORD-BRABANT

13 augustus 2012

**BRANDWEER**

+

Gemeente Boxtel
afdeling Ruimtelijke Ordening
t.a.v. B van Mil
Postbus 10000
5280 DA Boxtel

Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 088-0208208
info@brwbn.nl
www.brandweer.nl/brabant-noord

Datum	13 augustus 2012	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie		Telefoon	088-0208241		
Uw referentie	-	E-mail	risicobeheersing.domein@brwbn.nl		
Zaaknummer	-				
Onderwerp	EV advies vervanging gasleiding (Z-520-38)				

Geachte heer van Mil

De Gasunie is bezig met de voorbereidingen t.b.v. vervanging van een bestaande gasleiding. Omdat de nieuwe gasleiding een gewijzigd tracé volgt moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient bij aanleg van nieuwe buisleidingen het groepsrisico verantwoord te worden. De veiligheidsregio adviseert in dit kader over de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor rampbestrijding.

De gasleiding komt vanuit de gemeente Haaren ter hoogte van de Kapelweg de gemeente Boxtel binnen. Het leidingtraject door de gemeente Boxtel loopt door een zeer dun bevolkt gebied. Uit de groepsrisicoberekening¹ blijkt dat het groepsrisico ruim onder de oriënterende waarde blijft. Hierbij wordt opgemerkt dat het deel van de leiding met het hoogste groepsrisico op het grondgebied van de gemeente Haaren ligt.

Ik acht een advies voor dit plan niet noodzakelijk omdat er geen sprake is van een groepsrisico en de voorgenomen aanleg geen negatieve gevolgen heeft voor de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en voor de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de gasleiding.

Conclusie: Er zijn geen belemmeringen om de gewenste aanleg toe te staan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. P de Kort, Brandweer Brabant Noord, afdeling risicobeheersing, te bereiken onder telefoonnummer 088-0208241.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
de Specialist Risico's en Veiligheid

P de Kort

¹ QRA Gastransportleiding Z-520-38, Kema 21-10-2011

GEMEENTE BOXTEL				
17 AUG 2012				
12.8591			ovb	
afd.	Rw.	Bmi	kopie	