

BRANDWEER

Gemeente Boxtel
t.a.v. Dhr. L Van Beurden
Markt 1
5281 AT BOXTEL

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	27-09-2017	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	2
Onze referentie		Telefoon	088-0208241		
Uw referentie		E-mail	Risicobeheersing@brwbn.nl		
Onderwerp	Advies externe veiligheid wijzigingsplan Buxtelseweg 76a Liempde				

Geachte heer van Beurden,

Op 21 november j.l. ontving ik van u een verzoek om advies Externe veiligheid in relatie met een bestemmingswijziging voor het perceel aan de Buxtelseweg 76a.

De bestemming wijzigt van de functie Bedrijf naar de bestemming Wonen. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de A2 en drie hoge druk aardgasleidingen.

Dit betekent, zoals u in uw adviesvraag terecht opmerkt dat een beperkte groepsrisico verantwoording als onderdeel in het besluit moet worden opgenomen.

De veiligheidsregio adviseert in het kader van deze verantwoording over de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

De personendichtheid bedraagt in de bestaande situatie 14.6 personen. De ontwikkeling leidt tot een afname van de personendichtheid tot 2.4 personen. Dit heeft een positief effect op de veiligheid in het plangebied.

De ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor de incidentbestrijding.

Een nader advies is daarom niet noodzakelijk.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

P de Kort
Specialist Risico's en Veiligheid