




Waterschap
De Dommel



22 OKT 2010

Gemeente Boxtel
Mevrouw A.W. Langenhoff
Postbus 10000
5280 DA BOXTEL

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 18 oktober 2010	behandeld door	: Edwin Verhees
ons kenmerk	: Z1485 / U922	doorkiesnummer	: (0411) 66 10 73
uw kenmerk	: brief 29 september	e-mail adres	: everhees@dommel.nl
onderwerp	: Voorontwerp	bijlagen	:
	bestemmingsplan Hoek	verzonden	:
	Breukelsestraat / Ons		
	Doelstraat te Boxtel		

22 OKT. 2010

Geachte mevrouw Langenhoff,

Op 29 september 2010 stuurde u mij per brief het voorontwerp bestemmingsplan 'Hoek Breukelsestraat / Ons Doelstraat' te Boxtel. Hierbij geef ik u mijn reactie op het plan.

Ik stem in met het plan.

De ontwikkeling van twee woningen voorziet in een toename van verhard oppervlak van minder dan 250 m². De toename van verhard oppervlak is zodanig klein, dat door waterschap De Dommel geen bergingseis wordt gesteld.

Wel adviseer ik u nog de kans te benutten om het hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. U kunt bijvoorbeeld het hemelwater langzaam in de bodem laten infiltreren.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee heb voorzien van een helder wateradvies. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Edwin Verhees via bovenstaand doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
procesmanager Externe planvorming