



waterschap
**vallei en
veluwe**

ONTVANGEN 27.06.13

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV
T.a.v. de heer J. Klinkert
Postbus 2130
8203 AC LELYSTAD

Datum	26 juni 2013	Contactpersoon	J.C. Timmer
Uw kenmerk		E-mailadres	jtimmer@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	534329/JT/eh	Telefoonnummer	0620012284

Onderwerp Reactie Waterschap Vallei en Veluwe

Geachte heer Klinkert,

Op 27 mei heeft de heer J. Posthumus van Van der Wiel BV de uitgangspunten voor het bestemmingsplan 'Hattumse Loo' voorgelegd. Het plan betreft een ontwikkeling van 14 woningen op de kruising van de Konijnenbergerweg en de Hezenbergerweg te Hattem. Op basis van de door de heer Posthumus aangeleverde informatie kan het waterschap instemmen met de uitgangspunten zoals gesteld in de mail.

Samengevat zijn dit de volgende punten:

- Het verhard oppervlak neemt per saldo af;
- Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd;
- Vuilwater wordt afgevoerd via het DWA stelsel van de gemeente;
- Hemelwater wordt tot een bui van 36mm vastgehouden in het plangebied;
- Het vasthouden vindt plaats door middel van berging in het HWA stelsel en de aan te leggen watergang;
- Na het benutten van de hierboven genoemde berging kan geloosd worden op de Grift d.m.v. de bestaande afvoer.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

J.C. Timmer
Beleidsmedewerker Planvorming afdeling Planvorming

Aantal bijlage(n) -