

Aanvullende informatie aanvraag omgevingsvergunning, realiseren zonnepark Heerderstrand

Geachte heer Lipke,

In reactie op uw brief van 27-05 j.l. hieronder de antwoorden uiteengezet. Hopende dat u hiermee op dit moment uit de voeten kan. Tekeningen zullen zsm worden aangeleverd.

1. Deze tekening wordt momenteel aangepast. Leisurelands heeft aangegeven dat de gewenste opstelling van de carport ruimte moet bieden voor de grasmaaiers. Derhalve zal de carport opstelling hoger worden.
2. Deze tekening wordt momenteel aangepast.
3. Zie antwoord vraag 1. Deze tekening zal als leidend moeten worden beschouwd. (datasheet is enkel een referentie)
4. Zie toelichting in RO
5. Het Larikshout zal worden behandeld.....met een transparante verf/lak/beits? De metalen componenten krijgen een donkergrijze kleur.
6. De gekozen opties zijn: uitvoering in houten staanders, de omvormers zullen in dezelfde stijl als de carport worden uitgevoerd.
Meer technische informatie is nodig mbt deze omvormers en trafo's. Dit ivm 'de brandveiligheid'. Deze vraag wordt nl gesteld door de gemeentelijke adviseur op het gebied van brandveiligheid (veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland). Ook is de plek van plaatsing belangrijk om duidelijk te maken.
7. Het hemelwater zal tussen de rijen zonnepanelen worden afgevoerd.
8. De zonnepanelen worden bevestigd op de metalen dragers welke een onderconstructie vormen.....hier wordt dus niet een 'gesloten plaat' toegepast?! Dat klopt.
9. Deze tekening wordt momenteel aangepast
10. Ja, er zal een centrale schakelaar worden toegepast welke bij calamiteit kan worden geschakeld waar wordt deze geplaatst? Op welke wijze kan toegang tot deze voorziening gekregen worden? Niet iedereen zal deze schakelaar zomaar kunnen bedienen, toch? Dat klopt, de hoofdschakelaar zal in de centrale technische ruimte bevinden welke enkel toegankelijk is met pasje/sleutel.
11. De hulpdiensten kunnen in principe alle locaties op het terrein bereiken.....draaicirkels blusvoertuigen leveren geen probleem op? Dat klopt.
12. De recreatieplas zal worden benut als bluswatervoorziening
13. Er zullen maximaal 12 laadpalen worden aangebracht bij de ingang van het parkeerterrein onder de carport.....dit moet op tekening aangegeven worden.
14. Deze gegevens zullen uiterlijk 3 weken voordat de bouwwerkzaamheden starten worden aangeleverd.

Met vriendelijke groet,

Stan Verheijen

06-34241988

088-0505700

Rijnlanderweg 918

2132 MN Hoofddorp