

Van Westreenen B.V.
T.a.v. de heer A. Sikking
Antonie Fokkerstraat 1a
3772 MP BARNEVELD

betreft: 11.274 - VL Kleine Woldweg 32 Oosterwolde 20120630
kenmerk: 11.274
datum: 30 juni 2012

Geachte heer Sikking,

In het kader van de realisering van een nieuwe woning/woonbestemming ten noorden van de Kleine Woldweg 32 te Oosterwolde (Gld.) in de gemeente Oldebroek. De woning komt te liggen binnen de geluidzone van de Kleine Woldweg.

Het doel van het onderhavige akoestisch rapport is het berekenen van de geluidbelasting op de gevel van het bouwplan als gevolg van verkeerslawaaï. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer deze grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden aangevraagd bij B&W van de gemeente Oldebroek.

Juridisch kader

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1 - Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. De geluidsbelasting wordt bepaald in dB en is een op een geheel getal af te ronden geluidsbelasting in L_{den} op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00–19.00 uur, van 19.00–23.00 uur en van 23.00–07.00 uur van een jaar.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de voorkeurswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, dient een hogere grenswaarde bij B&W van de gemeente te worden aangevraagd.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2 zijn deze waarden (voorkeurswaarde en maximale waarde) opgenomen.

Tabel 2 - Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Woningstatus	Voorkeurswaarde [dB]	Maximale waarde [dB]	
		Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
Nieuw te bouwen	48	63	53
Vervangende nieuwbouw	48	68	58 *
Nieuw te bouwen agrarisch	48	58	58

* vervangende nieuwbouw langs (auto)snelweg binnen bebouwde kom 63 dB

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de Minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 6 van het 'Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer, een aftrek van 2 dB worden toegepast en voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB.

Toetsingskader plansituatie

De onderzochte situatie heeft betrekking op een bestemming die is gelegen binnen de invloedssfeer van de Kleine Woldweg. Het betreft hier een buitenstedelijke weg met 2 rijstroken en een maximum snelheid van 60 km/uur. De zonebreedte bedraagt voor deze weg 250m. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt respectievelijk 5 dB.

In de zin van de Wet geluidhinder heeft het plan betrekking op nieuwbouw van een agrarische woning die gelegen is binnen de geluidzone van een aanwezige weg in buitenstedelijk gebied. De onderstaande grenswaarden zijn van toepassing.

Tabel 3 - Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Voorkeurswaarde [dB]	Maximale waarde [dB]
Kleine Woldweg	48	58

Onderzoeksopzet en uitgangspunten

Het betreft hier de bouw van een woning circa 100 meter ten noorden van de Kleine Woldweg 32. Op figuur 1 is de situatie met de woning en de weg weergegeven.

Figuur 1 - Situatie



Rekenmethode

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met complexe situaties zoals afscherming en reflectie van objecten, hetgeen met de SRM I in veel mindere mate mogelijk is. De onderzochte situatie betreft een relatief eenvoudige situatie waarin aan de toepassingsvoorwaarden voor SRM I wordt voldaan.

Invoergegevens

De verkeersgegevens voor de relevante weg(en) zijn afkomstig van de gemeente. Voor de wegdekverharding (DAB) is gerekend met de correctiefactoren volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers voor het prognosejaar 2025 zijn weergegeven in tabel 4. Kleine Woldweg: 500 motorvoertuigen/etmaal.

Tabel 4 – Verkeersgegevens, situatie 2022 (prognose)

Omschrijving	Verdeling Kleine Woldweg [%]
Dag-, avond- en nachtuurintensiteit	7,0 – 2,6 – 0,7
Lichte mvtg	93
Middelzware mvtg	6
Zware mvtg	1

4 Resultaten en toetsing Wet Geluidhinder

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in tabel 5. In bijlage 1 is de uitgebreide berekening weergegeven.

Tabel 5 – Rekenresultaten L_{den}

Adres - punt	Geluidbelasting, exclusief aftrek art. 110g Wgh [dB]	Geluidbelasting, inclusief aftrek art. 110g Wgh [dB]
Kleine Woldweg	48	43

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde en de maximale waarde ter plaatse van de woning niet wordt overschreden. Realisatie is derhalve zonder meer mogelijk.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor de woning kan een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels achterwege blijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Ingenieursburo Appel



Ing. K. Bakker

Bepaling L_{den} ten gevolge van wegverkeer (SRM I - RMV 2006)

Naam : Fam. Norel
Adres of waarnemepunt : Kleine Woldweg 32

Straatnaam : Kleine Woldweg
Wegdek : Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Wegtype : erfontsluitingsweg

Jaartal basisgegevens : 2022 Daguurintensiteit : 7,0%
 Jaartal prognose : 2022 Avonduurintensiteit : 2,6%
 Groeipercantage : 1,5% Nachtuurintensiteit : 0,7%

Intensiteit,basis : 500 Intensiteit, prognose : 500 [mvtg/etm]

Waarnemhoogte (h_w) : 5,0 [m] Bodemfactor/absorptie : 0,80 (b_f)
 Wegdek hoogte (h_{weg}) : 0,0 [m] Objectfractie/reflectie : 0,20 (f)

Afstand horizontaal (d) : 23,0 [m] Afstand tot kruispunt : 0,0 [m]
 Afstand schuin (r) : 23,4 [m] Afstand tot obstakel : 0,0 [m]

Verkeersgegevens	Situatie : 2022		
	Verdeling [%]	Snelheid (v) [km/u]	Cwegdek [dB]
Lichte mvtg	93,0%	60	0,0
Middelzware mvtg	6,0%	60	0,0
Zware mvtg	1,0%	60	0,0
Totaal	100,0%	0	

Intensiteiten [mvtg/uur]	Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
Lichte mvtg	32,6 #	12,1 #	3,3
Middelzware mvtg	2,1 #	0,8 #	0,2
Zware mvtg	0,4 #	0,1 #	0,0
Totaal	35,0	13,0	3,5

Geluidniveaus	Emissie [dB]	Geluidvermogen periode [dB]		
Dag	64,6	75,4	L_{day}	47,6
Avond	60,3	66,3	$L_{evening}$	43,3
Nacht	54,6	63,6	L_{night}	37,6
Totaal	66,2	76,1	L_{den} correctie art. 110g Wgh	42,7


Correcties (in dB)

$C_{obstakel}$	0,0	$D_{afstand}$	13,7
$C_{kruispunt}$	0,0	D_{lucht}	0,2
C_{optrek}	0,0	D_{bodem}	2,9
$C_{reflectie}$	0,3	D_{meteo}	0,5
C_{totaal}	0,3	D_{totaal}	17,3

5 dB

☒ inclusief ☐ exclusief

Appel



Maten voor de uitvoering in het werk te controleren

TEKENING IN 1 BLADEN BLAD 1

architectuur & vormgeving				plan	datum	school
					27/4/2011	1:1000
				Plan: situering bouwblok locatie Kleine Woldweg		
				Opdrachtgever: Fam. M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk		
VANWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED				Van Westreenen BV Anthonie Fokkersstraat 1A / 3772 MP Borneveld Tel. (0342) 474255 / Fax (0342) 474281 Vorsseveldseweg 65D / 7131 JA Lichtenvoorde Tel. (0544) 379737 / Fax (0544) 378364		

Tekeningnummer: