

Gemeente Hollands Kroon	
NR.	2-004563 / JNK 016381
14 MRT 2013	
Ald	Veiligheid
Team	Toez a. Handoel
Bijlagen	WABO



Gemeente Hollands Kroon
De heer M. Zwart
Postbus 8
1761 VM ANNA PAULOWNA

Datum	13 maart 2013	Telefoon	072 567 5098
Onze referentie	U2013/135/JKE	E-mail	jkeeman@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	e-mail	Bijlagen	-
Uw bericht van	27 februari 2013	Onderwerp	Beoordeling rapport BvB, Klaver Koe, Langereis 6, Winkel

Geachte heer Zwart,

Hierbij ontvangt u ons advies op de rapportage Beheersbaarheid van Brand met referentie B-52.333 met datum 13-02-2013, voor de nieuwbouw van een ligboxenstal aan de Langereis 6 te Winkel.

De rapportage Beheersbaarheid van Brand betreft een voorstel tot een gelijkwaardige brandveiligheid op basis van artikel 1.3 van het Bouwbesluit. Wij delen u mee dat de toegezonden rapportage een voldoende gelijkwaardige brandveiligheid biedt en dus akkoord is bevonden. Aan dit akkoord liggen een aantal opmerkingen ten grondslag:

1. In de berekening van de maatgevende vuurbelasting is de ruimte met de meeste variabele vuurlast (het strohok) niet meegenomen. Bij herberekening blijkt echter dat dit niet leidt tot een wijziging in de noodzakelijke WBDBO van de omhulling.
2. Naar aanleiding van een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zal er op 1 januari 2014 een wetswijziging in het Bouwbesluit worden doorgevoerd die betrekking heeft op de brandveiligheid van dierenverblijven. De volgende onderdelen worden aangescherpt:
 - Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn.
 - De constructieonderdelen en aankleding in de stallen moeten tenminste voldoen aan brandklasse B conform NEN-EN 13501-1.

Aan de eerste bullit wordt in dit bouwplan al voldaan. Wat betreft de tweede bullit wordt er in het rapport BvB voor Klaver Koe gesproken over een brandklasse D. Wij adviseren voorafgaande aan de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning te anticiperen op de komende wetswijziging.

Pagina 2
Onderwerp Beoordeling rapport BvB, Klaver Koe, Langereis 6, Winkel
Datum 13 maart 2013

Wij verzoeken u de aanvrager en opsteller van de rapportage op de hoogte te stellen van de inhoud van deze beoordeling.

Om een uniform brandveiligheidsniveau binnen de regio NHN te realiseren en onze dienstverlening efficiënt in te richten verzoeken wij u, indien u besluit van het advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Tot slot adviseren wij u om ook te controleren of er adequate bluswatervoorzieningen ter plaatse aanwezig zijn. De bluswatervoorziening moet voldoen aan de richtlijn Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR) en/of de Handreiking bluswater (VR NHN).

Met vriendelijke groet,



Johan Keeman
specialist risicobeheersing

Gezien : 13 maart 2013
Naam : Peter Homan
Paraaf : 