



Gemeente Hollands Kroon	
NR	7-029405 / ink 035454
03 OKT 2014	
Afd.	RO Ruimtelijke Ordening
Team	
Kopie	

Gemeente Hollands Kroon
De heer J. Corporaal
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

Datum	2 oktober 2014	Telefoon	06 1942 9646
Onze referentie	U2014/514/PME	E-mail	pmeijer@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	e-mail	Bijlagen	1
Uw bericht van	18 september 2014	Onderwerp	Advies externe veiligheid op voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling camping Land uit Zee, Wieringerwerf

Geachte heer Corporaal,


Op 18 september 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN) van u per email, het voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling camping Land uit Zee in Wieringerwerf ontvangen. U heeft ons gevraagd hierop advies uit te brengen. Bijgaand treft u ons advies.

VR NHN heeft, conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. In de bijlage hebben we deze aandachtspunten nader onderbouwd.

Met vriendelijke groet,


Peter Meijer
specialist risicobeheersing

Gezien : 2 oktober 2014
Naam : Jaap water
Paraaf : 

Samen hulpvaardig

Pagina 2
Onderwerp Advies externe veiligheid op voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling camping Land uit Zee, Wieringerwerf
Datum 2 oktober 2014

BIJLAGE 1

Situatiebeschrijving

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt gevormd door de gronden aan de Oom Keesweg 12-A in Wieringerwerf. Het plangebied ligt ten noorden van Wieringerwerf, grotendeels binnen de bebouwde kom.

Toetsing externe veiligheid

Door VR NHN is het voorontwerp bestemmingsplan getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens in de provinciale professionele risicokaart en bij VR NHN bekende gegevens over risicovolle objecten.

Voor risicovolle bedrijven zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende regeling (Revi).

Voor transportroutes van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor gelden op dit moment de normen zoals vastgelegd in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 2012 (deze wordt te zijner tijd vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid).

Risicovolle objecten

Het plangebied is gelegen buiten het wettelijk invloedsgebied van 150 meter van LPG-tankstation De Hoge Kwel, welke gevestigd is langs de rijksweg A7 (Hoge Kwel 1). De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor het plangebied. Een toename van het aantal personen wordt op basis van deze herziening van het bestemmingsplan wel verwacht. Omdat het plangebied buiten het invloedsgebied van het risicovolle object ligt, zal die toename echter niet bijdragen aan een hoger groepsrisico.

Buisleidingen

Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van een hoge druk buisleiding. De normen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico vormen daarmee geen belemmering voor het voorontwerp bestemmingsplan.

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

De dichtstbijzijnde transportas waarover met zekere frequentie gevaarlijke stoffen wordt vervoerd betreft de rijksweg A7. De A7 is gelegen op meer dan 200 meter van het plangebied en ligt niet binnen de PR-contouren voor het plaatsgebonden risico. Ook wordt de oriënterende waarde voor het groepsrisico niet overschreden. Het vormt daarmee geen belemmering voor het plangebied.

Pagina 3
Onderwerp Advies externe veiligheid op voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling camping Land uit Zee, Wieringerwerf
Datum 2 oktober 2014

Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen

Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen is de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland, uitgave november 2012. Geadviseerd wordt bovengenoemde handleiding toe te passen voor de benodigde capaciteit van primaire en secundaire bluswatervoorzieningen voor het plangebied en dit af te stemmen met de lokale brandweer.

Ten besluit

De regionale brandweer draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u verzoeken, indien u besluit van het advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken.