



Waterschap **Scheldestromen**

Gemeente HULST
INGEKOMEN
- 3 JUN 2013

Gemeente Hulst
Postbus 49
4560 AA HULST

Gemeente Hulst	
3 JUN 2013	No. 13/03605
Kennismemen	
Afdoen	✓
Bespreken	
Advies	
	S B W W W W W
Afd.: R.O.	
Kopie aan:	

uw brief : 23 april 2013 behandeld door : drs. ing. J.M. Schipper
uw kenmerk : e-mail van mevr. A. van Zadelhof doorkiesnummer : 088-2461266
ons kenmerk : 2013013884 e-mail : info@scheldestromen.nl
bijlagen :
onderwerp : wateradvies ruimtelijke onderbouwing 'Bossestraat 29, Vogelwaarde'

Terneuzen, 29 mei 2013

Geachte heer, mevrouw,

VERZONDEN 31 MEI 2013

De ruimtelijke onderbouwing 'Bossestraat 29' (versie 18 maart 2013) die aan het waterschap is voorgelegd geeft ons aanleiding het volgende op te merken.

De locatie Bossestraat 29 heeft een relatief laag gelegen maaiveld (circa NAP -1,50 m). In de reguliere situatie zijn er geen klachten over wateroverlast bekend. De hoogste waterstand¹ in dit gebied ligt op circa NAP -0,84 m. Om wateroverlast op de begane grond van de schuur te beperken wordt geadviseerd het bouwpeil aan te passen aan het bouwpeil van woningen in de omgeving aan de zuidzijde van de Bossestraat.

Deze brief is tevens het wateradvies.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen


drs. L.A. Willemse-Outermans
teamleider Waterkwantiteit en ruimtelijke ordening

¹De hoogste waterstand is gebaseerd op een statistische berekening van neerslag die eens in de 100 jaar kan voorkomen. Bij de statistische berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het KNMI.

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)

f 088 2461990

e info@scheldestromen.nl

s www.scheldestromen.nl