

Jaap Klok

Van: Ruud van der Goes <Ruud.vanderGoes@Scheldestromen.nl>
Verzonden: maandag 13 juli 2015 9:08
Aan: Jaap Klok
CC: Maurits Schipper
Onderwerp: RE: naar Woonbest.app. Wilhelminastraat 52

Geachte Jaap,

Hierbij stemt het waterschap in met hetgeen is verwoordt in/t.b.v. de Watertoets-Tabel.
Dit kan worden aangehaald als het (positief) technisch wateradvies.
In het kader van de totale Ruimtelijke Onderbouwing (RO) ontvangt u het def. wateradvies.

mvgr

Ruud van der Goes

team **Waterwantiteit** en **Ruimtelijke Ordening**
(beleids)medewerker **RO** (watertoets/-proces)
afdeling Water



Locatie:

Kennedylaan 1 TERNEUZEN

(werkzaam: ma t/m do)

tel: 088-2461273

e-mail: Ruud.vanderGoes@Scheldestromen.nl

Van: Jaap Klok [mailto:j.klok@colsen.nl]
Verzonden: vrijdag 10 juli 2015 11:48
Aan: Ruud van der Goes
CC: H.Raanhuis@gemeentehulst.nl
Onderwerp: RE: naar Woonbest.app. Wilhelminastraat 52

Ruud,

Na overleg met Hans Raanhuis van de Gemeente Hulst is de tabel van de watertoets aangepast ter afronding van de behandeling.

Ik zie een positief advies van het Waterschap met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groeten,

Jaap Klok

COLSEN

Kreekzoom 5

4561 GX Hulst (NL)

Telefoon +31 (0)114 31 15 48

GSM +31 (0)6 2025 0409

Fax +31 (0)114 31 60 11

H.R. 22050688

V.A.T. NL810973406B01

Van: Ruud van der Goes [<mailto:Ruud.vanderGoes@Scheldestromen.nl>]

Verzonden: donderdag 9 juli 2015 13:00

Aan: Jaap Klok

CC: H.Raanhuis@gemeentehulst.nl

Onderwerp: naar Woonbest.app. Wilhelminastraat 52

Geachte J.Klok,

Niet duidelijk beschreven is waar HWA naar toe gaat (op bestaande riolering?), maar wordt er wordt wel gescheiden vanaf de bron tot aan gemeentelijke riolering (is die reeds gescheiden?).

Hemelwater en afvalwater wel gescheiden aanbieden aan de gemeentelijke riolering, aangezien de riolering in de weg afgekoppeld is of wordt (de huidige situatie van de riolering is niet helemaal goed in te schatten). Als heel het plan opnieuw wordt ingericht is het ook relatief eenvoudig om in pandige afvoeren van hemelwater zo nodig te scheiden van afvalwater.

Getracht moet worden het regenwater eerst te hergebruiken alvorens het surplus naar de gemeentelijke riolering gaat.

Elke nieuwe ontwikkeling moet waterberging maken (of in dien mogelijk/toelaatbaar eventueel afkopen); dat laatste is in overleg met de gemeente (Hulst) wellicht een optie. Bij hergebruik zal (mogelijk) het afkoopbedrag geringer (kunnen) zijn!

Wil je de waterparagraaf Tabel nav bovenstaande aanpassen en via mijn e-mail toezenden voor een positief advies.

Mvgr

Ruud

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: [Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg](#) en [Kennedylaan 1 4538 AE Terneuzen](#)

Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)

Fax: +31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)

Email: info@scheldestromen.nl

Website: www.scheldestromen.nl

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: [Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg](#) en [Kennedylaan 1 4538 AE Terneuzen](#)

Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)

Fax: +31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)

Email: info@scheldestromen.nl

Website: www.scheldestromen.nl