



Datum
19 oktober 2021

Gemeente IJsselstein
De heer Veldhuizen
Overtoom 1
3401BK IJSSELSTEIN

Contactpersoon
Gerben Booij
Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088-8783562
G.Booij@vru.nl

Ons Kenmerk
2021-008041

Uw Kenmerk

Bijlagen
-

Onderwerp
Advies voorontwerpbestemmingsplan 'Gasleiding door een deel van IJsselstein'

Geachte heer Veldhuizen,

Op 22 september 2021 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een vooroverleg, art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan 'Gasleiding door een deel van IJsselstein'. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Beschouwing risico's

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied buisleiding met kenmerk waarover/-door transport gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Na bestudering van de door u toegezonden stukken concludeer ik dat als gevolg van de geplande ontwikkeling het hoogste groepsrisico per kilometer toeneemt, maar niet significant. Een beperkte verantwoording van het groepsrisico, waarbij wordt ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, volstaat krachtens artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

De opgestelde kwantitatieve risicoanalyse lijkt te zijn gedaan op grond voor de daarvoor voorhanden rekenmethodiek (CAROLA), als gesteld in artikel 7 lid 1 Bevb.

Opmerkingen ten aanzien van de stukken

Over de door u toegezonden stukken heb ik de volgende opmerkingen:

1. Draag zorg voor voldoende bluswatervoorzieningen om gebouwen / objecten in het beoogde invloedsgebied te kunnen koelen. Betrek in concrete zin de Veiligheidsregio Utrecht om de positionering van de hydranten vast te stellen;
2. Draag zorg voor een goede bereikbaarheid van de buisleiding voor de GasUnie en voor de hulpverleningsdiensten bij objecten om die te kunnen beschermen met een eventueel waterscherm. Ter plaatse van de Achtersloot zijn de meest kritische objecten gelegen die beschermd dienen te worden bij een eventuele fakkelfbrand. Draag zorg dat de bereikbaarheid van zowel de risicobron (buisleiding) als de objecten goed georganiseerd is. Naar mijn beoordeling is de Achtersloot in voldoende mate bereikbaar voor hulpdiensten bij een calamiteit nabij de buisleiding.

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl

www.vru.nl

brandweer.nl/utrecht

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

@vrubrandweer

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk


51817330

3. Draag zorg voor gedegen risicocommunicatie naar de risico ontvangende partijen (= objecten die in het invloedsgebied komen te liggen). Geef een handelingsperspectief aan bij het voordoen van een scenario op een fakkelbrand.
4. Stel in het toekomstig omgevingsplan vast dat in het brandaandachtsgebied van deze buisleiding ook een voorschriftengebied geldt; bij nieuwe ontwikkelingen eisen stellen aan de bebouwing (materialisering maar mogelijk ook ontvluchtingsmogelijkheden van de risicobron af en bouwen haaks op de stralingsontvangende zijde) en inrichting.

Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Gerben Booij, te bereiken via mail G.Booij@vru.nl of op telefoonnummer 088-8783562.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'C. Ockhuijsen', is positioned above the printed name and title.

Corrine Ockhuijsen
Teammanager Advies

i.a.a: Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.