



B&V Techniek B.V. Papkopperstraatweg 40b, Postbus 52, 3420 DB Oudewater Tel: 0348-568008 Fax:0348-568511
www.benvtechniek.nl e-mail: info@benvtechniek.nl

Ventilatie Berekening

Datum: 21-11-13

Dhr J.K.M Klever
Benedeneind ZZ 349 te benschop

Aantal Omschrijving

bedrijfshal

Ventilatie eis 6,5 L/S(23,4m³/h) per persoon

Toilet 50m³/h

pantry 100m³/h

Ventilatie schema

B.G.

urinoir

Toilet

pantry 100m³/h

1e verdieping

Kantoor 3 personen

urinoir

Toilet

pantry 100m³/h

bijeenkomstfunctie 6 personen

Toevoer van:

afvoer naar:

Buiten via gevelrooster

buiten 50m³/h

Buiten via gevelrooster

buiten 50m³/h

Buiten via gevelrooster

buiten 100m³/h

Buiten via raamrooster

buiten 70,2m³/h

Buiten via raamrooster

buiten 50m³/h

Buiten via raamrooster

buiten 50m³/h

Buiten via raamrooster

buiten 100m³/h

Buiten via raamrooster

buiten 140,4m³/h

Totaal toevoer 610,6m³/h

Totaal afzuig 610,6m³/h