



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

DLV Bouw,
Milieu en Techniek bv
Dhr. T. van Mourik
Lagebiezenweg 5A
4131 LV VIANEN

Datum

5 juni 2013

Contactpersoon

Mevrouw M.H.M. Hilgeman

Doorkiesnummer

(030) 634 58 33

Uw brief d.d.

Uw kenmerk

Ons kenmerk

644619

Onderwerp

Afschrift van een verleende Watervergunning.

Bijlage

Diverse

Geachte heer, mevrouw

Afschrift watervergunning

Bijgevoegd treft u een afschrift van de verleende watervergunning. Mogelijk heeft ook u een waterstaatkundig (of ander) belang bij de voorgenomen werkzaamheden. Hierin leest u meer over de voorgenomen werkzaamheden en de voorschriften die het waterschap aan de werkzaamheden verbindt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij ons college. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.

Indien er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek moet worden gericht aan: Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht.

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 160,- en voor rechtspersonen € 318,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw M.H.M. Hilgeman, op telefoonnummer (030) 634 58 33. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

mevrouw M.H.M. Hilgeman,
Administratief medewerker vergunningen,
afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

veilige dijken • droge voeten • schoon water

TER KENNISNAME

Springhoeve VOF
De heer W.J.M. de Wit
Boveneind ZZ 43
3405 AN BENSCHOP

VERZONDEN - 5 JUNI 2013

Datum

5 juni 2013

Contactpersoon

mevrouw M.H.M. Hilgeman

Doorkiesnummer

(030) 634 58 33

Uw brief d.d.

15 mei 2013

Uw kenmerk

Ons kenmerk

644619

Onderwerp

Begeleidende brief bij watervergunning met kenmerk
644619 - V

Bijlagen

Div.

Geachte heer De Wit,

Op 15 mei 2013 diende de heer T. van Mourik van DLV Bouw, Milieu en Techniek bv te Vianen namens u een aanvraag in voor een watervergunning. U ontvangt hierbij de vergunning. In deze begeleidende brief treft u enkele adviezen aan.

Wij willen graag uw aandacht vestigen op het volgende:

- ***Het definitieve profiel van de te verbreden oppervlaktewaterlichamen wordt uitgezet en gemarkeerd en moet vooraf worden afgestemd met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, team Handhaving (tel: 030 634 58 06) van het waterschap.***
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft, is er sprake van een overtreding als bedoeld in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan zorgt vergunninghouder ervoor dat dit onmiddellijk en volledig wordt opgeruimd.
- Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan. Hieronder vallen onder andere houtsnippers, geklepeld hout, takken met (groen)blad, maaisel, kuilvoer, gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout, geverfd hout, bewerkt staal (bijvoorbeeld verzinkt) en verontreinigd zand of grond.



Benodigde vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een:

- omgevingsvergunning van de gemeente,
- omgevingsvergunning van de provincie,
- ontheffing in het kader van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011,
- ontheffing in het kader van de Wet milieubeheer van de provincie.

Tevens is het mogelijk dat u een melding moet doen voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.Agentschapnl.nl.

Het is dus mogelijk dat u nog meer vergunningen nodig heeft. Om dit na te gaan, kunt u contact opnemen met de gemeente en met de provincie. Verder is het mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Meldingsformulier start werkzaamheden

Bij de watervergunning treft u in een bijlage het startmeldingsformulier aan. Hiermee geeft u aan wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden, waarvoor u deze watervergunning hebt aangevraagd. U dient dit formulier tenminste drie werkdagen voordat u start met de werkzaamheden op te sturen naar het waterschap.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 160,- en voor rechtspersonen € 318,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de procedure bij watervergunningsaanvragen? U kunt dan contact opnemen met mevrouw M.H.M. Hilgeman, op telefoonnummer (030) 634 58 33.

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over de watervergunning, dan kunt u bellen met de heer M. Sleenwenhoek, op telefoonnummer (030) 634 58 14. Algemene informatie kunt u

veilige dijken ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl. Op de website staat ook de bekendmaking van deze watervergunning.

Wij wensen u veel succes met de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

b/a



mevrouw M.H.M. Hilgeman,
administratief medewerker vergunningen,
afdeling Vergunningverlening en handhaving.

72



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Springhoeve VOF
De heer W.J.M. de Wit
Boveneind ZZ 43
3405 AN BENSCHOP

VERZONDEN - 5 JUNI 2013

Datum
644619

Contactpersoon
mevrouw M.H.M. Hilgeman / de heer M. Sleenwenhoek

Doorkiesnummer
(030) 634 58 33 / (030) 634 58 14

Uw brief d.d.
15 mei 2013

Uw kenmerk

Ons kenmerk
644619 - V

Onderwerp

Watervergunning voor het dempen van een gedeelte
watergang en verbreden van watergangen ter
compensatie van de demping en versnelde afvoer en
lozing van nieuw verhard oppervlak, op de locatie
Boveneind ZZ 43 in Benschop

Bijlagen

3

1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) en artikel 3.7 (Watervergunning versnelde afvoer en lozing door verhard oppervlak) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan Springhoeve VOF, Boveneind ZZ 43, 3405 AN Benschop te verlenen voor:
 - a. het dempen van een gedeelte watergang en verbreden van watergangen ter compensatie van de demping en versnelde afvoer en lozing van nieuw verhard oppervlak;
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99
post@hdrs.nl
www.destichtserijnlanden.nl


Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.



2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. De vergunninghouder dient deze vergunning gedurende de geldigheidsperiode van de vergunning te kunnen overleggen aan het waterschap.
3. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
4. De vergunninghouder dient de werken uit te voeren overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen, tenzij de overige voorschriften iets anders bepalen. Genoemde tekeningen zijn voorzien van hetzelfde nummer als deze vergunning.
5. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste drie werkdagen van tevoren melden aan het waterschap. U doet dit door middel van het insturen of faxen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3).
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
8. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
9. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
10. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de werkzaamheden afgerond zijn.
11. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
12. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
13. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het waterschap.
14. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
15. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



Voorschriften oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

veilige dijk

Voorschriften graven (verbreden) en dempen

4. Eventuele wateroverlast voor derden als gevolg van de demping dient door de vergunninghouder verholpen te worden, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
5. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam. Zo nodig dienen aanwezige vissen te worden overgezet.
6. Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het betreffende deel van de watergang vrijgemaakt van oppervlaktewater, bagger en begroeiing.
7. Het profiel van de aan de dempingen grenzende gedeelten watergang wordt niet ondieper of smaller.
8. Duikers die op het te dempen gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam zijn aangesloten, worden tot buiten de demping verlengd, met een duiker die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande duiker.
9. Ter compensatie van het versneld afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak (4770 m²) en de demping (230 m²) wordt een oppervlakte van minimaal 945 m² vergraven tot water.
10. De compensatie bestaat uit het verbreden van 3780 meter watergang met minimaal 0,25 meter (uiteraard is bij een grotere verbreding een kleinere lengte aan te verbreden watergangen toegestaan).
11. De compensatie dient voorafgaand of gelijktijdig aan de demping en versnelde afvoer en lozing te worden uitgevoerd.
12. **Het definitieve profiel van de te verbreden oppervlaktewaterlichamen wordt uitgezet en gemarkeerd en moet vooraf worden afgestemd met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, team Handhaving (tel: 030 634 58 06) van het waterschap.**
13. Bij het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
14. De verbredingen worden door vergunninghouder onderhouden. Afspraken over het onderhoud aan de bestaande gedeelten watergang wijzigen niet op grond van deze vergunning.
15. Als het profiel van de watergang na verbreding dreigt te veranderen, worden bodem en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing.



3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.2 *Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist*

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan 2010 - 2015 'Water voorop!', vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 oktober 2009;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

Toetsing

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van de heer T. van Mourik van DLV Bouw, Milieu en Techniek bv te Vianen:

veilige dijken • ~~gedateerd op 14 mei 2013;~~

- ingekomen op 15 mei 2013 onder nummer 639991;
- voor de locatie Boveneind ZZ 43 te Benschoop, in de gemeente Lopik.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het dempen van een gedeelte watergang en verbreden van watergangen ter compensatie van de demping en versnelde afvoer en lozing van nieuw verhard oppervlak;
- het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning. Tevens zijn verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

5 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gezonden aan:

- De heer W.C.J.J. de Haas, Boveneind ZZ 47, 3405 AN Benschoop;
- De heer A. de Jong, Langenbergsestraat 13, 4751 TC Oud Gastel;
- M. Cooiman Fruithandel B.V., Boveneind ZZ 57A, 3405 AN Benschoop;
- DLV Bouw, Milieu en Techniek bv, de heer T. van Mourik, Lage Biezenweg 5A, 4131 LV Vianen;
- Gemeente Lopik, Afdeling ROV, de heer H. de With, Postbus 50, 3410 CB Lopik;
- Provincie Utrecht, afdeling Vergunningverlening, de heer H. Koops, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

6 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

b a



ir. A.J.A. Heins
hoofd afdeling Vergunningverlening en handhaving.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Aanvraag:** de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. **Afdeling Vergunningverlening en handhaving:** de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. **Onttrekken:** het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam;
4. **Ontvangstdatum aanvraag:** eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat;
5. **Vergunninghouder:** diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
6. **Verheelde waterkering:** een verheelde waterkering is een waterkering waarbij geen sprake is van een binnentalud omdat het achterliggende land over een grote afstand op gelijke hoogte als, of hoger ligt dan de kruin van de waterkering.
7. **Waterschap:** het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
8. **Waterkering:** kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
9. **Waterstaatswerk:** een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
10. **Watersysteem:** samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
11. **Werken:** alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
12. **Werkzaamheden:** het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.

Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

Kenmerk	Soort bijlage	Datum
bijlage 1 ken • droge voeten • schoon water	overzichtstekening	
bijlage 2	berekening compensatie	
bijlage 3	dwarsdoorsnede	

veilige di



Bijlage 3 Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning



K-STARTST



Nummer Vergunning: 644619, d.d. 5 juni 2013

Keurlocatiecode: 639991 / IJ

Contactpersoon: _____ tel: _____

Soort activiteit: _____

Locatiegegevens: _____

De vergunninghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste 3 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gefaxt naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: _____

Mogelijke einddatum werk: _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

_____-_____-_____-

Naam en handtekening:

opsturen of faxen naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN
fax (030) 634 59 99
post@hdsr.nl

Bijlage I



023 W.J.M. de Wit
Bovenind Z.Z. 43
3405 AN Benschop
0348-452141

BE 288

1:10.000



Agrarische
Natuurverenig
Lopikerwaard

Behoort bij besluit / brief / vergunning
van dijkgraaf en hoogheemraden
d.d. 5 juni 2013
nr. 644619

Bijlage 2: Berekening t.b.v. watercompensatie van Springhoeve VOF

Verhard oppervlak

Hard oppervlak Bruto	4770 m ²
Vrijgesteld	0000 m ²
Netto hard oppervlak	4770 m ²

Te compenseren

A. sloot 230 m ² => 100% norm =	230,00 m ²
B. hard oppervlak 4770 m ² => 15% norm =	715,50 m ²
Totaal te compenseren A+B =	945,50 m ²


In totaal zal er **945,50 m²** waterberging ter compensatie worden aangelegd. Dit willen we doen door **3,78 km** aan sloten te verbreden zoals op bijlage 1 met groene lijnen is weergegeven. Dit komt overeen met een verbreding van **0,25 m**. De te dempen sloot bevindt zich onder de te bouwen stal.

Het nieuw te bouwen hard oppervlak komt op een peilgrens, zodat afwatering naar twee peilgebieden zal plaatsvinden. Zie bijlage 1.



Behoort bij besluit / brief / vergunning
van dijkgraaf en hoogheemraden
d.d. 5 juni 2013
nr. 644619

DOORSNEDEN



→ hoogte maaiweld blijft onveranderd

■ = VERBREIDING/NIEUWE SITUATIE

Behoort bij besluit / brief / vergunning
van dijkgraaf en hoogheemraden
d.d. 5 juni 2013
nr. 644619

