

BODEMRISICODOCUMENT MET TOETSING AAN NATIONALE RICHTLIJN BODEMBESCHERMING (NRB)

VERHART / HEESWIJK 120

Zie ook aanduidingen op tekeningen 1 en 3 met renvooi

volgnr	bodembedreigende activiteit	stoffen/risico's	combinatie van maatregelen en voorzieningen (cmv)	conclusie
1	Lekkage olie en brandstof in werkplaats	Olie/brandstof bodemverontreiniging	Vloeistofdichte vloer conform normen en los grit bij calamiteiten	Verwaarloosbaar bodemrisico
2	Lekkage brandstof en olie op was- en tankplaats	Olie/brandstof bodemverontreiniging	Vloeistofdichte vloer conform normen (PGS 28) en los grit bij calamiteiten	Verwaarloosbaar bodemrisico
3	Brandstofopslag diesel 17.000 liter bovengronds	Diesel Bodemverontreiniging	Dubbelwandige tank volgens normen (PGS30), en opstelling boven vloeistofdichte vloer	Verwaarloosbaar bodemrisico
4	Opslag afgewerkte olie, motorolie, hydrauliek-olie,	Olie Bodemverontreiniging	Opslag boven lekbakken. Zie tekening 3, C. D.en E	Verwaarloosbaar bodemrisico
5	Opslag benzine (250 liter). (alsmede verf, spuitbussen en ontvetter).	Benzine Bodemverontreiniging	Opslag in milieukast conform norm (PGS-15) met lekbak. Zie tekening 3, H.	Verwaarloosbaar bodemrisico
6	Opslag houtsnippers	Percolaatvocht, bodemverontreiniging	Vloeistofkerende betonvloer	Verwaarloosbaar bodemrisico