

Memo brandveiligheid / opslag houtsnippers

Gegevens		Archiefnr. Brw.:	R3417GS0120
(OLO)nr aanvraag:	1772117	Reden Memo:	Algemeen advies
Naam bouwwerk/inr:	Verhart BV	Datum:	7 december 2016
Adres:	Heeswijk 120	Status:	Advies Bevoegd gezag
Pc Plaats:	3417 GS Montfoort	(Voor)overleg	☒ d.d. 17 oktober 2012
Naam contactpers:	De heer J. Grob	Behandelaar:	De heer J. Lassche
E-mail contactpers:	j.grob@odru.nl	E-mail:	j.lassche@vru.nl
Tel. contactpers:	06 – 307 801 87	Telefoonnr.	088-8783559
Bevoegd gezag	Montfoort		

Verslag

Op 6 december 2016 heb ik een mail ontvangen van de heer J. Grob met een vraag over de brandveiligheid van een houtsnipperopslag bij Verhart BV, Heeswijk 120 te Montfoort.

Gegevens houtsnipperopslag

De houtsnippers worden binnen de inrichting opgeslagen op de houtsnipperopslagplaats. De keerwanden zijn maximaal 1,50 m1 hoog. De hoogte van de opslag is maximaal 3 m1.

De houtsnipperopslagplaats wordt opgedeeld in 5 tot 6 deelvakken. De deelvakken worden gescheiden door verplaatsbare betonnen scheidingswanden van maximaal 1,5 m1 hoog.

De bodem van de houtsnipperopslagplaats bestaat uit een vloeistof kerende betonvloer. Hemelwater wordt via riolering (en een controleput) afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De houtsnippers liggen tussen twee tot vier maanden te drogen op de houtsnipperopslagplaats. Regenwater komt niet verder dan de buitenzijde van de houtsnippers, en zal ook weer snel verdampen vanwege de interne temperatuur van de houtsnippers omstreeks 27 graden Celsius.

Advies

Er zal geen broei optreden, zo is de ervaring met dergelijke houtsnipperopslagplaatsen. De beluchting is voldoende vanwege de grove structuur van de houtsnippers.

In het kader van brandveiligheid is er geen bewaar tegen de houtsnipperopslag.

