



Datum
18 juli 2023

Gemeente Montfoort
De heer C. de Jong
Kasteelplein 5
3417JG Montfoort

Contactpersoon
Leon Pennings
Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088-8783955
L.Pennings@vru.nl

Ons Kenmerk
2023-011274

Uw Kenmerk

Bijlagen
-

Onderwerp
Advies voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan "Park Rapijnen, Linschoten"

Geachte heer de Jong,

Op 26 juni 2023 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een vooroverleg, art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan "Park Rapijnen, Linschoten". Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Beschouwing risico's

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied Rijksweg A12 waarover transport gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Na bestudering van de door u toegezonden stukken concludeer ik dat in het bestemmingsplan het groepsrisico voldoende is verantwoordt.

In mijn advies ga ik in op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op de Rijksweg A12 alsmede de mogelijkheden tot zelfredzaamheid in het plangebied in het kader van de verantwoording van het groepsrisico.

Scenario's en effecten

Het maatgevende scenario vanaf de A12 is een toxisch scenario. Een dergelijk ongeval kan tot op grote afstand slachtoffers, in de omgeving veroorzaken. Hieronder worden de mogelijke effecten beschreven.

Gifwolk: De aanwezigen in het plangebied kunnen door een incident met giftige stoffen op de weg slachtoffer worden van een toxische wolk. Afhankelijk van de blootstellingstijd en concentratie kunnen slachtoffers veroorzaakt worden. De omvang van de giftige wolk is afhankelijk van de inrichting van de omgeving en de weersomstandigheden. Een gifwolk kan tot 4000 meter slachtoffers veroorzaken.

Rampenbestrijding

Bluswatervoorziening

Voor een adequate hulpverlening door de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij het incident met gevaarlijke stoffen. Op de

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

brandweer.nl/utrecht

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

@vrubrandweer

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

Pagina

1

beschikbare tekeningen zijn de waterwinning punten voor het bluswater nog niet bekend. Voor een advies over de bluswatervoorziening kan de gemeente contact opnemen met team operationele voorbereiding (OPV@vru.nl). Hier is tijdens het vooroverleg vorig jaar advies over gegeven met kernmerk 2022-009787.

Bereikbaarheid

Het is van belang dat de hulpdiensten tijdens een ramp of zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden. Een goede bereikbaarheid van het plangebied is hierbij van essentieel belang.

Voor het redden en het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers is het van belang dat een opstelplaats toegankelijk is in de directe omgeving van het incident voor het optreden van de hulpdiensten. Bij de inrichting van het plangebied dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen op de aanlandingsplaats.

Tijdens het vooroverleg is er gesproken over een calamiteiten route. Het is onduidelijk of hier invulling aan is gegeven. Deze calamiteitenroute dient te voldoen aan de “handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland”. De eisen die gesteld worden aan de route zijn benoemd in advies 2022-009787.

Zelfredzaamheid

Kijkend naar de functie in het plangebied, kunnen de aanwezigen als zelfredzaam worden beschouwd. Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het effectgebied van een risicobron om zichzelf in veiligheid te brengen, indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt snel reageren is bevorderlijk. Onderstaand wordt het handelingsperspectief van het maatgevende scenario toegelicht.

Mogelijkheden ten aanzien van een gifwolk

Het handelingsperspectief bij een gifwolksscenario is schuilen in het gebouw tot de lekkage is verholpen en/of de concentratie in de lucht laag genoeg is om het gebied te ontvluchten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gifwolk het gebouw niet binnendringt. Ramen, deuren en ventilatieopeningen dienen gesloten te worden. Ook is het eenvoudig en snel kunnen uitschakelen van het mechanische ventilatiesysteem daarvoor een vereiste.

Advies

Ik adviseer u om:

1. Afschakelbare ventilatie als bouwkundige maatregel toe te passen. Bij een incident op de weg waarbij toxische stoffen vrijkomen, dient men binnen te schuilen. Om veilig te kunnen schuilen, is het van belang dat de personen de

ventilatie uitschakelen en ramen en deuren sluiten. Zo kan worden voorkomen dat de giftige wolk in de woningen komt.

2. Ten behoeve van de bluswatervoorziening een voorstel te laten maken voor de bluswatervoorziening door Vitens. Deze tekening zal door Team Operationele Voorbereiding beoordeeld worden (OPV@vru.nl).

3. Ten behoeve van de bereikbaarheid de besproken calamiteiten route in te stellen. Hiervoor kunt u contact op te nemen met Team Operationele Voorbereiding (OPV@vru.nl).

Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Leon Pennings, te bereiken via mail L.Pennings@vru.nl of op telefoonnummer 088-8783955.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Corrine Ockhuijsen
Teammanager Advies

i.a.a: Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.