

Marcel Dingemans

Van: _Watertoetsproces HDSR _Watertoetsproces HDSR <watertoets@hdsr.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2014 9:11
Aan: Marcel Dingemans
Onderwerp: Betr.: FW: aangepast concept RO Achterbaan 1

Beste marcel,

Wij geven een positief wateradvies ten aanzien van dit plan. Het plan maar een geringe invloed heeft op het watersysteem:

- Er een geringe toename is van de verharding 60m2 = <500 m2 daarom hoeft de versnelde afvoer niet gecompenseerd te worden.
- De lokatie ligt buiten de beschermingszone van de watergang.

Groeten
Beke

>>> Marcel Dingemans <m.dingemans@montfoort.nl> 18-6-2014 >>>
Hoi Beke,

Hierbij stuur ik je de ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van een berging op het perceel Achterbaan 1.

Graag zou ik je willen vragen om hierop een wateradvies te geven. Lukt dat uiterlijk 16 juli?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet

Marcel Dingemans
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuurhistorie

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort | Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476471 | F 0348-474214 | www.montfoort.nl

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren.

Onze proclamer leest u op:
<http://www.montfoort.nl/>
<http://www.ijsselstein.nl/proclamer>