

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Pijnenburg Advies
T.a.v. de heer L.M. Heesen
Spoorweg 4
5963 NJ HORST

DATUM	2 november 2016
UW REFERENTIE	email van 2 november 2016
ONZE REFERENTIE	GSN-REM 16-3386 ALD/TvD
BEHANDELD DOOR	Alex van Dijk
TELEFOON DIRECT	026 373 20 72
E-MAIL	grondzaken-zuid@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	Diverse

BETREFT Toestemming plaatsen wandelkappen onder de 150 kV-hoogspanningsverbinding

Geachte heer Heesen,

Naar aanleiding van uw e-mail van 2 november 2016 deelt TenneT T.S.O. B.V. u het volgende mede.

De werkzaamheden gaan plaats vinden binnen een strook grond die ten behoeve van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Helden - Boekend is belemmerd met een zakelijk recht. Deze belemmerde strook wordt begrensd door zijden op 24,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 48,00 meter).

Wij hebben geen bezwaar tegen de plaatsing van wandelkappen aan de Baarloseweg 53a te Helden in de belemmerde strook van de bovengenoemde hoogspanningsverbinding tussen de masten 46 en 47, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De maximale vrije werkhoogte in de belemmerde strook van het betreffende perceel bedraagt **6,00** meter, gemeten ten opzichte van het bestaande maaiveld.
- De maximale bouwhoogte in de belemmerde strook van het betreffende perceel bedraagt **4,00** meter, gemeten ten opzichte van het bestaande maaiveld.
- Tijdens de uitvoering van werkzaamheden mogen de werktuigen, voertuigen en dergelijk de maximale werkhoogte niet overschrijden.
- De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de gegevens van de e-mail. Elke verandering hierin heeft onze goedkeuring.
- De hoogspanningsmasten dienen altijd bereikbaar te zijn en te blijven voor voertuigen vanaf de openbare weg via een strook grond met een breedte van minimaal 5,00 meter.
- Buiten de belaste strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij genaderd worden dan een afstand van **4,00** meter bij de 150 kV-hoogspanningsverbinding. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig.

- De door u te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepketting worden geaard.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningslijn.
- U zult onze vennootschap vrijwaren voor:
 - Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn;
 - Mogelijke aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.
- De afstand van de hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijde van de dichtst bij zijnde fundatie poer van de hoogspanningsmast moet minimaal **5,00** meter bedragen.
- Deze brief met voorwaarden, die 1 jaar geldig is, dient bij de uitvoerende partij op de werkplek aanwezig te zijn. Bij het doen van een (hernieuwde) KLIC melding voor deze werkzaamheden kan verwezen worden naar ons kenmerk van deze brief. Wanneer hiernaar verwezen wordt, voorkomt dit stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden.
- Verder wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding', www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheid.html die u kunt downloaden vanaf onze website.
- De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.
- Voor vragen kunt u contact op nemen met onze beheerder van regio Zuid de heer Alex van Dijk, te bereiken via telefoonnummer 06 57 56 92 34.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management