

RIOLERING

alle rioolleidingen p.v.c. komo-keur
leidingstelsel riolering uitvoeren vlgs. NEN 3215 en NPR 3216
nieuwe vwa-riolering aansluiten op best. vwa-riolering
vwa-riolering aansluiten op gemeentelijke riolering
geheel vlgs opgave installateur
rioleringen uitvoeren in pvc wanddikte 3.2 mm
ontstoppingsstukken waar nodig

BESTAANDE RIOLERING ZOVEEL MOGELIJK HANDHAVEN
DEFINITIEF LEIDINGVERLOOP VLGS INSTALLATEUR

bestaand vuil water afvoer (v.w.a.)
nieuwe vuil water afvoer (v.w.a.)

f fonteinje Ø50
ar aanrecht Ø50
wc toilet Ø110
wt wastafel Ø50
d douchebak Ø50
wa wasautomaat Ø50
dr droger Ø50

aansl. leiding Ø57*, staande deel Ø44*
aansl. leiding Ø57*, staande deel Ø44*
aansl. leiding Ø57*, staande deel Ø44*
aansl. leiding Ø57*, staande deel Ø44*
aansl. leiding Ø57*, staande deel Ø44*
aansl. leiding Ø57*, staande deel Ø44*

* handelsmaat Ø75 = aansl. leiding inw Ø57
* handelsmaat Ø50 = aansl. leiding inw Ø44

BEGANE GROND

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit

- Als voor de constructie wordt uitgegaan van NEN 6700, wordt het niet overschrijden van de uiterste grenstoestand bepaald conform NEN 3859
- Water-, verwarmings-, mechnische ventilatie , gasinstallatie, electra t.b.v. van verlichting en apparatuur, en aarding te leveren en aan te brengen vlgs tekeningen en leidingschema's van desbetreffende installateurs cq aannemer (inclusief alle benodigde bouwkundige voorzieningen)
- Aansluitpunten electra conform NEN 1010, voorschriften VEEN en art. 6.8 BB
- Waterinstallatie dient te voldoen aan NEN 1006
- Aansluitpunten koud en warmwater conform voorschriften Vewin en art. 6.12 6.13 BB
- Aansluitpunten t.b.v. gas, kooktoestel, CV combi conform voorschriften VEGIN en art. 6.9 en 6.10 BB
- CV combiketel systeem vlgs NEN 3028 en 1078
- Dakdoorvoeren cq rookgasafvoeren en sparingen vlgs opgave installateurs en conform geldende voorschriften
- Hwa's en riolering, diameters, leidingverloop binnen- en buitenriolering vlgs tekening intallateur en vlgs NEN 3215 (gescheiden rioolsysteem)
- Houten binnendeurkozijnen, binnendeuren min. afmeting: 930x2115 mm
- Vrije doorgang min. 850x2100
- Voor kozijnen op de begane grond en vanaf het plat dak toegankelijk geldt voor het hang- en sluitwerk, inbraakwerendheidsklasse: 2 NEN 5096
- Deur toilet 20 mm vrij van onderdorpel
- Wering van vocht van binnen: F-factor hoger of gelijk aan 0.50 met uitzondering van deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel, deze hoeven niet aan deze eis te voldoen.
- Bij een toiletruimte mag het oppervlak van wanden tot 1200+ vloer en de vloer slecht beperkt waterdoorlatend zijn, art 3.23 BB.
- Al deze oppervlakten zullen worden voorzien van tegels
- Waterdichtheid constructies binnen en buiten vlgs NEN 2778
- Alle glas uit te voeren als dubbele isolerende beglazing HR++ met een U waarde van 1,1 W/m2.K

NEN 1010	Electrische installatie
NEN 1078	Gasinstallatie
NEN 1087	Ventilatie
NEN 2057	Daglicht
NEN 2757	Toevoer/afvoer van lucht/rook
NEN 2768	Meterkasten
NEN 2778/NPR 2652	Vochtwering
NEN 3028	Warmwatervoorziening
NEN 3215	Riolering
NEN 3569	(Veiligheids-) beglazing
NEN 5077/NPR 5072	Geluidwering
NEN 6068-6082	Brandveiligheid
NEN 6702, 6707 en NPR 6708	Dakbedekking

BETON-, STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES
VLGS. OPGAVE CONSTRUCTEUR
ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

PROJECT :	Verbouwing bedrijfspand Ruijsstraat 20, 5981 CM Panningen	PROJ: 2017.05.01
OPDRACHTGEVER :	Passe-Partout zorg Roggelsedijk 9, 5768 RA Meijel	BLAD:
ONDERDEEL :	Bestektekening: riolering	B.06
SCHAAL:	GETEKEND: 21-11-2017	GEWIJZIGD 25-01-2018
		BEZOEKADRES Kerkveld 2a 5768 BB Meijel POSTADRES Hoek 27 5768 VN Meijel T 06-51888543 I www.suzanmeulendijs.nl E info@suzanmeulendijs.nl