

Akoestisch onderzoek Windturbines

Windpark Egchelse Heide

Akoestisch onderzoek Windturbines

Windpark Egchelse Heide

Rapportnummer: M10919.06.002.001/JSM

Naam opdrachtgever: Windpark Egchelse Heide BV

Adres opdrachtgever: Karissendijk 11
5987 NJ EGCHEL

Opsteller: ir. J. Smeets

Datum: 17 november 2017

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Lindestraat 48
5721 XP Asten
T (0493) 690 944

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 11.52.94.244
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Onderzoeksopzet	5
2.1	Rekenmethode	5
2.2	Modellering	5
2.3	Rekenparameters	5
2.4	Objecten	6
2.5	Ligging van de beoordelingspunten	6
2.6	Uitgangspunten	6
2.7	Jaargemiddeld geluidvermogen	8
3	Beoordelingskader	9
4	Resultaten.....	11
4.1	Contouren.....	11
4.2	Rekenresultaten	11
4.3	Cumulatie	12
5	Conclusie	15
6	Bijlagen.....	17

1 Inleiding


In opdracht van Windpark Egchelse Heide BV i.o., Karissendijk 11, 5987 NJ te Egchel, heeft Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van het nog op te richten windpark aan de Karissendijk 11 te Egchel.

Aanleiding tot het onderzoek vormt de ruimtelijke procedure ten behoeve van het mogelijk maken van een windpark met een 5-tal windturbines.

Voor de beoordeling of er sprake is van een goed akoestisch woon- en leefklimaat bij geluidgevoelige bestemmingen in de nabijheid van het windpark worden de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge van het windpark getoetst aan de geldende niveaus uit het Activiteitenbesluit. Tevens wordt de cumulatie met het nabijgelegen Windpark Neer betrokken in de beoordeling.

Het onderzoek is uitgevoerd uitgaande van 5 windturbines van merk/type Lagerwey L136 met een vermogen van 4,0 MW en een as-hoogte van 130 tot 132 meter. Tevens zijn een aantal alternatieve turbines beschouwd van Siemens, Enercon, Vestas en Nordex. Van alle turbine zijn de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van het jaargemiddelde geluidniveau L_{den} en het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode L_{nacht} .

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de planlocatie weer. De bovenste 5 blauwe sterretjes geven de geplande windturbines weer. De onderste 5 betreffen de turbines behorende bij Windpark Neer.



Figuur 1: Luchtfoto met ligging planlocatie

2 Onderzoeksopzet

2.1 Rekenmethode

Het onderhavige akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform het “Reken- en meetvoorschrift windturbines”, zoals gesteld in bijlage 4 van de “Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (Activiteitenregeling). De resultaten zijn getoetst aan het gestelde in het Activiteitenbesluit.

2.2 Modellerings

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 4.20, ontwikkeld door DGMR.

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, conform de voorschriften van het Reken- en meetvoorschrift windturbines”. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend:

- geometrische uitbreiding (afstand);
- afname als gevolg van afscherpende obstakels;
- afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem;
- afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels;
- afname van het geluidniveau door absorptie in de lucht.

De immissieniveaus ten gevolge van het nieuw op te richten windpark zijn bepaald:

- ter plaatse van de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen (van derden);
- middels contouren.

2.3 Rekenparameters

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

Standaard bodemfactor:	1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) m.u.v. de wegen en andere akoestisch harde ondergronden waarvoor 0,0 is gehanteerd
Meteorologische correctie:	Standaardcorrectie
Standaardwaarde:	HRMI-II.8
Luchtabsorptie:	

frequentie (Hz)	31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
demping (dB/km)	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,0	67,40

2.4 Objecten

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens te vinden. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De omgevingskenmerken zijn ontleend aan de luchtfoto (figuur 1) en Streetview. De gebouwen en toetspuntlocaties zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Voor de omgeving is een bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor 0,00 (akoestisch hard) gehanteerd is.

2.5 Ligging van de beoordelingspunten

In **bijlage 1** is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. De immissieniveaus ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld. Voor alle punten gelegen op gevels van woningen is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

Voorts zijn rond de turbines tot een afstand van 2 km contourpunten gelegd ter bepaling van de geluidcontouren (lijnen van gelijke geluidbelasting). Ook deze zijn bepaald op een standaardhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld.

2.6 Uitgangspunten

Windpark Egchelse Heide zal bestaan uit 5 turbines van het merk/type Lagerwey L136-4.0MW met een as-hoogte van 130 (WT 2 t/m 4) en 132 meter (WT 1 en 5). Windpark Neer bestaat uit 4 turbines van het merk/type Enercon E-82 en 1 turbine van het merk/type Enercon E-92 met een as-hoogte van 98 meter. In navolgende tabellen 1 en 3 zijn het geluidvermogen per windsnelheid en de spectrale verdeling per octaafband van voornoemde turbines weergegeven.

<i>Windsnelheid [m/s]</i>	<i>Bronvermogen [dB(A)] Lagerwey L136 (Egchel)</i>	<i>Bronvermogen [dB(A)] Enercon E-92 (Neer)</i>	<i>Bronvermogen [dB(A)] Enercon E-82 (Neer)</i>
1	-	-	-
2	94,0	81,0	81,0
3	94,4	83,0	83,0
4	95,0	88,0	88,0
5	97,4	93,0	93,0
6	101,9	97,5	95,4
7	104,8	99,5	96,6
8	105,9	101,0	99,9
9	106,0	102,5	102,6
10	106,0	104,0	103,5
11	105,0	104,8	104,0
12 -25	106,0	105,0	104,0

Tabel 1: Geluidvermogens windturbines

In tabel 2 zijn de geluidvermogens per windsnelheid van alternatieve turbines opgenomen, in tabel 3 de frequentiespectra. Het betreffen de volgende turbines:

- Enercon E126 EP 4 met een hub-hoogte van 135 meter;
- Nordex N131, 3MW/3,6MW met een hub-hoogte van 114 meter;
- Siemens SWT3.3 - 130 met een hub-hoogte van 112 en 134 meter;
- Vestax V136 (serrated edges) met een hub-hoogte van 132 meter.

<i>Wind-snelheid [m/s]</i>	<i>Enercon E126</i>	<i>Nordex N131</i>	<i>Siemens SWT 3.3 mode 0/-2/-3</i>	<i>Vestax V136 serrated</i>
2	94,0	-	-	-
3	94,4	-	92,7 / 92,7 / 92,7	92,2
4	95,0	94	97,2 / 97,2 / 97,2	92,5
5	97,4	94,9	102,6 / 102,5 / 102,1	94,5
6	99,0	101,1	105,9 / 104,5 / 103,5	97,4
7	100,1	104,7	106,0 / 104,5 / 103,5	100,5
8	102,0	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,4
9	102,8	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	105,4
10	103,3	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	105,4
11	103,7	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	104,9
12	104,0	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	104,5
13	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	104,2
14	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	104,0
15	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,8
16	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,6
17	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,4
18	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,3
19	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,1
20	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103,0
21	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	102,9
22	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	102,8
23-25	104,1	104,9	106,0 / 104,5 / 103,5	103

Tabel 2: Geluidvermogens alternatieve windturbines (De waarden van de Enercon turbine bij 2-6 m/s zijn worst-case aannamen.)

<i>frequentie (Hz)</i>	31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lagerwey L136	-32,07	-22,34	-14,09	-6,61	-4,94	-6,08	-8,99	-14,40	-21,83
Enercon E-82	-	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66
Enercon E-92	-	-17,05	-9,75	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05
Enercon E126	-27,79	-17,06	-11,59	-8,57	-6,79	-5,16	-6,56	-14,55	-33,56
Nordex N131	-18,39	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60
Siemens SWT 0	-	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40
Siemens SWT -2	-	-18,22	-10,82	-9,72	-5,72	-4,52	-8,92	-13,72	-23,22
Siemens SWT -3	-	-17,40	-10,20	-9,80	-5,80	-4,60	-9,00	-13,80	-23,30
Vestax V136	-18,39	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60


Tabel 3: Spectrale verdeling bronvermogens windturbines (Het spectrum van de Nordex turbine betreft een worst-case aanname.)

Als weergegeven onder de tabellen 2 en 3 is bij de bronvermogens voor 2 t/m 6 m/s van de Enercon turbine sprake van een worst-case aanname. Datzelfde geldt voor het frequentiespectrum behorende bij de Nordex turbine. Tevens is voor de Siemens turbine rekening gehouden met de verschillende modi waarin deze turbine kan draaien.

De agrarische bedrijfswoningen van de initiatiefnemers gelegen aan Karissendijk 11 en 14 en Haambergweg 2 worden in het kader van het windpark milieukundig en planologisch aangemerkt als woningen van derden. De woning aan Haambergweg 19 is milieukundig en planologisch aangemerkt als een bedrijfswoning behorende bij het onderhavige windpark.

2.7 Jaargemiddeld geluidvermogen

Het geluidvermogen van de windturbine is afhankelijk van de windsnelheid. In de Activiteitenregeling is opgenomen dat voor het langjaargemiddelde windprofiel op as-hoogte gegevens van het KNMI kunnen worden gebruikt. In de gebruikte software worden deze automatisch gedownload. Er zijn gegevens beschikbaar van 80 tot en met 120 meter boven het maaiveld. De rekensoftware extrapoleert bij hogere as-hoogten de windverdeling uitgaande van de verdeling op 120 meter. Bij de berekening is voor de Lagerwey turbines met een as-hoogte van 130 tot 132 meter dan ook de verdeling op 120 meter geëxtrapoleerd naar deze hoogten. In figuur 2 is de windverdeling op 132 meter hoogte weergegeven.



Figuur 2: Gegevens windsnelheidsverdeling op 132 meter hoogte

3 Beoordelingskader

In onderhavig onderzoek is, ten behoeve van de beoordeling of sprake is van een goed woon- en leefklimaat en een goede ruimtelijke ordening, de geluidbelasting als gevolg van het windpark getoetst aan de geluidgrenswaarden uit paragraaf 3.2.3. van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit). In artikel 3.14a onder lid 1 zijn de geluidgrenswaarden aangegeven. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel 4.

	<i>L_{den}</i>	<i>L_{nacht}</i>
Jaargemiddeld geluidniveau	47 dB	41 dB

Tabel 4: Geluidgrenswaarden ter plaatse van geluidgevoelige objecten

Het betreft jaargemiddelde geluidniveaus over het gehele etmaal respectievelijk over de nachtperiode. Bij de bepaling van de geluidniveaus wordt uitgegaan van de gemiddelde emissie op basis van de langjarige windverdeling op as-hoogte.

Uit lid 2 van voornoemd artikel blijkt dat bij de beoordeling tevens rekening dient te worden gehouden met de cumulatie van de geluidbelasting als gevolg van het te ontwikkelen windpark met overige geluidbronnen, zoals ook andere windparken. In het onderhavige geval is derhalve de immissie als gevolg van Windpark Egchelse Heide en Windpark Neer meegenomen in de beschouwing.

In geval van bijzondere omstandigheden mag het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van voornoemde grenswaarden door middel van een maatwerkvoorschrift.

4 Resultaten

4.1 Contouren

In **bijlage 4** zijn de rekenresultaten als gevolg van het voorgenomen windpark grafisch weergegeven middels contouren. De contouren zijn bepaald middels contourpunten met een rekenhoogte van 5 m boven het lokale maaiveld. De tussenliggende waarden zijn door de software bepaald zodanig dat een lijn met gelijke geluidbelasting ontstaat. De geluidgevoelige objecten binnen de contouren $L_{den} = 47$ dB en $L_{nacht} = 41$ dB hebben te maken met overschrijdingen van de gestelde geluidnormen. Ter plaatse van de woningen buiten de contouren is er gezien de gestelde normen sprake van een akoestisch goed woon- en leefklimaat. Slechts de bedrijfswoning (o 16, Haambergweg 19) bevindt zich binnen de contouren. Deze woning hoeft echter formeel niet te worden getoetst.

4.2 Rekenresultaten

De rekenresultaten voor de Lagerwey turbines zijn opgenomen in **bijlage 3** en samengevat in tabel 5.

<i>Beoordelingspunt</i>	<i>Geluidniveaus in dB</i>	
	<i>Nacht</i> L_{nacht}	<i>Jaar</i> L_{den}
o 01. Karissendijk 9	39	46
o 02. Karissendijk 10	41	47
o 03. Karissendijk 11 (i.n. WP Egchelse Heide)	38	44
o 04. Haambergweg 2 (i.n. WP Egchelse Heide)	40	47
o 05. Rootsdijk 12	39	46
o 06. Karissendijk 14 (i.n. WP Egchelse Heide)	36	42
o 07. Boerderijweg 4 (bw WP Neer wt 1-4)	31	38
o 08. Doorbrand 1	33	39
o 09. Boerderijweg 6 (bw WP Neer wt 5)	34	40
o 10. Boerderijweg 8 (bw WP Neer wt 1-4)	33	40
o 11. Boerderijweg 10 (bw WP Neer wt 1-4)	33	40
o 12. Haambergweg 11	40	46
o 13. Haambergweg 10	40	46
o 14. Haambergweg 14	41	47
o 15. Haambergweg 15	40	46
o 16. Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	51	57
o 17. Haambergweg 18	39	46
o 18. Witdonk 20	37	43
o 19. Witdonk 19	35	42
o 20. Witdonk 15	33	39

Tabel 5: Rekenresultaten (i.n. = initiatiefnemer, bw = bedrijfswoning, wt = windturbine, WP = Windpark)

In bijlage 3 en 4 zijn tevens de numerieke en grafische resultaten voor de alternatieve turbines opgenomen. Er is bij de Siemens turbines uitgegaan van mode 1 voor turbine 1 t/m 4 en mode 3 voor turbine 5. Uit de resultaten blijkt dat de range aan alternatieve turbines eveneens kan voldoen aan de grenswaarden van $L_{den} = 47$ dB en $L_{nacht} = 41$ dB, behalve wederom ter plaatse van de bedrijfswoning aan de Haambergweg 19.

4.3 Cumulatie

In de nabijheid van het plan, aan de overzijde van het kanaal is Windpark Neer gelegen. Bij de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat dient conform lid 2 van artikel 3.14a uit het Activiteitenbesluit ook dit windpark te worden betrokken. De gecumuleerde resultaten zijn weergegeven in **bijlage 5** en voor de situatie met de Lagerwey turbines samengevat in navolgende tabel. De grafische weergave van de resultaten is opgenomen in **bijlage 6**.

Beoordelingspunt	Geluidniveaus in dB	
	Nacht	Jaar
	L_{nacht}	L_{den}
o 01. Karissendijk 9	40	47
o 02. Karissendijk 10	42	48
o 03. Karissendijk 11 (i.n. WP Egchelse Heide)	40	46
o 04. Haambergweg 2 (i.n. WP Egchelse Heide)	42	48
o 05. Rootsdijk 12	40	46
o 06. Karissendijk 14 (i.n. WP Egchelse Heide)	40	47
o 07. Boerderijweg 4 (bw WP Neer wt 1-4)	38	44
o 08. Doorbrand 1	40	46
o 09. Boerderijweg 6 (bw WP Neer wt 5)	41	47
o 10. Boerderijweg 8 (bw WP Neer wt 1-4)	41	47
o 11. Boerderijweg 10 (bw WP Neer wt 1-4)	40	47
o 12. Haambergweg 11	40	46
o 13. Haambergweg 10	40	47
o 14. Haambergweg 14	41	47
o 15. Haambergweg 15	40	46
o 16. Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	51	57
o 17. Haambergweg 18	39	46
o 18. Witdonk 20	37	44
o 19. Witdonk 19	35	42
o 20. Witdonk 15	33	39

Tabel 6: Gecumuleerde resultaten (i.n. = initiatiefnemer, bw = bedrijfswoning, wt = windturbine, WP = Windpark)

Uit vorenstaande tabel blijkt dat overal, behalve ter plaatse van 3 toetspunten, ook de gecumuleerde geluidbelasting voldoet aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit. Ter plaatse van de bedrijfswoning (o 16) blijft de geluidbelasting gelijk aan de waarde zonder cumulatie. Bij twee locaties Karissendijk 10 (o 02) en Haambergweg 2 (o 04) is de gecumuleerde geluidbelasting L_{den}

gelijk aan 48 dB en de L_{nacht} gelijk aan 42 dB. Een verschil van 1 dB is voor het menselijk oor net de grens van waarneembaarheid (Just Noticeable Difference (JND) is 1 dB, zie Middlebrooks & Green, 1991; Mills, 1960).

Bij een goed onderhouden woning is voorts sprake van een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB. Derhalve bedraagt het jaargemiddelde binnenniveau 28 dB en het jaargemiddelde binnenniveau in de nachtperiode 22 dB. Deze waarden liggen onder de in de Wet geluidhinder gestelde voorkeurswaarde van 33 dB. Er is derhalve sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Ter plaatse van de bedrijfswoning aan Haambergweg 19 (uitgezonderd van toetsing) heerst een (gecumuleerde) geluidbelasting van 57 dB. Uitgaande van een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB bedraagt het binnenniveau 37 dB. Deze waarde is hoger dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder echter ruim lager dan de geaccepteerde grenswaarde van 43 dB (eveneens uit de Wet geluidhinder) voor bestaande saneringswoningen. Derhalve kan gesteld worden dat ter plaatse van deze bedrijfswoning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5 Conclusie

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van het akoestisch onderzoek rond het voorgenomen windpark aan de Karissendijk te Egchel zijn uitgevoerd, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Uitgaande van de situatie als aangevraagd met 5 windturbines van het merk/type Lagerwey L136 4,0 MW wordt ter plaatse van alle woningen van derden in de omgeving voldaan aan de gestelde geluidgrenswaarden van 47 dB L_{den} en 41 dB L_{nacht} .

De woning aan Haambergweg 19 is milieukundig en planologisch aangemerkt als bedrijfswoning. Alleen ter plaatse van deze woning ($L_{den} = 57$ dB) wordt niet aan de normen voldaan. Daar het echter een bedrijfswoning betreft hoeft deze formeel niet getoetst te worden.

Ook zijn enkele alternatieve turbines doorgerekend, te weten: Enercon E126 EP 4 (135 meter), Nordex N131 (114 meter), Siemens SWT3.3 (112 en 134 meter) en Vestax V136 met serrated edges (132 meter). Aangetoond is dat ook deze turbines kunnen voldoen aan voornoemde geluidgrenswaarden.

Tevens is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de cumulatie met Windpark Neer (4 turbines van het merk/type Enercon E-82 en 1 turbine van het merk/type Enercon E-92) beschouwd. Bij twee woningen is de gecumuleerde geluidbelasting L_{den} gelijk aan 48 dB en de L_{nacht} gelijk aan 42 dB. Een verschil van 1 dB is voor het menselijk oor net de grens van waarneembaarheid (JND is 1 dB, zie Middlebrooks & Green, 1991; Mills, 1960).

Bij een goed onderhouden woning is voorts sprake van een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB. Binnen de woningen van derden wordt derhalve voldaan aan de voorkeurswaarde van 33 dB uit de Wet geluidhinder gestelde en is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Ter plaatse van de bedrijfswoning aan Haambergweg 19 (uitgezonderd van toetsing) heerst een (gecumuleerde) geluidbelasting van 57 dB. Uitgaande van een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB bedraagt het binnenniveau 37 dB. Deze waarde is hoger dan de voorkeurswaarde, echter ruim lager dan de grenswaarde van 43 dB voor bestaande saneringswoningen. Derhalve is ter plaatse van deze bedrijfswoning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Gezien vorenstaande kan gesteld worden dat er na de gewenste ontwikkeling sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat en van een goede ruimtelijke ordening.

6 Bijlagen

- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens rekenmodel
- 3) Resultaten L_{den}/L_{nacht}
- 4) Grafische resultaten
- 5) Resultaten L_{den}/L_{nacht} na cumulatie
- 6) Grafische resultaten na cumulatie


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.


Opgemaakt te Baexem


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Smeets", with several horizontal strokes extending to the right.

ir. J. Smeets









© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2016 Google
Image Landsat / Copernicus

Google Earth

mijl |—————| 1
km |—————| 3



Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1	23-1-2017 1	5,00	0,00
2	23-1-2017 2	5,00	0,00
3	23-1-2017 3	5,00	0,00
4	23-1-2017 4	5,00	0,00
5	23-1-2017 5	5,00	0,00
6	23-1-2017 6	5,00	0,00
7	23-1-2017 7	5,00	0,00
8	23-1-2017 8	5,00	0,00
9	23-1-2017 9	5,00	0,00
10	23-1-2017 10	5,00	0,00
11	23-1-2017 11	5,00	0,00
12	23-1-2017 12	5,00	0,00
13	23-1-2017 13	5,00	0,00
14	23-1-2017 14	5,00	0,00
15	23-1-2017 15	5,00	0,00
16	23-1-2017 16	5,00	0,00
17	23-1-2017 17	5,00	0,00
18	23-1-2017 18	5,00	0,00
19	23-1-2017 19	5,00	0,00
20	23-1-2017 20	5,00	0,00
21	23-1-2017 21	5,00	0,00
22	23-1-2017 22	5,00	0,00
23	23-1-2017 23	5,00	0,00
24	23-1-2017 24	5,00	0,00
25	23-1-2017 25	5,00	0,00
26	23-1-2017 26	5,00	0,00
27	23-1-2017 27	5,00	0,00
28	23-1-2017 28	5,00	0,00
29	23-1-2017 29	5,00	0,00
30	23-1-2017 30	5,00	0,00
31	23-1-2017 31	5,00	0,00
32	23-1-2017 32	5,00	0,00
33	23-1-2017 33	5,00	0,00
34	23-1-2017 34	5,00	0,00
35	23-1-2017 35	5,00	0,00
36	23-1-2017 36	5,00	0,00
37	23-1-2017 37	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
38	23-1-2017 38	5,00	0,00
39	23-1-2017 39	5,00	0,00
40	23-1-2017 40	5,00	0,00
41	23-1-2017 41	5,00	0,00
42	23-1-2017 42	5,00	0,00
43	23-1-2017 43	5,00	0,00
44	23-1-2017 44	5,00	0,00
45	23-1-2017 45	5,00	0,00
46	23-1-2017 46	5,00	0,00
47	23-1-2017 47	5,00	0,00
48	23-1-2017 48	5,00	0,00
49	23-1-2017 49	5,00	0,00
50	23-1-2017 50	5,00	0,00
51	23-1-2017 51	5,00	0,00
52	23-1-2017 52	5,00	0,00
53	23-1-2017 53	5,00	0,00
54	23-1-2017 54	5,00	0,00
55	23-1-2017 55	5,00	0,00
56	23-1-2017 56	5,00	0,00
57	23-1-2017 57	5,00	0,00
58	23-1-2017 58	5,00	0,00
59	23-1-2017 59	5,00	0,00
60	23-1-2017 60	5,00	0,00
61	23-1-2017 61	5,00	0,00
62	23-1-2017 62	5,00	0,00
63	23-1-2017 63	5,00	0,00
64	23-1-2017 64	5,00	0,00
65	23-1-2017 65	5,00	0,00
66	23-1-2017 66	5,00	0,00
67	23-1-2017 67	5,00	0,00
68	23-1-2017 68	5,00	0,00
69	23-1-2017 69	5,00	0,00
70	23-1-2017 70	5,00	0,00
71	23-1-2017 71	5,00	0,00
72	23-1-2017 72	5,00	0,00
73	23-1-2017 73	5,00	0,00
74	23-1-2017 74	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
75	23-1-2017 75	5,00	0,00
76	23-1-2017 76	5,00	0,00
77	23-1-2017 77	5,00	0,00
78	23-1-2017 78	5,00	0,00
79	23-1-2017 79	5,00	0,00
80	23-1-2017 80	5,00	0,00
81	23-1-2017 81	5,00	0,00
82	23-1-2017 82	5,00	0,00
83	23-1-2017 83	5,00	0,00
84	23-1-2017 84	5,00	0,00
85	23-1-2017 85	5,00	0,00
86	23-1-2017 86	5,00	0,00
87	23-1-2017 87	5,00	0,00
88	23-1-2017 88	5,00	0,00
89	23-1-2017 89	5,00	0,00
90	23-1-2017 90	5,00	0,00
91	23-1-2017 91	5,00	0,00
92	23-1-2017 92	5,00	0,00
93	23-1-2017 93	5,00	0,00
94	23-1-2017 94	5,00	0,00
95	23-1-2017 95	5,00	0,00
96	23-1-2017 96	5,00	0,00
97	23-1-2017 97	5,00	0,00
98	23-1-2017 98	5,00	0,00
99	23-1-2017 99	5,00	0,00
100	23-1-2017 100	5,00	0,00
101	23-1-2017 101	5,00	0,00
102	23-1-2017 102	5,00	0,00
103	23-1-2017 103	5,00	0,00
104	23-1-2017 104	5,00	0,00
105	23-1-2017 105	5,00	0,00
106	23-1-2017 106	5,00	0,00
107	23-1-2017 107	5,00	0,00
108	23-1-2017 108	5,00	0,00
109	23-1-2017 109	5,00	0,00
110	23-1-2017 110	5,00	0,00
111	23-1-2017 111	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
112	23-1-2017 112	5,00	0,00
113	23-1-2017 113	5,00	0,00
114	23-1-2017 114	5,00	0,00
115	23-1-2017 115	5,00	0,00
116	23-1-2017 116	5,00	0,00
117	23-1-2017 117	5,00	0,00
118	23-1-2017 118	5,00	0,00
119	23-1-2017 119	5,00	0,00
120	23-1-2017 120	5,00	0,00
121	23-1-2017 121	5,00	0,00
122	23-1-2017 122	5,00	0,00
123	23-1-2017 123	5,00	0,00
124	23-1-2017 124	5,00	0,00
125	23-1-2017 125	5,00	0,00
126	23-1-2017 126	5,00	0,00
127	23-1-2017 127	5,00	0,00
128	23-1-2017 128	5,00	0,00
129	23-1-2017 129	5,00	0,00
130	23-1-2017 130	5,00	0,00
131	23-1-2017 131	5,00	0,00
132	23-1-2017 132	5,00	0,00
133	23-1-2017 133	5,00	0,00
134	23-1-2017 134	5,00	0,00
135	23-1-2017 135	5,00	0,00
136	23-1-2017 136	5,00	0,00
137	23-1-2017 137	5,00	0,00
138	23-1-2017 138	5,00	0,00
139	23-1-2017 139	5,00	0,00
140	23-1-2017 140	5,00	0,00
141	23-1-2017 141	5,00	0,00
142	23-1-2017 142	5,00	0,00
143	23-1-2017 143	5,00	0,00
144	23-1-2017 144	5,00	0,00
145	23-1-2017 145	5,00	0,00
146	23-1-2017 146	5,00	0,00
147	23-1-2017 147	5,00	0,00
148	23-1-2017 148	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
149	23-1-2017 149	5,00	0,00
150	23-1-2017 150	5,00	0,00
151	23-1-2017 151	5,00	0,00
152	23-1-2017 152	5,00	0,00
153	23-1-2017 153	5,00	0,00
154	23-1-2017 154	5,00	0,00
155	23-1-2017 155	5,00	0,00
156	23-1-2017 156	5,00	0,00
157	23-1-2017 157	5,00	0,00
158	23-1-2017 158	5,00	0,00
159	23-1-2017 159	5,00	0,00
160	23-1-2017 160	5,00	0,00
161	23-1-2017 161	5,00	0,00
162	23-1-2017 162	5,00	0,00
163	23-1-2017 163	5,00	0,00
164	23-1-2017 164	5,00	0,00
165	23-1-2017 165	5,00	0,00
166	23-1-2017 166	5,00	0,00
167	23-1-2017 167	5,00	0,00
168	23-1-2017 168	5,00	0,00
169	23-1-2017 169	5,00	0,00
170	23-1-2017 170	5,00	0,00
171	23-1-2017 171	5,00	0,00
172	23-1-2017 172	5,00	0,00
173	23-1-2017 173	5,00	0,00
174	23-1-2017 174	5,00	0,00
175	23-1-2017 175	5,00	0,00
176	23-1-2017 176	5,00	0,00
177	23-1-2017 177	5,00	0,00
178	23-1-2017 178	5,00	0,00
179	23-1-2017 179	5,00	0,00
180	23-1-2017 180	5,00	0,00
181	23-1-2017 181	5,00	0,00
182	23-1-2017 182	5,00	0,00
183	23-1-2017 183	5,00	0,00
184	23-1-2017 184	5,00	0,00
185	23-1-2017 185	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
186	23-1-2017 186	5,00	0,00
187	23-1-2017 187	5,00	0,00
188	23-1-2017 188	5,00	0,00
189	23-1-2017 189	5,00	0,00
190	23-1-2017 190	5,00	0,00
191	23-1-2017 191	5,00	0,00
192	23-1-2017 192	5,00	0,00
193	23-1-2017 193	5,00	0,00
194	23-1-2017 194	5,00	0,00
195	23-1-2017 195	5,00	0,00
196	23-1-2017 196	5,00	0,00
197	23-1-2017 197	5,00	0,00
198	23-1-2017 198	5,00	0,00
199	23-1-2017 199	5,00	0,00
200	23-1-2017 200	5,00	0,00
201	23-1-2017 201	5,00	0,00
202	23-1-2017 202	5,00	0,00
203	23-1-2017 203	5,00	0,00
204	23-1-2017 204	5,00	0,00
205	23-1-2017 205	5,00	0,00
206	23-1-2017 206	5,00	0,00
207	23-1-2017 207	5,00	0,00
208	23-1-2017 208	5,00	0,00
209	23-1-2017 209	5,00	0,00
210	23-1-2017 210	5,00	0,00
211	23-1-2017 211	5,00	0,00
212	23-1-2017 212	5,00	0,00
213	23-1-2017 213	5,00	0,00
214	23-1-2017 214	5,00	0,00
215	23-1-2017 215	5,00	0,00
216	23-1-2017 216	5,00	0,00
217	23-1-2017 217	5,00	0,00
218	23-1-2017 218	5,00	0,00
219	23-1-2017 219	5,00	0,00
220	23-1-2017 220	5,00	0,00
221	23-1-2017 221	5,00	0,00
222	23-1-2017 222	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
223	23-1-2017 223	5,00	0,00
224	23-1-2017 224	5,00	0,00
225	23-1-2017 225	5,00	0,00
226	23-1-2017 226	5,00	0,00
227	23-1-2017 227	5,00	0,00
228	23-1-2017 228	5,00	0,00
229	23-1-2017 229	5,00	0,00
230	23-1-2017 230	5,00	0,00
231	23-1-2017 231	5,00	0,00
232	23-1-2017 232	5,00	0,00
233	23-1-2017 233	5,00	0,00
234	23-1-2017 234	5,00	0,00
235	23-1-2017 235	5,00	0,00
236	23-1-2017 236	5,00	0,00
237	23-1-2017 237	5,00	0,00
238	23-1-2017 238	5,00	0,00
239	23-1-2017 239	5,00	0,00
240	23-1-2017 240	5,00	0,00
241	23-1-2017 241	5,00	0,00
242	23-1-2017 242	5,00	0,00
243	23-1-2017 243	5,00	0,00
244	23-1-2017 244	5,00	0,00
245	23-1-2017 245	5,00	0,00
246	23-1-2017 246	5,00	0,00
247	23-1-2017 247	5,00	0,00
248	23-1-2017 248	5,00	0,00
249	23-1-2017 249	5,00	0,00
250	23-1-2017 250	5,00	0,00
251	23-1-2017 251	5,00	0,00
252	23-1-2017 252	5,00	0,00
253	23-1-2017 253	5,00	0,00
254	23-1-2017 254	5,00	0,00
255	23-1-2017 255	5,00	0,00
256	23-1-2017 256	5,00	0,00
257	23-1-2017 257	5,00	0,00
258	23-1-2017 258	5,00	0,00
259	23-1-2017 259	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
260	23-1-2017 260	5,00	0,00
261	23-1-2017 261	5,00	0,00
262	23-1-2017 262	5,00	0,00
263	23-1-2017 263	5,00	0,00
264	23-1-2017 264	5,00	0,00
265	23-1-2017 265	5,00	0,00
266	23-1-2017 266	5,00	0,00
267	23-1-2017 267	5,00	0,00
268	23-1-2017 268	5,00	0,00
269	23-1-2017 269	5,00	0,00
270	23-1-2017 270	5,00	0,00
271	23-1-2017 271	5,00	0,00
272	23-1-2017 272	5,00	0,00
273	23-1-2017 273	5,00	0,00
274	23-1-2017 274	5,00	0,00
275	23-1-2017 275	5,00	0,00
276	23-1-2017 276	5,00	0,00
277	23-1-2017 277	5,00	0,00
278	23-1-2017 278	5,00	0,00
279	23-1-2017 279	5,00	0,00
280	23-1-2017 280	5,00	0,00
281	23-1-2017 281	5,00	0,00
282	23-1-2017 282	5,00	0,00
283	23-1-2017 283	5,00	0,00
284	23-1-2017 284	5,00	0,00
285	23-1-2017 285	5,00	0,00
286	23-1-2017 286	5,00	0,00
287	23-1-2017 287	5,00	0,00
288	23-1-2017 288	5,00	0,00
289	23-1-2017 289	5,00	0,00
290	23-1-2017 290	5,00	0,00
291	23-1-2017 291	5,00	0,00
292	23-1-2017 292	5,00	0,00
293	23-1-2017 293	5,00	0,00
294	23-1-2017 294	5,00	0,00
295	23-1-2017 295	5,00	0,00
296	23-1-2017 296	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
297	23-1-2017 297	5,00	0,00
298	23-1-2017 298	5,00	0,00
299	23-1-2017 299	5,00	0,00
300	23-1-2017 300	5,00	0,00
301	23-1-2017 301	5,00	0,00
302	23-1-2017 302	5,00	0,00
303	23-1-2017 303	5,00	0,00
304	23-1-2017 304	5,00	0,00
305	23-1-2017 305	5,00	0,00
306	23-1-2017 306	5,00	0,00
307	23-1-2017 307	5,00	0,00
308	23-1-2017 308	5,00	0,00
309	23-1-2017 309	5,00	0,00
310	23-1-2017 310	5,00	0,00
311	23-1-2017 311	5,00	0,00
312	23-1-2017 312	5,00	0,00
313	23-1-2017 313	5,00	0,00
314	23-1-2017 314	5,00	0,00
315	23-1-2017 315	5,00	0,00
316	23-1-2017 316	5,00	0,00
317	23-1-2017 317	5,00	0,00
318	23-1-2017 318	5,00	0,00
319	23-1-2017 319	5,00	0,00
320	23-1-2017 320	5,00	0,00
321	23-1-2017 321	5,00	0,00
322	23-1-2017 322	5,00	0,00
323	23-1-2017 323	5,00	0,00
324	23-1-2017 324	5,00	0,00
325	23-1-2017 325	5,00	0,00
326	23-1-2017 326	5,00	0,00
327	23-1-2017 327	5,00	0,00
328	23-1-2017 328	5,00	0,00
329	23-1-2017 329	5,00	0,00
330	23-1-2017 330	5,00	0,00
331	23-1-2017 331	5,00	0,00
332	23-1-2017 332	5,00	0,00
333	23-1-2017 333	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
334	23-1-2017 334	5,00	0,00
335	23-1-2017 335	5,00	0,00
336	23-1-2017 336	5,00	0,00
337	23-1-2017 337	5,00	0,00
338	23-1-2017 338	5,00	0,00
339	23-1-2017 339	5,00	0,00
340	23-1-2017 340	5,00	0,00
341	23-1-2017 341	5,00	0,00
342	23-1-2017 342	5,00	0,00
343	23-1-2017 343	5,00	0,00
344	23-1-2017 344	5,00	0,00
345	23-1-2017 345	5,00	0,00
346	23-1-2017 346	5,00	0,00
347	23-1-2017 347	5,00	0,00
348	23-1-2017 348	5,00	0,00
349	23-1-2017 349	5,00	0,00
350	23-1-2017 350	5,00	0,00
351	23-1-2017 351	5,00	0,00
352	23-1-2017 352	5,00	0,00
353	23-1-2017 353	5,00	0,00
354	23-1-2017 354	5,00	0,00
355	23-1-2017 355	5,00	0,00
356	23-1-2017 356	5,00	0,00
357	23-1-2017 357	5,00	0,00
358	23-1-2017 358	5,00	0,00
359	23-1-2017 359	5,00	0,00
360	23-1-2017 360	5,00	0,00
361	23-1-2017 361	5,00	0,00
362	23-1-2017 362	5,00	0,00
363	23-1-2017 363	5,00	0,00
364	23-1-2017 364	5,00	0,00
365	23-1-2017 365	5,00	0,00
366	23-1-2017 366	5,00	0,00
367	23-1-2017 367	5,00	0,00
368	23-1-2017 368	5,00	0,00
369	23-1-2017 369	5,00	0,00
370	23-1-2017 370	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
371	23-1-2017 371	5,00	0,00
372	23-1-2017 372	5,00	0,00
373	23-1-2017 373	5,00	0,00
374	23-1-2017 374	5,00	0,00
375	23-1-2017 375	5,00	0,00
376	23-1-2017 376	5,00	0,00
377	23-1-2017 377	5,00	0,00
378	23-1-2017 378	5,00	0,00
379	23-1-2017 379	5,00	0,00
380	23-1-2017 380	5,00	0,00
381	23-1-2017 381	5,00	0,00
382	23-1-2017 382	5,00	0,00
383	23-1-2017 383	5,00	0,00
384	23-1-2017 384	5,00	0,00
385	23-1-2017 385	5,00	0,00
386	23-1-2017 386	5,00	0,00
387	23-1-2017 387	5,00	0,00
388	23-1-2017 388	5,00	0,00
389	23-1-2017 389	5,00	0,00
390	23-1-2017 390	5,00	0,00
391	23-1-2017 391	5,00	0,00
392	23-1-2017 392	5,00	0,00
393	23-1-2017 393	5,00	0,00
394	23-1-2017 394	5,00	0,00
395	23-1-2017 395	5,00	0,00
396	23-1-2017 396	5,00	0,00
397	23-1-2017 397	5,00	0,00
398	23-1-2017 398	5,00	0,00
399	23-1-2017 399	5,00	0,00
400	23-1-2017 400	5,00	0,00
401	23-1-2017 401	5,00	0,00
402	23-1-2017 402	5,00	0,00
403	23-1-2017 403	5,00	0,00
404	23-1-2017 404	5,00	0,00
405	23-1-2017 405	5,00	0,00
406	23-1-2017 406	5,00	0,00
407	23-1-2017 407	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
408	23-1-2017 408	5,00	0,00
409	23-1-2017 409	5,00	0,00
410	23-1-2017 410	5,00	0,00
411	23-1-2017 411	5,00	0,00
412	23-1-2017 412	5,00	0,00
413	23-1-2017 413	5,00	0,00
414	23-1-2017 414	5,00	0,00
415	23-1-2017 415	5,00	0,00
416	23-1-2017 416	5,00	0,00
417	23-1-2017 417	5,00	0,00
418	23-1-2017 418	5,00	0,00
419	23-1-2017 419	5,00	0,00
420	23-1-2017 420	5,00	0,00
421	23-1-2017 421	5,00	0,00
422	23-1-2017 422	5,00	0,00
423	23-1-2017 423	5,00	0,00
424	23-1-2017 424	5,00	0,00
425	23-1-2017 425	5,00	0,00
426	23-1-2017 426	5,00	0,00
427	23-1-2017 427	5,00	0,00
428	23-1-2017 428	5,00	0,00
429	23-1-2017 429	5,00	0,00
430	23-1-2017 430	5,00	0,00
431	23-1-2017 431	5,00	0,00
432	23-1-2017 432	5,00	0,00
433	23-1-2017 433	5,00	0,00
434	23-1-2017 434	5,00	0,00
435	23-1-2017 435	5,00	0,00
436	23-1-2017 436	5,00	0,00
437	23-1-2017 437	5,00	0,00
438	23-1-2017 438	5,00	0,00
439	23-1-2017 439	5,00	0,00
440	23-1-2017 440	5,00	0,00
441	23-1-2017 441	5,00	0,00
442	23-1-2017 442	5,00	0,00
443	23-1-2017 443	5,00	0,00
444	23-1-2017 444	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
445	23-1-2017 445	5,00	0,00
446	23-1-2017 446	5,00	0,00
447	23-1-2017 447	5,00	0,00
448	23-1-2017 448	5,00	0,00
449	23-1-2017 449	5,00	0,00
450	23-1-2017 450	5,00	0,00
451	23-1-2017 451	5,00	0,00
452	23-1-2017 452	5,00	0,00
453	23-1-2017 453	5,00	0,00
454	23-1-2017 454	5,00	0,00
455	23-1-2017 455	5,00	0,00
456	23-1-2017 456	5,00	0,00
457	23-1-2017 457	5,00	0,00
458	23-1-2017 458	5,00	0,00
459	23-1-2017 459	5,00	0,00
460	23-1-2017 460	5,00	0,00
461	23-1-2017 461	5,00	0,00
462	23-1-2017 462	5,00	0,00
463	23-1-2017 463	5,00	0,00
464	23-1-2017 464	5,00	0,00
465	23-1-2017 465	5,00	0,00
466	23-1-2017 466	5,00	0,00
467	23-1-2017 467	5,00	0,00
468	23-1-2017 468	5,00	0,00
469	23-1-2017 469	5,00	0,00
470	23-1-2017 470	5,00	0,00
471	23-1-2017 471	5,00	0,00
472	23-1-2017 472	5,00	0,00
473	23-1-2017 473	5,00	0,00
474	23-1-2017 474	5,00	0,00
475	23-1-2017 475	5,00	0,00
476	23-1-2017 476	5,00	0,00
477	23-1-2017 477	5,00	0,00
478	23-1-2017 478	5,00	0,00
479	23-1-2017 479	5,00	0,00
480	23-1-2017 480	5,00	0,00
481	23-1-2017 481	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
482	23-1-2017 482	5,00	0,00
483	23-1-2017 483	5,00	0,00
484	23-1-2017 484	5,00	0,00
485	23-1-2017 485	5,00	0,00
486	23-1-2017 486	5,00	0,00
487	23-1-2017 487	5,00	0,00
488	23-1-2017 488	5,00	0,00
489	23-1-2017 489	5,00	0,00
490	23-1-2017 490	5,00	0,00
491	23-1-2017 491	5,00	0,00
492	23-1-2017 492	5,00	0,00
493	23-1-2017 493	5,00	0,00
494	23-1-2017 494	5,00	0,00
495	23-1-2017 495	5,00	0,00
496	23-1-2017 496	5,00	0,00
497	23-1-2017 497	5,00	0,00
498	23-1-2017 498	5,00	0,00
499	23-1-2017 499	5,00	0,00
500	23-1-2017 500	5,00	0,00
501	23-1-2017 501	5,00	0,00
502	23-1-2017 502	5,00	0,00
503	23-1-2017 503	5,00	0,00
504	23-1-2017 504	5,00	0,00
505	23-1-2017 505	5,00	0,00
506	23-1-2017 506	5,00	0,00
507	23-1-2017 507	5,00	0,00
508	23-1-2017 508	5,00	0,00
509	23-1-2017 509	5,00	0,00
510	23-1-2017 510	5,00	0,00
511	23-1-2017 511	5,00	0,00
512	23-1-2017 512	5,00	0,00
513	23-1-2017 513	5,00	0,00
514	23-1-2017 514	5,00	0,00
515	23-1-2017 515	5,00	0,00
516	23-1-2017 516	5,00	0,00
517	23-1-2017 517	5,00	0,00
518	23-1-2017 518	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
519	23-1-2017 519	5,00	0,00
520	23-1-2017 520	5,00	0,00
521	23-1-2017 521	5,00	0,00
522	23-1-2017 522	5,00	0,00
523	23-1-2017 523	5,00	0,00
524	23-1-2017 524	5,00	0,00
525	23-1-2017 525	5,00	0,00
526	23-1-2017 526	5,00	0,00
527	23-1-2017 527	5,00	0,00
528	23-1-2017 528	5,00	0,00
529	23-1-2017 529	5,00	0,00
530	23-1-2017 530	5,00	0,00
531	23-1-2017 531	5,00	0,00
532	23-1-2017 532	5,00	0,00
533	23-1-2017 533	5,00	0,00
534	23-1-2017 534	5,00	0,00
535	23-1-2017 535	5,00	0,00
536	23-1-2017 536	5,00	0,00
537	23-1-2017 537	5,00	0,00
538	23-1-2017 538	5,00	0,00
539	23-1-2017 539	5,00	0,00
540	23-1-2017 540	5,00	0,00
541	23-1-2017 541	5,00	0,00
542	23-1-2017 542	5,00	0,00
543	23-1-2017 543	5,00	0,00
544	23-1-2017 544	5,00	0,00
545	23-1-2017 545	5,00	0,00
546	23-1-2017 546	5,00	0,00
547	23-1-2017 547	5,00	0,00
548	23-1-2017 548	5,00	0,00
549	23-1-2017 549	5,00	0,00
550	23-1-2017 550	5,00	0,00
551	23-1-2017 551	5,00	0,00
552	23-1-2017 552	5,00	0,00
553	23-1-2017 553	5,00	0,00
554	23-1-2017 554	5,00	0,00
555	23-1-2017 555	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
556	23-1-2017 556	5,00	0,00
557	23-1-2017 557	5,00	0,00
558	23-1-2017 558	5,00	0,00
559	23-1-2017 559	5,00	0,00
560	23-1-2017 560	5,00	0,00
561	23-1-2017 561	5,00	0,00
562	23-1-2017 562	5,00	0,00
563	23-1-2017 563	5,00	0,00
564	23-1-2017 564	5,00	0,00
565	23-1-2017 565	5,00	0,00
566	23-1-2017 566	5,00	0,00
567	23-1-2017 567	5,00	0,00
568	23-1-2017 568	5,00	0,00
569	23-1-2017 569	5,00	0,00
570	23-1-2017 570	5,00	0,00
571	23-1-2017 571	5,00	0,00
572	23-1-2017 572	5,00	0,00
573	23-1-2017 573	5,00	0,00
574	23-1-2017 574	5,00	0,00
575	23-1-2017 575	5,00	0,00
576	23-1-2017 576	5,00	0,00
577	23-1-2017 577	5,00	0,00
578	23-1-2017 578	5,00	0,00
579	23-1-2017 579	5,00	0,00
580	23-1-2017 580	5,00	0,00
581	23-1-2017 581	5,00	0,00
582	23-1-2017 582	5,00	0,00
583	23-1-2017 583	5,00	0,00
584	23-1-2017 584	5,00	0,00
585	23-1-2017 585	5,00	0,00
586	23-1-2017 586	5,00	0,00
587	23-1-2017 587	5,00	0,00
588	23-1-2017 588	5,00	0,00
589	23-1-2017 589	5,00	0,00
590	23-1-2017 590	5,00	0,00
591	23-1-2017 591	5,00	0,00
592	23-1-2017 592	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
593	23-1-2017 593	5,00	0,00
594	23-1-2017 594	5,00	0,00
595	23-1-2017 595	5,00	0,00
596	23-1-2017 596	5,00	0,00
597	23-1-2017 597	5,00	0,00
598	23-1-2017 598	5,00	0,00
599	23-1-2017 599	5,00	0,00
600	23-1-2017 600	5,00	0,00
601	23-1-2017 601	5,00	0,00
602	23-1-2017 602	5,00	0,00
603	23-1-2017 603	5,00	0,00
604	23-1-2017 604	5,00	0,00
605	23-1-2017 605	5,00	0,00
606	23-1-2017 606	5,00	0,00
607	23-1-2017 607	5,00	0,00
608	23-1-2017 608	5,00	0,00
609	23-1-2017 609	5,00	0,00
610	23-1-2017 610	5,00	0,00
611	23-1-2017 611	5,00	0,00
612	23-1-2017 612	5,00	0,00
613	23-1-2017 613	5,00	0,00
614	23-1-2017 614	5,00	0,00
615	23-1-2017 615	5,00	0,00
616	23-1-2017 616	5,00	0,00
617	23-1-2017 617	5,00	0,00
618	23-1-2017 618	5,00	0,00
619	23-1-2017 619	5,00	0,00
620	23-1-2017 620	5,00	0,00
621	23-1-2017 621	5,00	0,00
622	23-1-2017 622	5,00	0,00
623	23-1-2017 623	5,00	0,00
624	23-1-2017 624	5,00	0,00
625	23-1-2017 625	5,00	0,00
626	23-1-2017 626	5,00	0,00
627	23-1-2017 627	5,00	0,00
628	23-1-2017 628	5,00	0,00
629	23-1-2017 629	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
630	23-1-2017 630	5,00	0,00
631	23-1-2017 631	5,00	0,00
632	23-1-2017 632	5,00	0,00
633	23-1-2017 633	5,00	0,00
634	23-1-2017 634	5,00	0,00
635	23-1-2017 635	5,00	0,00
636	23-1-2017 636	5,00	0,00
637	23-1-2017 637	5,00	0,00
638	23-1-2017 638	5,00	0,00
639	23-1-2017 639	5,00	0,00
640	23-1-2017 640	5,00	0,00
641	23-1-2017 641	5,00	0,00
642	23-1-2017 642	5,00	0,00
643	23-1-2017 643	5,00	0,00
644	23-1-2017 644	5,00	0,00
645	23-1-2017 645	5,00	0,00
646	23-1-2017 646	5,00	0,00
647	23-1-2017 647	5,00	0,00
648	23-1-2017 648	5,00	0,00
649	23-1-2017 649	5,00	0,00
650	23-1-2017 650	5,00	0,00
651	23-1-2017 651	5,00	0,00
652	23-1-2017 652	5,00	0,00
653	23-1-2017 653	5,00	0,00
654	23-1-2017 654	5,00	0,00
655	23-1-2017 655	5,00	0,00
656	23-1-2017 656	5,00	0,00
657	23-1-2017 657	5,00	0,00
658	23-1-2017 658	5,00	0,00
659	23-1-2017 659	5,00	0,00
660	23-1-2017 660	5,00	0,00
661	23-1-2017 661	5,00	0,00
662	23-1-2017 662	5,00	0,00
663	23-1-2017 663	5,00	0,00
664	23-1-2017 664	5,00	0,00
665	23-1-2017 665	5,00	0,00
666	23-1-2017 666	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
667	23-1-2017 667	5,00	0,00
668	23-1-2017 668	5,00	0,00
669	23-1-2017 669	5,00	0,00
670	23-1-2017 670	5,00	0,00
671	23-1-2017 671	5,00	0,00
672	23-1-2017 672	5,00	0,00
673	23-1-2017 673	5,00	0,00
674	23-1-2017 674	5,00	0,00
675	23-1-2017 675	5,00	0,00
676	23-1-2017 676	5,00	0,00
677	23-1-2017 677	5,00	0,00
678	23-1-2017 678	5,00	0,00
679	23-1-2017 679	5,00	0,00
680	23-1-2017 680	5,00	0,00
681	23-1-2017 681	5,00	0,00
682	23-1-2017 682	5,00	0,00
683	23-1-2017 683	5,00	0,00
684	23-1-2017 684	5,00	0,00
685	23-1-2017 685	5,00	0,00
686	23-1-2017 686	5,00	0,00
687	23-1-2017 687	5,00	0,00
688	23-1-2017 688	5,00	0,00
689	23-1-2017 689	5,00	0,00
690	23-1-2017 690	5,00	0,00
691	23-1-2017 691	5,00	0,00
692	23-1-2017 692	5,00	0,00
693	23-1-2017 693	5,00	0,00
694	23-1-2017 694	5,00	0,00
695	23-1-2017 695	5,00	0,00
696	23-1-2017 696	5,00	0,00
697	23-1-2017 697	5,00	0,00
698	23-1-2017 698	5,00	0,00
699	23-1-2017 699	5,00	0,00
700	23-1-2017 700	5,00	0,00
701	23-1-2017 701	5,00	0,00
702	23-1-2017 702	5,00	0,00
703	23-1-2017 703	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
704	23-1-2017 704	5,00	0,00
705	23-1-2017 705	5,00	0,00
706	23-1-2017 706	5,00	0,00
707	23-1-2017 707	5,00	0,00
708	23-1-2017 708	5,00	0,00
709	23-1-2017 709	5,00	0,00
710	23-1-2017 710	5,00	0,00
711	23-1-2017 711	5,00	0,00
712	23-1-2017 712	5,00	0,00
713	23-1-2017 713	5,00	0,00
714	23-1-2017 714	5,00	0,00
715	23-1-2017 715	5,00	0,00
716	23-1-2017 716	5,00	0,00
717	23-1-2017 717	5,00	0,00
718	23-1-2017 718	5,00	0,00
719	23-1-2017 719	5,00	0,00
720	23-1-2017 720	5,00	0,00
721	23-1-2017 721	5,00	0,00
722	23-1-2017 722	5,00	0,00
723	23-1-2017 723	5,00	0,00
724	23-1-2017 724	5,00	0,00
725	23-1-2017 725	5,00	0,00
726	23-1-2017 726	5,00	0,00
727	23-1-2017 727	5,00	0,00
728	23-1-2017 728	5,00	0,00
729	23-1-2017 729	5,00	0,00
730	23-1-2017 730	5,00	0,00
731	23-1-2017 731	5,00	0,00
732	23-1-2017 732	5,00	0,00
733	23-1-2017 733	5,00	0,00
734	23-1-2017 734	5,00	0,00
735	23-1-2017 735	5,00	0,00
736	23-1-2017 736	5,00	0,00
737	23-1-2017 737	5,00	0,00
738	23-1-2017 738	5,00	0,00
739	23-1-2017 739	5,00	0,00
740	23-1-2017 740	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
741	23-1-2017 741	5,00	0,00
742	23-1-2017 742	5,00	0,00
743	23-1-2017 743	5,00	0,00
744	23-1-2017 744	5,00	0,00
745	23-1-2017 745	5,00	0,00
746	23-1-2017 746	5,00	0,00
747	23-1-2017 747	5,00	0,00
748	23-1-2017 748	5,00	0,00
749	23-1-2017 749	5,00	0,00
750	23-1-2017 750	5,00	0,00
751	23-1-2017 751	5,00	0,00
752	23-1-2017 752	5,00	0,00
753	23-1-2017 753	5,00	0,00
754	23-1-2017 754	5,00	0,00
755	23-1-2017 755	5,00	0,00
756	23-1-2017 756	5,00	0,00
757	23-1-2017 757	5,00	0,00
758	23-1-2017 758	5,00	0,00
759	23-1-2017 759	5,00	0,00
760	23-1-2017 760	5,00	0,00
761	23-1-2017 761	5,00	0,00
762	23-1-2017 762	5,00	0,00
763	23-1-2017 763	5,00	0,00
764	23-1-2017 764	5,00	0,00
765	23-1-2017 765	5,00	0,00
766	23-1-2017 766	5,00	0,00
767	23-1-2017 767	5,00	0,00
768	23-1-2017 768	5,00	0,00
769	23-1-2017 769	5,00	0,00
770	23-1-2017 770	5,00	0,00
771	23-1-2017 771	5,00	0,00
772	23-1-2017 772	5,00	0,00
773	23-1-2017 773	5,00	0,00
774	23-1-2017 774	5,00	0,00
775	23-1-2017 775	5,00	0,00
776	23-1-2017 776	5,00	0,00
777	23-1-2017 777	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
778	23-1-2017 778	5,00	0,00
779	23-1-2017 779	5,00	0,00
780	23-1-2017 780	5,00	0,00
781	23-1-2017 781	5,00	0,00
782	23-1-2017 782	5,00	0,00
783	23-1-2017 783	5,00	0,00
784	23-1-2017 784	5,00	0,00
785	23-1-2017 785	5,00	0,00
786	23-1-2017 786	5,00	0,00
787	23-1-2017 787	5,00	0,00
788	23-1-2017 788	5,00	0,00
789	23-1-2017 789	5,00	0,00
790	23-1-2017 790	5,00	0,00
791	23-1-2017 791	5,00	0,00
792	23-1-2017 792	5,00	0,00
793	23-1-2017 793	5,00	0,00
794	23-1-2017 794	5,00	0,00
795	23-1-2017 795	5,00	0,00
796	23-1-2017 796	5,00	0,00
797	23-1-2017 797	5,00	0,00
798	23-1-2017 798	5,00	0,00
799	23-1-2017 799	5,00	0,00
800	23-1-2017 800	5,00	0,00
801	23-1-2017 801	5,00	0,00
802	23-1-2017 802	5,00	0,00
803	23-1-2017 803	5,00	0,00
804	23-1-2017 804	5,00	0,00
805	23-1-2017 805	5,00	0,00
806	23-1-2017 806	5,00	0,00
807	23-1-2017 807	5,00	0,00
808	23-1-2017 808	5,00	0,00
809	23-1-2017 809	5,00	0,00
810	23-1-2017 810	5,00	0,00
811	23-1-2017 811	5,00	0,00
812	23-1-2017 812	5,00	0,00
813	23-1-2017 813	5,00	0,00
814	23-1-2017 814	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
815	23-1-2017 815	5,00	0,00
816	23-1-2017 816	5,00	0,00
817	23-1-2017 817	5,00	0,00
818	23-1-2017 818	5,00	0,00
819	23-1-2017 819	5,00	0,00
820	23-1-2017 820	5,00	0,00
821	23-1-2017 821	5,00	0,00
822	23-1-2017 822	5,00	0,00
823	23-1-2017 823	5,00	0,00
824	23-1-2017 824	5,00	0,00
825	23-1-2017 825	5,00	0,00
826	23-1-2017 826	5,00	0,00
827	23-1-2017 827	5,00	0,00
828	23-1-2017 828	5,00	0,00
829	23-1-2017 829	5,00	0,00
830	23-1-2017 830	5,00	0,00
831	23-1-2017 831	5,00	0,00
832	23-1-2017 832	5,00	0,00
833	23-1-2017 833	5,00	0,00
834	23-1-2017 834	5,00	0,00
835	23-1-2017 835	5,00	0,00
836	23-1-2017 836	5,00	0,00
837	23-1-2017 837	5,00	0,00
838	23-1-2017 838	5,00	0,00
839	23-1-2017 839	5,00	0,00
840	23-1-2017 840	5,00	0,00
841	23-1-2017 841	5,00	0,00
842	23-1-2017 842	5,00	0,00
843	23-1-2017 843	5,00	0,00
844	23-1-2017 844	5,00	0,00
845	23-1-2017 845	5,00	0,00
846	23-1-2017 846	5,00	0,00
847	23-1-2017 847	5,00	0,00
848	23-1-2017 848	5,00	0,00
849	23-1-2017 849	5,00	0,00
850	23-1-2017 850	5,00	0,00
851	23-1-2017 851	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
852	23-1-2017 852	5,00	0,00
853	23-1-2017 853	5,00	0,00
854	23-1-2017 854	5,00	0,00
855	23-1-2017 855	5,00	0,00
856	23-1-2017 856	5,00	0,00
857	23-1-2017 857	5,00	0,00
858	23-1-2017 858	5,00	0,00
859	23-1-2017 859	5,00	0,00
860	23-1-2017 860	5,00	0,00
861	23-1-2017 861	5,00	0,00
862	23-1-2017 862	5,00	0,00
863	23-1-2017 863	5,00	0,00
864	23-1-2017 864	5,00	0,00
865	23-1-2017 865	5,00	0,00
866	23-1-2017 866	5,00	0,00
867	23-1-2017 867	5,00	0,00
868	23-1-2017 868	5,00	0,00
869	23-1-2017 869	5,00	0,00
870	23-1-2017 870	5,00	0,00
871	23-1-2017 871	5,00	0,00
872	23-1-2017 872	5,00	0,00
873	23-1-2017 873	5,00	0,00
874	23-1-2017 874	5,00	0,00
875	23-1-2017 875	5,00	0,00
876	23-1-2017 876	5,00	0,00
877	23-1-2017 877	5,00	0,00
878	23-1-2017 878	5,00	0,00
879	23-1-2017 879	5,00	0,00
880	23-1-2017 880	5,00	0,00
881	23-1-2017 881	5,00	0,00
882	23-1-2017 882	5,00	0,00
883	23-1-2017 883	5,00	0,00
884	23-1-2017 884	5,00	0,00
885	23-1-2017 885	5,00	0,00
886	23-1-2017 886	5,00	0,00
887	23-1-2017 887	5,00	0,00
888	23-1-2017 888	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
889	23-1-2017 889	5,00	0,00
890	23-1-2017 890	5,00	0,00
891	23-1-2017 891	5,00	0,00
892	23-1-2017 892	5,00	0,00
893	23-1-2017 893	5,00	0,00
894	23-1-2017 894	5,00	0,00
895	23-1-2017 895	5,00	0,00
896	23-1-2017 896	5,00	0,00
897	23-1-2017 897	5,00	0,00
898	23-1-2017 898	5,00	0,00
899	23-1-2017 899	5,00	0,00
900	23-1-2017 900	5,00	0,00
901	23-1-2017 901	5,00	0,00
902	23-1-2017 902	5,00	0,00
903	23-1-2017 903	5,00	0,00
904	23-1-2017 904	5,00	0,00
905	23-1-2017 905	5,00	0,00
906	23-1-2017 906	5,00	0,00
907	23-1-2017 907	5,00	0,00
908	23-1-2017 908	5,00	0,00
909	23-1-2017 909	5,00	0,00
910	23-1-2017 910	5,00	0,00
911	23-1-2017 911	5,00	0,00
912	23-1-2017 912	5,00	0,00
913	23-1-2017 913	5,00	0,00
914	23-1-2017 914	5,00	0,00
915	23-1-2017 915	5,00	0,00
916	23-1-2017 916	5,00	0,00
917	23-1-2017 917	5,00	0,00
918	23-1-2017 918	5,00	0,00
919	23-1-2017 919	5,00	0,00
920	23-1-2017 920	5,00	0,00
921	23-1-2017 921	5,00	0,00
922	23-1-2017 922	5,00	0,00
923	23-1-2017 923	5,00	0,00
924	23-1-2017 924	5,00	0,00
925	23-1-2017 925	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
926	23-1-2017 926	5,00	0,00
927	23-1-2017 927	5,00	0,00
928	23-1-2017 928	5,00	0,00
929	23-1-2017 929	5,00	0,00
930	23-1-2017 930	5,00	0,00
931	23-1-2017 931	5,00	0,00
932	23-1-2017 932	5,00	0,00
933	23-1-2017 933	5,00	0,00
934	23-1-2017 934	5,00	0,00
935	23-1-2017 935	5,00	0,00
936	23-1-2017 936	5,00	0,00
937	23-1-2017 937	5,00	0,00
938	23-1-2017 938	5,00	0,00
939	23-1-2017 939	5,00	0,00
940	23-1-2017 940	5,00	0,00
941	23-1-2017 941	5,00	0,00
942	23-1-2017 942	5,00	0,00
943	23-1-2017 943	5,00	0,00
944	23-1-2017 944	5,00	0,00
945	23-1-2017 945	5,00	0,00
946	23-1-2017 946	5,00	0,00
947	23-1-2017 947	5,00	0,00
948	23-1-2017 948	5,00	0,00
949	23-1-2017 949	5,00	0,00
950	23-1-2017 950	5,00	0,00
951	23-1-2017 951	5,00	0,00
952	23-1-2017 952	5,00	0,00
953	23-1-2017 953	5,00	0,00
954	23-1-2017 954	5,00	0,00
955	23-1-2017 955	5,00	0,00
956	23-1-2017 956	5,00	0,00
957	23-1-2017 957	5,00	0,00
958	23-1-2017 958	5,00	0,00
959	23-1-2017 959	5,00	0,00
960	23-1-2017 960	5,00	0,00
961	23-1-2017 961	5,00	0,00
962	23-1-2017 962	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
963	23-1-2017 963	5,00	0,00
964	23-1-2017 964	5,00	0,00
965	23-1-2017 965	5,00	0,00
966	23-1-2017 966	5,00	0,00
967	23-1-2017 967	5,00	0,00
968	23-1-2017 968	5,00	0,00
969	23-1-2017 969	5,00	0,00
970	23-1-2017 970	5,00	0,00
971	23-1-2017 971	5,00	0,00
972	23-1-2017 972	5,00	0,00
973	23-1-2017 973	5,00	0,00
974	23-1-2017 974	5,00	0,00
975	23-1-2017 975	5,00	0,00
976	23-1-2017 976	5,00	0,00
977	23-1-2017 977	5,00	0,00
978	23-1-2017 978	5,00	0,00
979	23-1-2017 979	5,00	0,00
980	23-1-2017 980	5,00	0,00
981	23-1-2017 981	5,00	0,00
982	23-1-2017 982	5,00	0,00
983	23-1-2017 983	5,00	0,00
984	23-1-2017 984	5,00	0,00
985	23-1-2017 985	5,00	0,00
986	23-1-2017 986	5,00	0,00
987	23-1-2017 987	5,00	0,00
988	23-1-2017 988	5,00	0,00
989	23-1-2017 989	5,00	0,00
990	23-1-2017 990	5,00	0,00
991	23-1-2017 991	5,00	0,00
992	23-1-2017 992	5,00	0,00
993	23-1-2017 993	5,00	0,00
994	23-1-2017 994	5,00	0,00
995	23-1-2017 995	5,00	0,00
996	23-1-2017 996	5,00	0,00
997	23-1-2017 997	5,00	0,00
998	23-1-2017 998	5,00	0,00
999	23-1-2017 999	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1000	23-1-2017 1000	5,00	0,00
1001	23-1-2017 1001	5,00	0,00
1002	23-1-2017 1002	5,00	0,00
1003	23-1-2017 1003	5,00	0,00
1004	23-1-2017 1004	5,00	0,00
1005	23-1-2017 1005	5,00	0,00
1006	23-1-2017 1006	5,00	0,00
1007	23-1-2017 1007	5,00	0,00
1008	23-1-2017 1008	5,00	0,00
1009	23-1-2017 1009	5,00	0,00
1010	23-1-2017 1010	5,00	0,00
1011	23-1-2017 1011	5,00	0,00
1012	23-1-2017 1012	5,00	0,00
1013	23-1-2017 1013	5,00	0,00
1014	23-1-2017 1014	5,00	0,00
1015	23-1-2017 1015	5,00	0,00
1016	23-1-2017 1016	5,00	0,00
1017	23-1-2017 1017	5,00	0,00
1018	23-1-2017 1018	5,00	0,00
1019	23-1-2017 1019	5,00	0,00
1020	23-1-2017 1020	5,00	0,00
1021	23-1-2017 1021	5,00	0,00
1022	23-1-2017 1022	5,00	0,00
1023	23-1-2017 1023	5,00	0,00
1024	23-1-2017 1024	5,00	0,00
1025	23-1-2017 1025	5,00	0,00
1026	23-1-2017 1026	5,00	0,00
1027	23-1-2017 1027	5,00	0,00
1028	23-1-2017 1028	5,00	0,00
1029	23-1-2017 1029	5,00	0,00
1030	23-1-2017 1030	5,00	0,00
1031	23-1-2017 1031	5,00	0,00
1032	23-1-2017 1032	5,00	0,00
1033	23-1-2017 1033	5,00	0,00
1034	23-1-2017 1034	5,00	0,00
1035	23-1-2017 1035	5,00	0,00
1036	23-1-2017 1036	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1037	23-1-2017 1037	5,00	0,00
1038	23-1-2017 1038	5,00	0,00
1039	23-1-2017 1039	5,00	0,00
1040	23-1-2017 1040	5,00	0,00
1041	23-1-2017 1041	5,00	0,00
1042	23-1-2017 1042	5,00	0,00
1043	23-1-2017 1043	5,00	0,00
1044	23-1-2017 1044	5,00	0,00
1045	23-1-2017 1045	5,00	0,00
1046	23-1-2017 1046	5,00	0,00
1047	23-1-2017 1047	5,00	0,00
1048	23-1-2017 1048	5,00	0,00
1049	23-1-2017 1049	5,00	0,00
1050	23-1-2017 1050	5,00	0,00
1051	23-1-2017 1051	5,00	0,00
1052	23-1-2017 1052	5,00	0,00
1053	23-1-2017 1053	5,00	0,00
1054	23-1-2017 1054	5,00	0,00
1055	23-1-2017 1055	5,00	0,00
1056	23-1-2017 1056	5,00	0,00
1057	23-1-2017 1057	5,00	0,00
1058	23-1-2017 1058	5,00	0,00
1059	23-1-2017 1059	5,00	0,00
1060	23-1-2017 1060	5,00	0,00
1061	23-1-2017 1061	5,00	0,00
1062	23-1-2017 1062	5,00	0,00
1063	23-1-2017 1063	5,00	0,00
1064	23-1-2017 1064	5,00	0,00
1065	23-1-2017 1065	5,00	0,00
1066	23-1-2017 1066	5,00	0,00
1067	23-1-2017 1067	5,00	0,00
1068	23-1-2017 1068	5,00	0,00
1069	23-1-2017 1069	5,00	0,00
1070	23-1-2017 1070	5,00	0,00
1071	23-1-2017 1071	5,00	0,00
1072	23-1-2017 1072	5,00	0,00
1073	23-1-2017 1073	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1074	23-1-2017 1074	5,00	0,00
1075	23-1-2017 1075	5,00	0,00
1076	23-1-2017 1076	5,00	0,00
1077	23-1-2017 1077	5,00	0,00
1078	23-1-2017 1078	5,00	0,00
1079	23-1-2017 1079	5,00	0,00
1080	23-1-2017 1080	5,00	0,00
1081	23-1-2017 1081	5,00	0,00
1082	23-1-2017 1082	5,00	0,00
1083	23-1-2017 1083	5,00	0,00
1084	23-1-2017 1084	5,00	0,00
1085	23-1-2017 1085	5,00	0,00
1086	23-1-2017 1086	5,00	0,00
1087	23-1-2017 1087	5,00	0,00
1088	23-1-2017 1088	5,00	0,00
1089	23-1-2017 1089	5,00	0,00
1090	23-1-2017 1090	5,00	0,00
1091	23-1-2017 1091	5,00	0,00
1092	23-1-2017 1092	5,00	0,00
1093	23-1-2017 1093	5,00	0,00
1094	23-1-2017 1094	5,00	0,00
1095	23-1-2017 1095	5,00	0,00
1096	23-1-2017 1096	5,00	0,00
1097	23-1-2017 1097	5,00	0,00
1098	23-1-2017 1098	5,00	0,00
1099	23-1-2017 1099	5,00	0,00
1100	23-1-2017 1100	5,00	0,00
1101	23-1-2017 1101	5,00	0,00
1102	23-1-2017 1102	5,00	0,00
1103	23-1-2017 1103	5,00	0,00
1104	23-1-2017 1104	5,00	0,00
1105	23-1-2017 1105	5,00	0,00
1106	23-1-2017 1106	5,00	0,00
1107	23-1-2017 1107	5,00	0,00
1108	23-1-2017 1108	5,00	0,00
1109	23-1-2017 1109	5,00	0,00
1110	23-1-2017 1110	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1111	23-1-2017 1111	5,00	0,00
1112	23-1-2017 1112	5,00	0,00
1113	23-1-2017 1113	5,00	0,00
1114	23-1-2017 1114	5,00	0,00
1115	23-1-2017 1115	5,00	0,00
1116	23-1-2017 1116	5,00	0,00
1117	23-1-2017 1117	5,00	0,00
1118	23-1-2017 1118	5,00	0,00
1119	23-1-2017 1119	5,00	0,00
1120	23-1-2017 1120	5,00	0,00
1121	23-1-2017 1121	5,00	0,00
1122	23-1-2017 1122	5,00	0,00
1123	23-1-2017 1123	5,00	0,00
1124	23-1-2017 1124	5,00	0,00
1125	23-1-2017 1125	5,00	0,00
1126	23-1-2017 1126	5,00	0,00
1127	23-1-2017 1127	5,00	0,00
1128	23-1-2017 1128	5,00	0,00
1129	23-1-2017 1129	5,00	0,00
1130	23-1-2017 1130	5,00	0,00
1131	23-1-2017 1131	5,00	0,00
1132	23-1-2017 1132	5,00	0,00
1133	23-1-2017 1133	5,00	0,00
1134	23-1-2017 1134	5,00	0,00
1135	23-1-2017 1135	5,00	0,00
1136	23-1-2017 1136	5,00	0,00
1137	23-1-2017 1137	5,00	0,00
1138	23-1-2017 1138	5,00	0,00
1139	23-1-2017 1139	5,00	0,00
1140	23-1-2017 1140	5,00	0,00
1141	23-1-2017 1141	5,00	0,00
1142	23-1-2017 1142	5,00	0,00
1143	23-1-2017 1143	5,00	0,00
1144	23-1-2017 1144	5,00	0,00
1145	23-1-2017 1145	5,00	0,00
1146	23-1-2017 1146	5,00	0,00
1147	23-1-2017 1147	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1148	23-1-2017 1148	5,00	0,00
1149	23-1-2017 1149	5,00	0,00
1150	23-1-2017 1150	5,00	0,00
1151	23-1-2017 1151	5,00	0,00
1152	23-1-2017 1152	5,00	0,00
1153	23-1-2017 1153	5,00	0,00
1154	23-1-2017 1154	5,00	0,00
1155	23-1-2017 1155	5,00	0,00
1156	23-1-2017 1156	5,00	0,00
1157	23-1-2017 1157	5,00	0,00
1158	23-1-2017 1158	5,00	0,00
1159	23-1-2017 1159	5,00	0,00
1160	23-1-2017 1160	5,00	0,00
1161	23-1-2017 1161	5,00	0,00
1162	23-1-2017 1162	5,00	0,00
1163	23-1-2017 1163	5,00	0,00
1164	23-1-2017 1164	5,00	0,00
1165	23-1-2017 1165	5,00	0,00
1166	23-1-2017 1166	5,00	0,00
1167	23-1-2017 1167	5,00	0,00
1168	23-1-2017 1168	5,00	0,00
1169	23-1-2017 1169	5,00	0,00
1170	23-1-2017 1170	5,00	0,00
1171	23-1-2017 1171	5,00	0,00
1172	23-1-2017 1172	5,00	0,00
1173	23-1-2017 1173	5,00	0,00
1174	23-1-2017 1174	5,00	0,00
1175	23-1-2017 1175	5,00	0,00
1176	23-1-2017 1176	5,00	0,00
1177	23-1-2017 1177	5,00	0,00
1178	23-1-2017 1178	5,00	0,00
1179	23-1-2017 1179	5,00	0,00
1180	23-1-2017 1180	5,00	0,00
1181	23-1-2017 1181	5,00	0,00
1182	23-1-2017 1182	5,00	0,00
1183	23-1-2017 1183	5,00	0,00
1184	23-1-2017 1184	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1185	23-1-2017 1185	5,00	0,00
1186	23-1-2017 1186	5,00	0,00
1187	23-1-2017 1187	5,00	0,00
1188	23-1-2017 1188	5,00	0,00
1189	23-1-2017 1189	5,00	0,00
1190	23-1-2017 1190	5,00	0,00
1191	23-1-2017 1191	5,00	0,00
1192	23-1-2017 1192	5,00	0,00
1193	23-1-2017 1193	5,00	0,00
1194	23-1-2017 1194	5,00	0,00
1195	23-1-2017 1195	5,00	0,00
1196	23-1-2017 1196	5,00	0,00
1197	23-1-2017 1197	5,00	0,00
1198	23-1-2017 1198	5,00	0,00
1199	23-1-2017 1199	5,00	0,00
1200	23-1-2017 1200	5,00	0,00
1201	23-1-2017 1201	5,00	0,00
1202	23-1-2017 1202	5,00	0,00
1203	23-1-2017 1203	5,00	0,00
1204	23-1-2017 1204	5,00	0,00
1205	23-1-2017 1205	5,00	0,00
1206	23-1-2017 1206	5,00	0,00
1207	23-1-2017 1207	5,00	0,00
1208	23-1-2017 1208	5,00	0,00
1209	23-1-2017 1209	5,00	0,00
1210	23-1-2017 1210	5,00	0,00
1211	23-1-2017 1211	5,00	0,00
1212	23-1-2017 1212	5,00	0,00
1213	23-1-2017 1213	5,00	0,00
1214	23-1-2017 1214	5,00	0,00
1215	23-1-2017 1215	5,00	0,00
1216	23-1-2017 1216	5,00	0,00
1217	23-1-2017 1217	5,00	0,00
1218	23-1-2017 1218	5,00	0,00
1219	23-1-2017 1219	5,00	0,00
1220	23-1-2017 1220	5,00	0,00
1221	23-1-2017 1221	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1222	23-1-2017 1222	5,00	0,00
1223	23-1-2017 1223	5,00	0,00
1224	23-1-2017 1224	5,00	0,00
1225	23-1-2017 1225	5,00	0,00
1226	23-1-2017 1226	5,00	0,00
1227	23-1-2017 1227	5,00	0,00
1228	23-1-2017 1228	5,00	0,00
1229	23-1-2017 1229	5,00	0,00
1230	23-1-2017 1230	5,00	0,00
1231	23-1-2017 1231	5,00	0,00
1232	23-1-2017 1232	5,00	0,00
1233	23-1-2017 1233	5,00	0,00
1234	23-1-2017 1234	5,00	0,00
1235	23-1-2017 1235	5,00	0,00
1236	23-1-2017 1236	5,00	0,00
1237	23-1-2017 1237	5,00	0,00
1238	23-1-2017 1238	5,00	0,00
1239	23-1-2017 1239	5,00	0,00
1240	23-1-2017 1240	5,00	0,00
1241	23-1-2017 1241	5,00	0,00
1242	23-1-2017 1242	5,00	0,00
1243	23-1-2017 1243	5,00	0,00
1244	23-1-2017 1244	5,00	0,00
1245	23-1-2017 1245	5,00	0,00
1246	23-1-2017 1246	5,00	0,00
1247	23-1-2017 1247	5,00	0,00
1248	23-1-2017 1248	5,00	0,00
1249	23-1-2017 1249	5,00	0,00
1250	23-1-2017 1250	5,00	0,00
1251	23-1-2017 1251	5,00	0,00
1252	23-1-2017 1252	5,00	0,00
1253	23-1-2017 1253	5,00	0,00
1254	23-1-2017 1254	5,00	0,00
1255	23-1-2017 1255	5,00	0,00
1256	23-1-2017 1256	5,00	0,00
1257	23-1-2017 1257	5,00	0,00
1258	23-1-2017 1258	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1259	23-1-2017 1259	5,00	0,00
1260	23-1-2017 1260	5,00	0,00
1261	23-1-2017 1261	5,00	0,00
1262	23-1-2017 1262	5,00	0,00
1263	23-1-2017 1263	5,00	0,00
1264	23-1-2017 1264	5,00	0,00
1265	23-1-2017 1265	5,00	0,00
1266	23-1-2017 1266	5,00	0,00
1267	23-1-2017 1267	5,00	0,00
1268	23-1-2017 1268	5,00	0,00
1269	23-1-2017 1269	5,00	0,00
1270	23-1-2017 1270	5,00	0,00
1271	23-1-2017 1271	5,00	0,00
1272	23-1-2017 1272	5,00	0,00
1273	23-1-2017 1273	5,00	0,00
1274	23-1-2017 1274	5,00	0,00
1275	23-1-2017 1275	5,00	0,00
1276	23-1-2017 1276	5,00	0,00
1277	23-1-2017 1277	5,00	0,00
1278	23-1-2017 1278	5,00	0,00
1279	23-1-2017 1279	5,00	0,00
1280	23-1-2017 1280	5,00	0,00
1281	23-1-2017 1281	5,00	0,00
1282	23-1-2017 1282	5,00	0,00
1283	23-1-2017 1283	5,00	0,00
1284	23-1-2017 1284	5,00	0,00
1285	23-1-2017 1285	5,00	0,00
1286	23-1-2017 1286	5,00	0,00
1287	23-1-2017 1287	5,00	0,00
1288	23-1-2017 1288	5,00	0,00
1289	23-1-2017 1289	5,00	0,00
1290	23-1-2017 1290	5,00	0,00
1291	23-1-2017 1291	5,00	0,00
1292	23-1-2017 1292	5,00	0,00
1293	23-1-2017 1293	5,00	0,00
1294	23-1-2017 1294	5,00	0,00
1295	23-1-2017 1295	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1296	23-1-2017 1296	5,00	0,00
1297	23-1-2017 1297	5,00	0,00
1298	23-1-2017 1298	5,00	0,00
1299	23-1-2017 1299	5,00	0,00
1300	23-1-2017 1300	5,00	0,00
1301	23-1-2017 1301	5,00	0,00
1302	23-1-2017 1302	5,00	0,00
1303	23-1-2017 1303	5,00	0,00
1304	23-1-2017 1304	5,00	0,00
1305	23-1-2017 1305	5,00	0,00
1306	23-1-2017 1306	5,00	0,00
1307	23-1-2017 1307	5,00	0,00
1308	23-1-2017 1308	5,00	0,00
1309	23-1-2017 1309	5,00	0,00
1310	23-1-2017 1310	5,00	0,00
1311	23-1-2017 1311	5,00	0,00
1312	23-1-2017 1312	5,00	0,00
1313	23-1-2017 1313	5,00	0,00
1314	23-1-2017 1314	5,00	0,00
1315	23-1-2017 1315	5,00	0,00
1316	23-1-2017 1316	5,00	0,00
1317	23-1-2017 1317	5,00	0,00
1318	23-1-2017 1318	5,00	0,00
1319	23-1-2017 1319	5,00	0,00
1320	23-1-2017 1320	5,00	0,00
1321	23-1-2017 1321	5,00	0,00
1322	23-1-2017 1322	5,00	0,00
1323	23-1-2017 1323	5,00	0,00
1324	23-1-2017 1324	5,00	0,00
1325	23-1-2017 1325	5,00	0,00
1326	23-1-2017 1326	5,00	0,00
1327	23-1-2017 1327	5,00	0,00
1328	23-1-2017 1328	5,00	0,00
1329	23-1-2017 1329	5,00	0,00
1330	23-1-2017 1330	5,00	0,00
1331	23-1-2017 1331	5,00	0,00
1332	23-1-2017 1332	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1333	23-1-2017 1333	5,00	0,00
1334	23-1-2017 1334	5,00	0,00
1335	23-1-2017 1335	5,00	0,00
1336	23-1-2017 1336	5,00	0,00
1337	23-1-2017 1337	5,00	0,00
1338	23-1-2017 1338	5,00	0,00
1339	23-1-2017 1339	5,00	0,00
1340	23-1-2017 1340	5,00	0,00
1341	23-1-2017 1341	5,00	0,00
1342	23-1-2017 1342	5,00	0,00
1343	23-1-2017 1343	5,00	0,00
1344	23-1-2017 1344	5,00	0,00
1345	23-1-2017 1345	5,00	0,00
1346	23-1-2017 1346	5,00	0,00
1347	23-1-2017 1347	5,00	0,00
1348	23-1-2017 1348	5,00	0,00
1349	23-1-2017 1349	5,00	0,00
1350	23-1-2017 1350	5,00	0,00
1351	23-1-2017 1351	5,00	0,00
1352	23-1-2017 1352	5,00	0,00
1353	23-1-2017 1353	5,00	0,00
1354	23-1-2017 1354	5,00	0,00
1355	23-1-2017 1355	5,00	0,00
1356	23-1-2017 1356	5,00	0,00
1357	23-1-2017 1357	5,00	0,00
1358	23-1-2017 1358	5,00	0,00
1359	23-1-2017 1359	5,00	0,00
1360	23-1-2017 1360	5,00	0,00
1361	23-1-2017 1361	5,00	0,00
1362	23-1-2017 1362	5,00	0,00
1363	23-1-2017 1363	5,00	0,00
1364	23-1-2017 1364	5,00	0,00
1365	23-1-2017 1365	5,00	0,00
1366	23-1-2017 1366	5,00	0,00
1367	23-1-2017 1367	5,00	0,00
1368	23-1-2017 1368	5,00	0,00
1369	23-1-2017 1369	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1370	23-1-2017 1370	5,00	0,00
1371	23-1-2017 1371	5,00	0,00
1372	23-1-2017 1372	5,00	0,00
1373	23-1-2017 1373	5,00	0,00
1374	23-1-2017 1374	5,00	0,00
1375	23-1-2017 1375	5,00	0,00
1376	23-1-2017 1376	5,00	0,00
1377	23-1-2017 1377	5,00	0,00
1378	23-1-2017 1378	5,00	0,00
1379	23-1-2017 1379	5,00	0,00
1380	23-1-2017 1380	5,00	0,00
1381	23-1-2017 1381	5,00	0,00
1382	23-1-2017 1382	5,00	0,00
1383	23-1-2017 1383	5,00	0,00
1384	23-1-2017 1384	5,00	0,00
1385	23-1-2017 1385	5,00	0,00
1386	23-1-2017 1386	5,00	0,00
1387	23-1-2017 1387	5,00	0,00
1388	23-1-2017 1388	5,00	0,00
1389	23-1-2017 1389	5,00	0,00
1390	23-1-2017 1390	5,00	0,00
1391	23-1-2017 1391	5,00	0,00
1392	23-1-2017 1392	5,00	0,00
1393	23-1-2017 1393	5,00	0,00
1394	23-1-2017 1394	5,00	0,00
1395	23-1-2017 1395	5,00	0,00
1396	23-1-2017 1396	5,00	0,00
1397	23-1-2017 1397	5,00	0,00
1398	23-1-2017 1398	5,00	0,00
1399	23-1-2017 1399	5,00	0,00
1400	23-1-2017 1400	5,00	0,00
1401	23-1-2017 1401	5,00	0,00
1402	23-1-2017 1402	5,00	0,00
1403	23-1-2017 1403	5,00	0,00
1404	23-1-2017 1404	5,00	0,00
1405	23-1-2017 1405	5,00	0,00
1406	23-1-2017 1406	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1407	23-1-2017 1407	5,00	0,00
1408	23-1-2017 1408	5,00	0,00
1409	23-1-2017 1409	5,00	0,00
1410	23-1-2017 1410	5,00	0,00
1411	23-1-2017 1411	5,00	0,00
1412	23-1-2017 1412	5,00	0,00
1413	23-1-2017 1413	5,00	0,00
1414	23-1-2017 1414	5,00	0,00
1415	23-1-2017 1415	5,00	0,00
1416	23-1-2017 1416	5,00	0,00
1417	23-1-2017 1417	5,00	0,00
1418	23-1-2017 1418	5,00	0,00
1419	23-1-2017 1419	5,00	0,00
1420	23-1-2017 1420	5,00	0,00
1421	23-1-2017 1421	5,00	0,00
1422	23-1-2017 1422	5,00	0,00
1423	23-1-2017 1423	5,00	0,00
1424	23-1-2017 1424	5,00	0,00
1425	23-1-2017 1425	5,00	0,00
1426	23-1-2017 1426	5,00	0,00
1427	23-1-2017 1427	5,00	0,00
1428	23-1-2017 1428	5,00	0,00
1429	23-1-2017 1429	5,00	0,00
1430	23-1-2017 1430	5,00	0,00
1431	23-1-2017 1431	5,00	0,00
1432	23-1-2017 1432	5,00	0,00
1433	23-1-2017 1433	5,00	0,00
1434	23-1-2017 1434	5,00	0,00
1435	23-1-2017 1435	5,00	0,00
1436	23-1-2017 1436	5,00	0,00
1437	23-1-2017 1437	5,00	0,00
1438	23-1-2017 1438	5,00	0,00
1439	23-1-2017 1439	5,00	0,00
1440	23-1-2017 1440	5,00	0,00
1441	23-1-2017 1441	5,00	0,00
1442	23-1-2017 1442	5,00	0,00
1443	23-1-2017 1443	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1444	23-1-2017 1444	5,00	0,00
1445	23-1-2017 1445	5,00	0,00
1446	23-1-2017 1446	5,00	0,00
1447	23-1-2017 1447	5,00	0,00
1448	23-1-2017 1448	5,00	0,00
1449	23-1-2017 1449	5,00	0,00
1450	23-1-2017 1450	5,00	0,00
1451	23-1-2017 1451	5,00	0,00
1452	23-1-2017 1452	5,00	0,00
1453	23-1-2017 1453	5,00	0,00
1454	23-1-2017 1454	5,00	0,00
1455	23-1-2017 1455	5,00	0,00
1456	23-1-2017 1456	5,00	0,00
1457	23-1-2017 1457	5,00	0,00
1458	23-1-2017 1458	5,00	0,00
1459	23-1-2017 1459	5,00	0,00
1460	23-1-2017 1460	5,00	0,00
1461	23-1-2017 1461	5,00	0,00
1462	23-1-2017 1462	5,00	0,00
1463	23-1-2017 1463	5,00	0,00
1464	23-1-2017 1464	5,00	0,00
1465	23-1-2017 1465	5,00	0,00
1466	23-1-2017 1466	5,00	0,00
1467	23-1-2017 1467	5,00	0,00
1468	23-1-2017 1468	5,00	0,00
1469	23-1-2017 1469	5,00	0,00
1470	23-1-2017 1470	5,00	0,00
1471	23-1-2017 1471	5,00	0,00
1472	23-1-2017 1472	5,00	0,00
1473	23-1-2017 1473	5,00	0,00
1474	23-1-2017 1474	5,00	0,00
1475	23-1-2017 1475	5,00	0,00
1476	23-1-2017 1476	5,00	0,00
1477	23-1-2017 1477	5,00	0,00
1478	23-1-2017 1478	5,00	0,00
1479	23-1-2017 1479	5,00	0,00
1480	23-1-2017 1480	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1481	23-1-2017 1481	5,00	0,00
1482	23-1-2017 1482	5,00	0,00
1483	23-1-2017 1483	5,00	0,00
1484	23-1-2017 1484	5,00	0,00
1485	23-1-2017 1485	5,00	0,00
1486	23-1-2017 1486	5,00	0,00
1487	23-1-2017 1487	5,00	0,00
1488	23-1-2017 1488	5,00	0,00
1489	23-1-2017 1489	5,00	0,00
1490	23-1-2017 1490	5,00	0,00
1491	23-1-2017 1491	5,00	0,00
1492	23-1-2017 1492	5,00	0,00
1493	23-1-2017 1493	5,00	0,00
1494	23-1-2017 1494	5,00	0,00
1495	23-1-2017 1495	5,00	0,00
1496	23-1-2017 1496	5,00	0,00
1497	23-1-2017 1497	5,00	0,00
1498	23-1-2017 1498	5,00	0,00
1499	23-1-2017 1499	5,00	0,00
1500	23-1-2017 1500	5,00	0,00
1501	23-1-2017 1501	5,00	0,00
1502	23-1-2017 1502	5,00	0,00
1503	23-1-2017 1503	5,00	0,00
1504	23-1-2017 1504	5,00	0,00
1505	23-1-2017 1505	5,00	0,00
1506	23-1-2017 1506	5,00	0,00
1507	23-1-2017 1507	5,00	0,00
1508	23-1-2017 1508	5,00	0,00
1509	23-1-2017 1509	5,00	0,00
1510	23-1-2017 1510	5,00	0,00
1511	23-1-2017 1511	5,00	0,00
1512	23-1-2017 1512	5,00	0,00
1513	23-1-2017 1513	5,00	0,00
1514	23-1-2017 1514	5,00	0,00
1515	23-1-2017 1515	5,00	0,00
1516	23-1-2017 1516	5,00	0,00
1517	23-1-2017 1517	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1518	23-1-2017 1518	5,00	0,00
1519	23-1-2017 1519	5,00	0,00
1520	23-1-2017 1520	5,00	0,00
1521	23-1-2017 1521	5,00	0,00
1522	23-1-2017 1522	5,00	0,00
1523	23-1-2017 1523	5,00	0,00
1524	23-1-2017 1524	5,00	0,00
1525	23-1-2017 1525	5,00	0,00
1526	23-1-2017 1526	5,00	0,00
1527	23-1-2017 1527	5,00	0,00
1528	23-1-2017 1528	5,00	0,00
1529	23-1-2017 1529	5,00	0,00
1530	23-1-2017 1530	5,00	0,00
1531	23-1-2017 1531	5,00	0,00
1532	23-1-2017 1532	5,00	0,00
1533	23-1-2017 1533	5,00	0,00
1534	23-1-2017 1534	5,00	0,00
1535	23-1-2017 1535	5,00	0,00
1536	23-1-2017 1536	5,00	0,00
1537	23-1-2017 1537	5,00	0,00
1538	23-1-2017 1538	5,00	0,00
1539	23-1-2017 1539	5,00	0,00
1540	23-1-2017 1540	5,00	0,00
1541	23-1-2017 1541	5,00	0,00
1542	23-1-2017 1542	5,00	0,00
1543	23-1-2017 1543	5,00	0,00
1544	23-1-2017 1544	5,00	0,00
1545	23-1-2017 1545	5,00	0,00
1546	23-1-2017 1546	5,00	0,00
1547	23-1-2017 1547	5,00	0,00
1548	23-1-2017 1548	5,00	0,00
1549	23-1-2017 1549	5,00	0,00
1550	23-1-2017 1550	5,00	0,00
1551	23-1-2017 1551	5,00	0,00
1552	23-1-2017 1552	5,00	0,00
1553	23-1-2017 1553	5,00	0,00
1554	23-1-2017 1554	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1555	23-1-2017 1555	5,00	0,00
1556	23-1-2017 1556	5,00	0,00
1557	23-1-2017 1557	5,00	0,00
1558	23-1-2017 1558	5,00	0,00
1559	23-1-2017 1559	5,00	0,00
1560	23-1-2017 1560	5,00	0,00
1561	23-1-2017 1561	5,00	0,00
1562	23-1-2017 1562	5,00	0,00
1563	23-1-2017 1563	5,00	0,00
1564	23-1-2017 1564	5,00	0,00
1565	23-1-2017 1565	5,00	0,00
1566	23-1-2017 1566	5,00	0,00
1567	23-1-2017 1567	5,00	0,00
1568	23-1-2017 1568	5,00	0,00
1569	23-1-2017 1569	5,00	0,00
1570	23-1-2017 1570	5,00	0,00
1571	23-1-2017 1571	5,00	0,00
1572	23-1-2017 1572	5,00	0,00
1573	23-1-2017 1573	5,00	0,00
1574	23-1-2017 1574	5,00	0,00
1575	23-1-2017 1575	5,00	0,00
1576	23-1-2017 1576	5,00	0,00
1577	23-1-2017 1577	5,00	0,00
1578	23-1-2017 1578	5,00	0,00
1579	23-1-2017 1579	5,00	0,00
1580	23-1-2017 1580	5,00	0,00
1581	23-1-2017 1581	5,00	0,00
1582	23-1-2017 1582	5,00	0,00
1583	23-1-2017 1583	5,00	0,00
1584	23-1-2017 1584	5,00	0,00
1585	23-1-2017 1585	5,00	0,00
1586	23-1-2017 1586	5,00	0,00
1587	23-1-2017 1587	5,00	0,00
1588	23-1-2017 1588	5,00	0,00
1589	23-1-2017 1589	5,00	0,00
1590	23-1-2017 1590	5,00	0,00
1591	23-1-2017 1591	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1592	23-1-2017 1592	5,00	0,00
1593	23-1-2017 1593	5,00	0,00
1594	23-1-2017 1594	5,00	0,00
1595	23-1-2017 1595	5,00	0,00
1596	23-1-2017 1596	5,00	0,00
1597	23-1-2017 1597	5,00	0,00
1598	23-1-2017 1598	5,00	0,00
1599	23-1-2017 1599	5,00	0,00
1600	23-1-2017 1600	5,00	0,00
1601	23-1-2017 1601	5,00	0,00
1602	23-1-2017 1602	5,00	0,00
1603	23-1-2017 1603	5,00	0,00
1604	23-1-2017 1604	5,00	0,00
1605	23-1-2017 1605	5,00	0,00
1606	23-1-2017 1606	5,00	0,00
1607	23-1-2017 1607	5,00	0,00
1608	23-1-2017 1608	5,00	0,00
1609	23-1-2017 1609	5,00	0,00
1610	23-1-2017 1610	5,00	0,00
1611	23-1-2017 1611	5,00	0,00
1612	23-1-2017 1612	5,00	0,00
1613	23-1-2017 1613	5,00	0,00
1614	23-1-2017 1614	5,00	0,00
1615	23-1-2017 1615	5,00	0,00
1616	23-1-2017 1616	5,00	0,00
1617	23-1-2017 1617	5,00	0,00
1618	23-1-2017 1618	5,00	0,00
1619	23-1-2017 1619	5,00	0,00
1620	23-1-2017 1620	5,00	0,00
1621	23-1-2017 1621	5,00	0,00
1622	23-1-2017 1622	5,00	0,00
1623	23-1-2017 1623	5,00	0,00
1624	23-1-2017 1624	5,00	0,00
1625	23-1-2017 1625	5,00	0,00
1626	23-1-2017 1626	5,00	0,00
1627	23-1-2017 1627	5,00	0,00
1628	23-1-2017 1628	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1629	23-1-2017 1629	5,00	0,00
1630	23-1-2017 1630	5,00	0,00
1631	23-1-2017 1631	5,00	0,00
1632	23-1-2017 1632	5,00	0,00
1633	23-1-2017 1633	5,00	0,00
1634	23-1-2017 1634	5,00	0,00
1635	23-1-2017 1635	5,00	0,00
1636	23-1-2017 1636	5,00	0,00
1637	23-1-2017 1637	5,00	0,00
1638	23-1-2017 1638	5,00	0,00
1639	23-1-2017 1639	5,00	0,00
1640	23-1-2017 1640	5,00	0,00
1641	23-1-2017 1641	5,00	0,00
1642	23-1-2017 1642	5,00	0,00
1643	23-1-2017 1643	5,00	0,00
1644	23-1-2017 1644	5,00	0,00
1645	23-1-2017 1645	5,00	0,00
1646	23-1-2017 1646	5,00	0,00
1647	23-1-2017 1647	5,00	0,00
1648	23-1-2017 1648	5,00	0,00
1649	23-1-2017 1649	5,00	0,00
1650	23-1-2017 1650	5,00	0,00
1651	23-1-2017 1651	5,00	0,00
1652	23-1-2017 1652	5,00	0,00
1653	23-1-2017 1653	5,00	0,00
1654	23-1-2017 1654	5,00	0,00
1655	23-1-2017 1655	5,00	0,00
1656	23-1-2017 1656	5,00	0,00
1657	23-1-2017 1657	5,00	0,00
1658	23-1-2017 1658	5,00	0,00
1659	23-1-2017 1659	5,00	0,00
1660	23-1-2017 1660	5,00	0,00
1661	23-1-2017 1661	5,00	0,00
1662	23-1-2017 1662	5,00	0,00
1663	23-1-2017 1663	5,00	0,00
1664	23-1-2017 1664	5,00	0,00
1665	23-1-2017 1665	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1666	23-1-2017 1666	5,00	0,00
1667	23-1-2017 1667	5,00	0,00
1668	23-1-2017 1668	5,00	0,00
1669	23-1-2017 1669	5,00	0,00
1670	23-1-2017 1670	5,00	0,00
1671	23-1-2017 1671	5,00	0,00
1672	23-1-2017 1672	5,00	0,00
1673	23-1-2017 1673	5,00	0,00
1674	23-1-2017 1674	5,00	0,00
1675	23-1-2017 1675	5,00	0,00
1676	23-1-2017 1676	5,00	0,00
1677	23-1-2017 1677	5,00	0,00
1678	23-1-2017 1678	5,00	0,00
1679	23-1-2017 1679	5,00	0,00
1680	23-1-2017 1680	5,00	0,00
1681	23-1-2017 1681	5,00	0,00
1682	23-1-2017 1682	5,00	0,00
1683	23-1-2017 1683	5,00	0,00
1684	23-1-2017 1684	5,00	0,00
1685	23-1-2017 1685	5,00	0,00
1686	23-1-2017 1686	5,00	0,00
1687	23-1-2017 1687	5,00	0,00
1688	23-1-2017 1688	5,00	0,00
1689	23-1-2017 1689	5,00	0,00
1690	23-1-2017 1690	5,00	0,00
1691	23-1-2017 1691	5,00	0,00
1692	23-1-2017 1692	5,00	0,00
1693	23-1-2017 1693	5,00	0,00
1694	23-1-2017 1694	5,00	0,00
1695	23-1-2017 1695	5,00	0,00
1696	23-1-2017 1696	5,00	0,00
1697	23-1-2017 1697	5,00	0,00
1698	23-1-2017 1698	5,00	0,00
1699	23-1-2017 1699	5,00	0,00
1700	23-1-2017 1700	5,00	0,00
1701	23-1-2017 1701	5,00	0,00
1702	23-1-2017 1702	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1703	23-1-2017 1703	5,00	0,00
1704	23-1-2017 1704	5,00	0,00
1705	23-1-2017 1705	5,00	0,00
1706	23-1-2017 1706	5,00	0,00
1707	23-1-2017 1707	5,00	0,00
1708	23-1-2017 1708	5,00	0,00
1709	23-1-2017 1709	5,00	0,00
1710	23-1-2017 1710	5,00	0,00
1711	23-1-2017 1711	5,00	0,00
1712	23-1-2017 1712	5,00	0,00
1713	23-1-2017 1713	5,00	0,00
1714	23-1-2017 1714	5,00	0,00
1715	23-1-2017 1715	5,00	0,00
1716	23-1-2017 1716	5,00	0,00
1717	23-1-2017 1717	5,00	0,00
1718	23-1-2017 1718	5,00	0,00
1719	23-1-2017 1719	5,00	0,00
1720	23-1-2017 1720	5,00	0,00
1721	23-1-2017 1721	5,00	0,00
1722	23-1-2017 1722	5,00	0,00
1723	23-1-2017 1723	5,00	0,00
1724	23-1-2017 1724	5,00	0,00
1725	23-1-2017 1725	5,00	0,00
1726	23-1-2017 1726	5,00	0,00
1727	23-1-2017 1727	5,00	0,00
1728	23-1-2017 1728	5,00	0,00
1729	23-1-2017 1729	5,00	0,00
1730	23-1-2017 1730	5,00	0,00
1731	23-1-2017 1731	5,00	0,00
1732	23-1-2017 1732	5,00	0,00
1733	23-1-2017 1733	5,00	0,00
1734	23-1-2017 1734	5,00	0,00
1735	23-1-2017 1735	5,00	0,00
1736	23-1-2017 1736	5,00	0,00
1737	23-1-2017 1737	5,00	0,00
1738	23-1-2017 1738	5,00	0,00
1739	23-1-2017 1739	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1740	23-1-2017 1740	5,00	0,00
1741	23-1-2017 1741	5,00	0,00
1742	23-1-2017 1742	5,00	0,00
1743	23-1-2017 1743	5,00	0,00
1744	23-1-2017 1744	5,00	0,00
1745	23-1-2017 1745	5,00	0,00
1746	23-1-2017 1746	5,00	0,00
1747	23-1-2017 1747	5,00	0,00
1748	23-1-2017 1748	5,00	0,00
1749	23-1-2017 1749	5,00	0,00
1750	23-1-2017 1750	5,00	0,00
1751	23-1-2017 1751	5,00	0,00
1752	23-1-2017 1752	5,00	0,00
1753	23-1-2017 1753	5,00	0,00
1754	23-1-2017 1754	5,00	0,00
1755	23-1-2017 1755	5,00	0,00
1756	23-1-2017 1756	5,00	0,00
1757	23-1-2017 1757	5,00	0,00
1758	23-1-2017 1758	5,00	0,00
1759	23-1-2017 1759	5,00	0,00
1760	23-1-2017 1760	5,00	0,00
1761	23-1-2017 1761	5,00	0,00
1762	23-1-2017 1762	5,00	0,00
1763	23-1-2017 1763	5,00	0,00
1764	23-1-2017 1764	5,00	0,00
1765	23-1-2017 1765	5,00	0,00
1766	23-1-2017 1766	5,00	0,00
1767	23-1-2017 1767	5,00	0,00
1768	23-1-2017 1768	5,00	0,00
1769	23-1-2017 1769	5,00	0,00
1770	23-1-2017 1770	5,00	0,00
1771	23-1-2017 1771	5,00	0,00
1772	23-1-2017 1772	5,00	0,00
1773	23-1-2017 1773	5,00	0,00
1774	23-1-2017 1774	5,00	0,00
1775	23-1-2017 1775	5,00	0,00
1776	23-1-2017 1776	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld
1777	23-1-2017 1777	5,00	0,00
1778	23-1-2017 1778	5,00	0,00
1779	23-1-2017 1779	5,00	0,00
1780	23-1-2017 1780	5,00	0,00
1781	23-1-2017 1781	5,00	0,00
1782	23-1-2017 1782	5,00	0,00
1783	23-1-2017 1783	5,00	0,00
1784	23-1-2017 1784	5,00	0,00
1785	23-1-2017 1785	5,00	0,00
1786	23-1-2017 1786	5,00	0,00
1787	23-1-2017 1787	5,00	0,00
1788	23-1-2017 1788	5,00	0,00
1789	23-1-2017 1789	5,00	0,00
1790	23-1-2017 1790	5,00	0,00
1791	23-1-2017 1791	5,00	0,00
1792	23-1-2017 1792	5,00	0,00
1793	23-1-2017 1793	5,00	0,00
1794	23-1-2017 1794	5,00	0,00
1795	23-1-2017 1795	5,00	0,00
1796	23-1-2017 1796	5,00	0,00
1797	23-1-2017 1797	5,00	0,00
1798	23-1-2017 1798	5,00	0,00
1799	23-1-2017 1799	5,00	0,00
1800	23-1-2017 1800	5,00	0,00
1801	23-1-2017 1801	5,00	0,00
1802	23-1-2017 1802	5,00	0,00
1803	23-1-2017 1803	5,00	0,00
894	23-1-2017 894	5,00	0,00
895	23-1-2017 895	5,00	0,00
896	23-1-2017 896	5,00	0,00
897	23-1-2017 897	5,00	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
o 03	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 04	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 02	Karissendijk 10	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 12	Haambergweg 11	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 13	Haambergweg 10	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 16	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 17	Haambergweg 18	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 14	Haambergweg 14	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 15	Haambergweg 15	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 18	Witdonk 20	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 19	Witdonk 19	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 20	Witdonk 15	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 05	Rootsdijk 12	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 01	Karissendijk 9	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 06	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 11	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 10	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 09	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 08	Doorbrand 1	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
o 07	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Bf
bg 01	water	0,00
bg 01	water	0,00
bg 01	water	0,00
bg 01	water	0,00
bg 01	water	0,00
bg 01	water/wegverharding	0,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
g 001	gebouw 001	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 002	gebouw 002	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 003	gebouw 003	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 004	gebouw 004	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 005	gebouw 005	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 006	gebouw 006	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 007	gebouw 007	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 008	gebouw 008	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 009	gebouw 009	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 010	gebouw 010	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 011	gebouw 011	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 012	gebouw 012	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 013	gebouw 013	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 014	gebouw 014	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 015	gebouw 015	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 016	gebouw 016	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 017	gebouw 017	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 018	gebouw 018	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 019	gebouw 019	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 020	gebouw 020	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 021	gebouw 021	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 022	gebouw 022	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 023	gebouw 023	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 024	gebouw 024	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 025	gebouw 025	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 026	gebouw 026	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 027	gebouw 027	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 028	gebouw 028	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 029	gebouw 029	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 030	gebouw 030	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 031	gebouw 031	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 032	gebouw 032	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 033	gebouw 033	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 034	gebouw 034	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 035	gebouw 035	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 036	gebouw 036	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 037	gebouw 037	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
g 001	0,80
g 002	0,80
g 003	0,80
g 004	0,80
g 005	0,80
g 006	0,80
g 007	0,80
g 008	0,80
g 009	0,80
g 010	0,80
g 011	0,80
g 012	0,80
g 013	0,80
g 014	0,80
g 015	0,80
g 016	0,80
g 017	0,80
g 018	0,80
g 019	0,80
g 020	0,80
g 021	0,80
g 022	0,80
g 023	0,80
g 024	0,80
g 025	0,80
g 026	0,80
g 027	0,80
g 028	0,80
g 029	0,80
g 030	0,80
g 031	0,80
g 032	0,80
g 033	0,80
g 034	0,80
g 035	0,80
g 036	0,80
g 037	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
g 038	gebouw 038	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 039	gebouw 039	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 040	gebouw 040	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 041	gebouw 041	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 042	gebouw 042	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 043	gebouw 043	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 044	gebouw 044	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 045	gebouw 045	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 046	gebouw 046	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 047	gebouw 047	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 048	gebouw 048	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 049	gebouw 049	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 050	gebouw 050	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 051	gebouw 051	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 052	gebouw 052	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 053	gebouw 053	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 054	gebouw 054	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 055	gebouw 055	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 056	gebouw 056	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 057	gebouw 057	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 058	gebouw 058	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 059	gebouw 059	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 060	gebouw 060	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 061	gebouw 061	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 062	gebouw 062	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 063	gebouw 063	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 064	gebouw 064	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 065	gebouw 065	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 066	gebouw 066	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 067	gebouw 067	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 068	gebouw 068	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 069	gebouw 069	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 070	gebouw 070	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 071	gebouw 071	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 072	gebouw 072	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 073	gebouw 073	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 074	gebouw 074	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
g 038	0,80
g 039	0,80
g 040	0,80
g 041	0,80
g 042	0,80
g 043	0,80
g 044	0,80
g 045	0,80
g 046	0,80
g 047	0,80
g 048	0,80
g 049	0,80
g 050	0,80
g 051	0,80
g 052	0,80
g 053	0,80
g 054	0,80
g 055	0,80
g 056	0,80
g 057	0,80
g 058	0,80
g 059	0,80
g 060	0,80
g 061	0,80
g 062	0,80
g 063	0,80
g 064	0,80
g 065	0,80
g 066	0,80
g 067	0,80
g 068	0,80
g 069	0,80
g 070	0,80
g 071	0,80
g 072	0,80
g 073	0,80
g 074	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
g 075	gebouw 075	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 076	gebouw 076	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 077	gebouw 077	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 078	gebouw 078	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 079	gebouw 079	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 080	gebouw 080	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 081	gebouw 081	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 082	gebouw 082	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 083	gebouw 083	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 084	gebouw 084	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 085	gebouw 085	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 086	gebouw 086	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 087	gebouw 087	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 088	gebouw 088	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 089	gebouw 089	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 090	gebouw 090	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 091	gebouw 091	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 092	gebouw 092	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 093	gebouw 093	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 094	gebouw 094	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 095	gebouw 095	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 096	gebouw 096	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 097	gebouw 097	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 098	gebouw 098	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 099	gebouw 099	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 100	gebouw 100	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 101	gebouw 101	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 102	gebouw 102	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 103	gebouw 103	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 104	gebouw 104	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 105	gebouw 105	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 106	gebouw 106	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 107	gebouw 107	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 108	gebouw 108	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 109	gebouw 109	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 110	gebouw 110	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 111	gebouw 111	80,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
g 075	0,80
g 076	0,80
g 077	0,80
g 078	0,80
g 079	0,80
g 080	0,80
g 081	0,80
g 082	0,80
g 083	0,80
g 084	0,80
g 085	0,80
g 086	0,80
g 087	0,80
g 088	0,80
g 089	0,80
g 090	0,80
g 091	0,80
g 092	0,80
g 093	0,80
g 094	0,80
g 095	0,80
g 096	0,80
g 097	0,80
g 098	0,80
g 099	0,80
g 100	0,80
g 101	0,80
g 102	0,80
g 103	0,80
g 104	0,80
g 105	0,80
g 106	0,80
g 107	0,80
g 108	0,80
g 109	0,80
g 110	0,80
g 111	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
g 112	gebouw 112	80,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 113	gebouw 113	80,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 114	gebouw 114	80,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 115	gebouw 115	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 116	gebouw 116	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 117	gebouw 117	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 118	gebouw 118	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 119	gebouw 119	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 120	gebouw 120	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 121	gebouw 121	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 122	gebouw 122	80,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
g 112	0,80
g 113	0,80
g 114	0,80
g 115	0,80
g 116	0,80
g 117	0,80
g 118	0,80
g 119	0,80
g 120	0,80
g 121	0,80
g 122	0,80
2000	0,80
1990	0,80
9999	0,80
9999	0,80
9999	0,80
1966	0,80
1966	0,80
1988	0,80
1970	0,80
9999	0,80
1971	0,80
1986	0,80
1972	0,80
1972	0,80
2001	0,80
1987	0,80
1987	0,80
9999	0,80
2007	0,80
2003	0,80
1984	0,80
2000	0,80
2000	0,80
1999	0,80
1999	0,80
1967	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1967	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
1967	0,80
1967	0,80
2010	0,80
2010	0,80
2010	0,80
1986	0,80
1990	0,80
1989	0,80
1956	0,80
1957	0,80
1996	0,80
1957	0,80
1968	0,80
1968	0,80
1991	0,80
9999	0,80
1982	0,80
1956	0,80
1957	0,80
1979	0,80
1995	0,80
2002	0,80
1979	0,80
1990	0,80
1989	0,80
1958	0,80
1950	0,80
1950	0,80
1948	0,80
1948	0,80
1920	0,80
1920	0,80
1950	0,80
1955	0,80
1955	0,80
1952	0,80
2008	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
2008	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
2008	0,80
1948	0,80
1979	0,80
1979	0,80
1979	0,80
1930	0,80
1988	0,80
1988	0,80
1966	0,80
1991	0,80
1987	0,80
1965	0,80
1979	0,80
1974	0,80
1990	0,80
1990	0,80
1990	0,80
1991	0,80
1977	0,80
1984	0,80
1984	0,80
1972	0,80
1972	0,80
1940	0,80
1987	0,80
1979	0,80
1951	0,80
1930	0,80
1998	0,80
2000	0,80
1986	0,80
1984	0,80
1998	0,80
1984	0,80
1984	0,80
1986	0,80
1999	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1958	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1992	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1992	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
1958	0,80
1958	0,80
1992	0,80
1972	0,80
1950	0,80
2003	0,80
1950	0,80
1968	0,80
1955	0,80
1955	0,80
1945	0,80
1992	0,80
1952	0,80
1970	0,80
1978	0,80
1971	0,80
2008	0,80
2010	0,80
1953	0,80
1951	0,80
1951	0,80
1951	0,80
1956	0,80
1973	0,80
1948	0,80
1948	0,80
1948	0,80
1974	0,80
1974	0,80
2005	0,80
2005	0,80
2005	0,80
2005	0,80
1991	0,80
1968	0,80
1989	0,80
1989	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1952	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Bouwvergunning verleend	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Bouwvergunning verleend	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Bouwvergunning verleend	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Bouw gestart	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	Bouwvergunning verleend	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	Bouwvergunning verleend	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	Bouwvergunning verleend	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 062	gebouw 062	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Refl. 8k
1952	0,80
1997	0,80
1997	0,80
1970	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2011	0,80
2012	0,80
2012	0,80
2013	0,80
1956	0,80
2013	0,80
2013	0,80
g 062	0,80

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Vin [m/s]	Vout [m/s]	Terrein	r	Type	PROFIEL (D)_1	PROFIEL (D)_2
wt 1N	windturbine 1 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8
wt 2N	windturbine 2 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8
wt 5N	windturbine 5 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8
wt 3N	windturbine 3 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8
wt 4N	windturbine 4 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8
wt 5	windturbine 1 Egchel	132,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4
wt 4	windturbine 2 Egchel	130,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4
wt 1	windturbine 5 Egchel	132,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4
wt 3	windturbine 3 Egchel	130,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4
wt 2	windturbine 4 Egchel	130,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_3	PROFIEL (D)_4	PROFIEL (D)_5	PROFIEL (D)_6	PROFIEL (D)_7	PROFIEL (D)_8	PROFIEL (D)_9	PROFIEL (D)_10	PROFIEL (D)_11	PROFIEL (D)_12	PROFIEL (D)_13
wt 1N	9,4	12,0	13,1	12,9	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 2N	9,4	12,0	13,1	12,9	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5N	9,5	12,0	13,2	12,9	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 3N	9,5	12,0	13,2	12,9	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 4N	9,5	12,0	13,2	12,9	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5	8,9	11,2	12,9	12,2	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 4	8,9	11,2	12,9	12,2	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 1	8,9	11,2	12,9	12,3	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 3	8,9	11,2	12,9	12,2	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 2	8,9	11,2	12,9	12,3	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_14	PROFIEL (D)_15	PROFIEL (D)_16	PROFIEL (D)_17	PROFIEL (D)_18	PROFIEL (D)_19	PROFIEL (D)_20	PROFIEL (D)_21	PROFIEL (D)_22	PROFIEL (D)_23
wt 1N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
wt 2N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
wt 5N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
wt 3N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
wt 4N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
wt 5	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
wt 4	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
wt 1	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
wt 3	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
wt 2	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_24	PROFIEL (D)_25	PROFIEL (A)_1	PROFIEL (A)_2	PROFIEL (A)_3	PROFIEL (A)_4	PROFIEL (A)_5	PROFIEL (A)_6	PROFIEL (A)_7	PROFIEL (A)_8	PROFIEL (A)_9
wt 1N	0,0	0,0	1,7	3,4	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 2N	0,0	0,0	1,7	3,4	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 5N	0,0	0,0	1,8	3,4	6,3	10,5	13,8	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 3N	0,0	0,0	1,8	3,4	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 4N	0,0	0,0	1,8	3,4	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 5	0,0	0,0	1,6	3,1	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 4	0,0	0,0	1,6	3,1	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 1	0,0	0,0	1,5	3,1	5,7	9,8	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2
wt 3	0,0	0,0	1,5	3,1	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 2	0,0	0,0	1,5	3,1	5,7	9,9	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_10	PROFIEL (A)_11	PROFIEL (A)_12	PROFIEL (A)_13	PROFIEL (A)_14	PROFIEL (A)_15	PROFIEL (A)_16	PROFIEL (A)_17	PROFIEL (A)_18	PROFIEL (A)_19
wt 1N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
wt 2N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
wt 5N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
wt 3N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
wt 4N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
wt 5	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
wt 4	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
wt 1	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
wt 3	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
wt 2	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_20	PROFIEL (A)_21	PROFIEL (A)_22	PROFIEL (A)_23	PROFIEL (A)_24	PROFIEL (A)_25	PROFIEL (N)_1	PROFIEL (N)_2	PROFIEL (N)_3	PROFIEL (N)_4	PROFIEL (N)_5
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,6	13,7
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_6	PROFIEL (N)_7	PROFIEL (N)_8	PROFIEL (N)_9	PROFIEL (N)_10	PROFIEL (N)_11	PROFIEL (N)_12	PROFIEL (N)_13	PROFIEL (N)_14	PROFIEL (N)_15	PROFIEL (N)_16
wt 1N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6	1,4	1,1	0,6	0,2
wt 2N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6	1,4	1,1	0,6	0,2
wt 5N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6	1,4	1,1	0,6	0,2
wt 3N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6	1,4	1,1	0,6	0,2
wt 4N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6	1,4	1,1	0,6	0,2
wt 5	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0	1,6	1,4	0,7	0,3
wt 4	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0	1,6	1,4	0,7	0,3
wt 1	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0	1,6	1,4	0,7	0,3
wt 3	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0	1,6	1,4	0,7	0,3
wt 2	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0	1,6	1,4	0,7	0,3

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
 Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_17	PROFIEL (N)_18	PROFIEL (N)_19	PROFIEL (N)_20	PROFIEL (N)_21	PROFIEL (N)_22	PROFIEL (N)_23	PROFIEL (N)_24	PROFIEL (N)_25	PROFIEL (P4)_1
wt 1N	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
 Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_2	PROFIEL (P4)_3	PROFIEL (P4)_4	PROFIEL (P4)_5	PROFIEL (P4)_6	PROFIEL (P4)_7	PROFIEL (P4)_8	PROFIEL (P4)_9	PROFIEL (P4)_10	PROFIEL (P4)_11
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
 Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_12	PROFIEL (P4)_13	PROFIEL (P4)_14	PROFIEL (P4)_15	PROFIEL (P4)_16	PROFIEL (P4)_17	PROFIEL (P4)_18	PROFIEL (P4)_19	PROFIEL (P4)_20	PROFIEL (P4)_21
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_22	PROFIEL (P4)_23	PROFIEL (P4)_24	PROFIEL (P4)_25	Hdistr	Lw_1	Lw_2	Lw_3	Lw_4	Lw_5	Lw_6	Lw_7	Lw_8	Lw_9	Lw_10
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00	83,00	88,00	93,00	97,50	99,50	101,00	102,50	104,00
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	94,00	94,40	95,00	97,40	101,90	104,80	105,90	106,00	106,00
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	94,00	94,40	95,00	97,40	101,90	104,80	105,90	106,00	106,00
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	94,00	94,40	95,00	97,40	101,90	104,80	105,90	106,00	106,00
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	94,00	94,40	95,00	97,40	101,90	104,80	105,90	106,00	106,00
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	94,00	94,40	95,00	97,40	101,90	104,80	105,90	106,00	106,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_11	Lw_12	Lw_13	Lw_14	Lw_15	Lw_16	Lw_17	Lw_18	Lw_19	Lw_20	Lw_21	Lw_22	Lw_23	Lw_24	Lw_25	RefSp 31	RefSp 63	RefSp 125
wt 1N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	-16,66	-11,36
wt 2N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	-16,66	-11,36
wt 5N	104,80	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	--	-17,05	-9,75
wt 3N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	-16,66	-11,36
wt 4N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	-16,66	-11,36
wt 5	105,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	-32,07	-22,34	-14,09
wt 4	105,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	-32,07	-22,34	-14,09
wt 1	105,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	-32,07	-22,34	-14,09
wt 3	105,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	-32,07	-22,34	-14,09
wt 2	105,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	-32,07	-22,34	-14,09

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	RefSp 250	RefSp 500	RefSp 1k	RefSp 2k	RefSp 4k	RefSp 8k	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
wt 1N	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95
wt 2N	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95
wt 5N	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05	--	82,52	89,82	91,22	94,62	94,72	88,42	75,52	70,52
wt 3N	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95
wt 4N	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95
wt 5	-6,61	-4,93	-6,08	-8,99	-14,40	-21,83	71,10	80,83	89,08	96,56	98,24	97,09	94,18	88,77	81,34
wt 4	-6,61	-4,93	-6,08	-8,99	-14,40	-21,83	71,09	80,82	89,07	96,55	98,23	97,08	94,17	88,76	81,33
wt 1	-6,61	-4,93	-6,08	-8,99	-14,40	-21,83	71,10	80,83	89,08	96,56	98,24	97,09	94,18	88,77	81,34
wt 3	-6,61	-4,93	-6,08	-8,99	-14,40	-21,83	71,09	80,82	89,07	96,55	98,23	97,08	94,17	88,76	81,33
wt 2	-6,61	-4,93	-6,08	-8,99	-14,40	-21,83	71,09	80,82	89,07	96,55	98,23	97,08	94,17	88,76	81,33

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
wt 1N	--	82,11	87,41	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65	93,65	92,95
wt 2N	--	82,11	87,41	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65	93,65	92,95
wt 5N	--	82,71	90,01	91,41	94,81	94,91	88,61	75,71	70,71	-99,98	82,97	90,27	91,67	95,07	95,17
wt 3N	--	82,10	87,40	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65	93,65	92,95
wt 4N	--	82,10	87,40	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65	93,65	92,95
wt 5	71,48	81,21	89,46	96,94	98,62	97,47	94,56	89,15	81,72	71,74	81,47	89,72	97,20	98,88	97,73
wt 4	71,46	81,19	89,44	96,92	98,60	97,45	94,54	89,13	81,70	71,73	81,46	89,71	97,19	98,87	97,72
wt 1	71,48	81,21	89,46	96,94	98,62	97,47	94,56	89,15	81,72	71,74	81,47	89,72	97,20	98,88	97,73
wt 3	71,47	81,20	89,45	96,93	98,61	97,46	94,55	89,14	81,71	71,73	81,46	89,71	97,19	98,87	97,72
wt 2	71,47	81,20	89,45	96,93	98,61	97,46	94,55	89,14	81,71	71,73	81,46	89,71	97,19	98,87	97,72

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
Egchelseheide ong. plan januari 2017 - Gemeente Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wt 1N	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 2N	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 5N	88,87	75,97	70,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 3N	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 4N	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 5	94,82	89,41	81,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 4	94,81	89,40	81,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 1	94,82	89,41	81,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 3	94,81	89,40	81,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wt 2	94,81	89,40	81,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Vin [m/s]	Vout [m/s]	Terrein	r
wt 1N	windturbine 1 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2N	windturbine 2 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5N	windturbine 5 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3N	windturbine 3 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4N	windturbine 4 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5	windturbine 1 Egchel	135,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4	windturbine 2 Egchel	135,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 1	windturbine 5 Egchel	135,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3	windturbine 3 Egchel	135,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2	windturbine 4 Egchel	135,00	0,00	Relatief	2	25	Grasland, vliegvelden	0,030

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Type	PROFIEL (D)_1	PROFIEL (D)_2	PROFIEL (D)_3	PROFIEL (D)_4	PROFIEL (D)_5	PROFIEL (D)_6
wt 1N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 2N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 5N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 3N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 4N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 5	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 4	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 1	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,3
wt 3	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 2	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,3

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_7	PROFIEL (D)_8	PROFIEL (D)_9	PROFIEL (D)_10	PROFIEL (D)_11	PROFIEL (D)_12	PROFIEL (D)_13
wt 1N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 2N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 3N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 4N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 4	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 1	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 3	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 2	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_14	PROFIEL (D)_15	PROFIEL (D)_16	PROFIEL (D)_17	PROFIEL (D)_18	PROFIEL (D)_19	PROFIEL (D)_20
wt 1N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 2N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 3N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 4N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 4	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 1	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 3	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 2	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_21	PROFIEL (D)_22	PROFIEL (D)_23	PROFIEL (D)_24	PROFIEL (D)_25	PROFIEL (A)_1	PROFIEL (A)_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1
wt 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1
wt 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1
wt 3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1
wt 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_3	PROFIEL (A)_4	PROFIEL (A)_5	PROFIEL (A)_6	PROFIEL (A)_7	PROFIEL (A)_8	PROFIEL (A)_9
wt 1N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 2N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 5N	6,3	10,5	13,8	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 3N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 4N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 5	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 4	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 1	5,7	9,8	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2
wt 3	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 2	5,7	9,9	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_10	PROFIEL (A)_11	PROFIEL (A)_12	PROFIEL (A)_13	PROFIEL (A)_14	PROFIEL (A)_15	PROFIEL (A)_16
wt 1N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 2N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 3N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 4N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 4	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 1	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 3	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 2	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_17	PROFIEL (A)_18	PROFIEL (A)_19	PROFIEL (A)_20	PROFIEL (A)_21	PROFIEL (A)_22	PROFIEL (A)_23
wt 1N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_24	PROFIEL (A)_25	PROFIEL (N)_1	PROFIEL (N)_2	PROFIEL (N)_3	PROFIEL (N)_4	PROFIEL (N)_5
wt 1N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 2N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 5N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,6	13,7
wt 3N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 4N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 5	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 4	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 1	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 3	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 2	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_6	PROFIEL (N)_7	PROFIEL (N)_8	PROFIEL (N)_9	PROFIEL (N)_10	PROFIEL (N)_11	PROFIEL (N)_12
wt 1N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 2N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 3N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 4N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0
wt 4	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0
wt 1	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0
wt 3	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0
wt 2	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_13	PROFIEL (N)_14	PROFIEL (N)_15	PROFIEL (N)_16	PROFIEL (N)_17	PROFIEL (N)_18	PROFIEL (N)_19
wt 1N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 2N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 3N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 4N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 4	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 1	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 3	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 2	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_20	PROFIEL (N)_21	PROFIEL (N)_22	PROFIEL (N)_23	PROFIEL (N)_24	PROFIEL (N)_25	PROFIEL (P4)_1
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_2	PROFIEL (P4)_3	PROFIEL (P4)_4	PROFIEL (P4)_5	PROFIEL (P4)_6	PROFIEL (P4)_7	PROFIEL (P4)_8
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_9	PROFIEL (P4)_10	PROFIEL (P4)_11	PROFIEL (P4)_12	PROFIEL (P4)_13	PROFIEL (P4)_14
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_15	PROFIEL (P4)_16	PROFIEL (P4)_17	PROFIEL (P4)_18	PROFIEL (P4)_19	PROFIEL (P4)_20
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_21	PROFIEL (P4)_22	PROFIEL (P4)_23	PROFIEL (P4)_24	PROFIEL (P4)_25	Hdistr	Lw_1	Lw_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	94,00	95,00
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	94,00	95,00
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	94,00	95,00
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	94,00	95,00
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	94,00	95,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_3	Lw_4	Lw_5	Lw_6	Lw_7	Lw_8	Lw_9	Lw_10	Lw_11	Lw_12	Lw_13	Lw_14
wt 1N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 2N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5N	83,00	88,00	93,00	97,50	99,50	101,00	102,50	104,00	104,80	105,00	105,00	105,00
wt 3N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 4N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5	96,00	97,00	98,00	99,00	100,10	102,00	103,30	104,10	104,50	104,80	105,00	105,00
wt 4	96,00	97,00	98,00	99,00	100,10	102,00	103,30	104,10	104,50	104,80	105,00	105,00
wt 1	96,00	97,00	98,00	99,00	100,10	102,00	103,30	104,10	104,50	104,80	105,00	105,00
wt 3	96,00	97,00	98,00	99,00	100,10	102,00	103,30	104,10	104,50	104,80	105,00	105,00
wt 2	96,00	97,00	98,00	99,00	100,10	102,00	103,30	104,10	104,50	104,80	105,00	105,00

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_15	Lw_16	Lw_17	Lw_18	Lw_19	Lw_20	Lw_21	Lw_22	Lw_23	Lw_24	Lw_25	RefSp	31
wt 1N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 2N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5N	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	--	
wt 3N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 4N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-27,79	
wt 4	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-27,79	
wt 1	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-27,79	
wt 3	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-27,79	
wt 2	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-27,79	

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	RefSp 63	RefSp 125	RefSp 250	RefSp 500	RefSp 1k	RefSp 2k	RefSp 4k	RefSp 8k	LE (D) 31	LE (D) 63
wt 1N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 2N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5N	-17,05	-9,75	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05	--	82,52
wt 3N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 4N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5	-17,06	-11,59	-8,57	-6,79	-5,16	-6,56	-14,55	-33,56	73,19	83,92
wt 4	-17,06	-11,59	-8,57	-6,79	-5,16	-6,56	-14,55	-33,56	73,19	83,92
wt 1	-17,06	-11,59	-8,57	-6,79	-5,16	-6,56	-14,55	-33,56	73,19	83,92
wt 3	-17,06	-11,59	-8,57	-6,79	-5,16	-6,56	-14,55	-33,56	73,20	83,93
wt 2	-17,06	-11,59	-8,57	-6,79	-5,16	-6,56	-14,55	-33,56	73,19	83,92

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
wt 1N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 2N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 5N	89,82	91,22	94,62	94,72	88,42	75,52	70,52	--	82,71	90,01
wt 3N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 4N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 5	89,39	92,41	94,19	95,82	94,42	86,43	67,42	73,36	84,09	89,56
wt 4	89,39	92,41	94,19	95,82	94,42	86,43	67,42	73,36	84,09	89,56
wt 1	89,39	92,41	94,19	95,82	94,42	86,43	67,42	73,36	84,09	89,56
wt 3	89,40	92,42	94,20	95,83	94,43	86,44	67,43	73,36	84,09	89,56
wt 2	89,39	92,41	94,19	95,82	94,42	86,43	67,42	73,36	84,09	89,56

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
wt 1N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 2N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 5N	91,41	94,81	94,91	88,61	75,71	70,71	-99,98	82,97	90,27	91,67
wt 3N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 4N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 5	92,58	94,36	95,99	94,59	86,60	67,59	73,53	84,26	89,73	92,75
wt 4	92,58	94,36	95,99	94,59	86,60	67,59	73,53	84,26	89,73	92,75
wt 1	92,58	94,36	95,99	94,59	86,60	67,59	73,53	84,26	89,73	92,75
wt 3	92,58	94,36	95,99	94,59	86,60	67,59	73,53	84,26	89,73	92,75
wt 2	92,58	94,36	95,99	94,59	86,60	67,59	73,53	84,26	89,73	92,75

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
wt 1N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 2N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5N	95,07	95,17	88,87	75,97	70,97	--	--	--	--
wt 3N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 4N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5	94,53	96,16	94,76	86,77	67,76	--	--	--	--
wt 4	94,53	96,16	94,76	86,77	67,76	--	--	--	--
wt 1	94,53	96,16	94,76	86,77	67,76	--	--	--	--
wt 3	94,53	96,16	94,76	86,77	67,76	--	--	--	--
wt 2	94,53	96,16	94,76	86,77	67,76	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Enercon)

Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wt 1N	--	--	--	--	--
wt 2N	--	--	--	--	--
wt 5N	--	--	--	--	--
wt 3N	--	--	--	--	--
wt 4N	--	--	--	--	--
wt 5	--	--	--	--	--
wt 4	--	--	--	--	--
wt 1	--	--	--	--	--
wt 3	--	--	--	--	--
wt 2	--	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Vin [m/s]	Vout [m/s]	Terrein	r
wt 1N	windturbine 1 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2N	windturbine 2 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5N	windturbine 5 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3N	windturbine 3 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4N	windturbine 4 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5	windturbine 1 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4	windturbine 2 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 1	windturbine 5 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3	windturbine 3 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2	windturbine 4 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Type	PROFIEL (D)_1	PROFIEL (D)_2	PROFIEL (D)_3	PROFIEL (D)_4	PROFIEL (D)_5	PROFIEL (D)_6
wt 1N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 2N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 5N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 3N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 4N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 5	Emissie (Lw voor V10)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 4	Emissie (Lw voor V10)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 1	Emissie (Lw voor V10)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 3	Emissie (Lw voor V10)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 2	Emissie (Lw voor V10)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_7	PROFIEL (D)_8	PROFIEL (D)_9	PROFIEL (D)_10	PROFIEL (D)_11	PROFIEL (D)_12	PROFIEL (D)_13
wt 1N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 2N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 3N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 4N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 4	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 1	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 3	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 2	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_14	PROFIEL (D)_15	PROFIEL (D)_16	PROFIEL (D)_17	PROFIEL (D)_18	PROFIEL (D)_19	PROFIEL (D)_20
wt 1N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 2N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 3N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 4N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5	1,4	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
wt 4	1,4	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
wt 1	1,4	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 3	1,4	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
wt 2	1,4	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_21	PROFIEL (D)_22	PROFIEL (D)_23	PROFIEL (D)_24	PROFIEL (D)_25	PROFIEL (A)_1	PROFIEL (A)_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2
wt 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2
wt 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2
wt 3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2
wt 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_3	PROFIEL (A)_4	PROFIEL (A)_5	PROFIEL (A)_6	PROFIEL (A)_7	PROFIEL (A)_8	PROFIEL (A)_9
wt 1N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 2N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 5N	6,3	10,5	13,8	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 3N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 4N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 5	6,0	10,1	12,9	16,0	15,1	11,2	8,1
wt 4	6,0	10,1	12,9	16,0	15,1	11,2	8,1
wt 1	6,0	10,1	13,0	15,9	15,2	11,1	8,1
wt 3	6,0	10,1	12,9	15,9	15,2	11,2	8,1
wt 2	6,0	10,1	12,9	15,9	15,2	11,1	8,1

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_10	PROFIEL (A)_11	PROFIEL (A)_12	PROFIEL (A)_13	PROFIEL (A)_14	PROFIEL (A)_15	PROFIEL (A)_16
wt 1N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 2N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 3N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 4N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5	5,8	4,1	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 4	5,8	4,1	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 1	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 3	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 2	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_17	PROFIEL (A)_18	PROFIEL (A)_19	PROFIEL (A)_20	PROFIEL (A)_21	PROFIEL (A)_22	PROFIEL (A)_23
wt 1N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_24	PROFIEL (A)_25	PROFIEL (N)_1	PROFIEL (N)_2	PROFIEL (N)_3	PROFIEL (N)_4	PROFIEL (N)_5
wt 1N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 2N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 5N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,6	13,7
wt 3N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 4N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 5	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 4	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 1	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 3	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 2	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_6	PROFIEL (N)_7	PROFIEL (N)_8	PROFIEL (N)_9	PROFIEL (N)_10	PROFIEL (N)_11	PROFIEL (N)_12
wt 1N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 2N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 3N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 4N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 4	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 1	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 3	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 2	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_13	PROFIEL (N)_14	PROFIEL (N)_15	PROFIEL (N)_16	PROFIEL (N)_17	PROFIEL (N)_18	PROFIEL (N)_19
wt 1N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 2N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 3N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 4N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 4	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 1	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 3	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 2	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_20	PROFIEL (N)_21	PROFIEL (N)_22	PROFIEL (N)_23	PROFIEL (N)_24	PROFIEL (N)_25	PROFIEL (P4)_1
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_2	PROFIEL (P4)_3	PROFIEL (P4)_4	PROFIEL (P4)_5	PROFIEL (P4)_6	PROFIEL (P4)_7	PROFIEL (P4)_8
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_9	PROFIEL (P4)_10	PROFIEL (P4)_11	PROFIEL (P4)_12	PROFIEL (P4)_13	PROFIEL (P4)_14
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_15	PROFIEL (P4)_16	PROFIEL (P4)_17	PROFIEL (P4)_18	PROFIEL (P4)_19	PROFIEL (P4)_20
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_21	PROFIEL (P4)_22	PROFIEL (P4)_23	PROFIEL (P4)_24	PROFIEL (P4)_25	Hdistr	Lw_1	Lw_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_3	Lw_4	Lw_5	Lw_6	Lw_7	Lw_8	Lw_9	Lw_10	Lw_11	Lw_12	Lw_13	Lw_14
wt 1N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 2N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5N	83,00	88,00	93,00	97,50	99,50	101,00	102,50	104,00	104,80	105,00	105,00	105,00
wt 3N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 4N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5	94,00	94,90	101,10	104,70	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
wt 4	94,00	94,90	101,10	104,70	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
wt 1	94,00	94,90	101,10	104,70	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
wt 3	94,00	94,90	101,10	104,70	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
wt 2	94,00	94,90	101,10	104,70	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_15	Lw_16	Lw_17	Lw_18	Lw_19	Lw_20	Lw_21	Lw_22	Lw_23	Lw_24	Lw_25	RefSp	31
wt 1N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 2N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5N	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	--	
wt 3N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 4N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	-18,39	
wt 4	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	-18,39	
wt 1	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	-18,39	
wt 3	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	-18,39	
wt 2	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	-18,39	

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	RefSp 63	RefSp 125	RefSp 250	RefSp 500	RefSp 1k	RefSp 2k	RefSp 4k	RefSp 8k	LE (D) 31	LE (D) 63
wt 1N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 2N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5N	-17,05	-9,75	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05	--	82,52
wt 3N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 4N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,51	88,54
wt 4	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,51	88,54
wt 1	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,52	88,55
wt 3	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,51	88,54
wt 2	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,52	88,55

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
wt 1N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 2N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 5N	89,82	91,22	94,62	94,72	88,42	75,52	70,52	--	82,71	90,01
wt 3N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 4N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 5	92,24	91,81	94,55	95,08	92,31	86,42	70,30	82,76	88,79	92,49
wt 4	92,24	91,81	94,55	95,08	92,31	86,42	70,30	82,76	88,79	92,49
wt 1	92,25	91,82	94,56	95,09	92,32	86,43	70,31	82,75	88,78	92,48
wt 3	92,24	91,81	94,55	95,08	92,31	86,42	70,30	82,75	88,78	92,48
wt 2	92,25	91,82	94,56	95,09	92,32	86,43	70,31	82,75	88,78	92,48

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
wt 1N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 2N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 5N	91,41	94,81	94,91	88,61	75,71	70,71	-99,98	82,97	90,27	91,67
wt 3N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 4N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 5	92,06	94,80	95,33	92,56	86,67	70,55	83,00	89,03	92,73	92,30
wt 4	92,06	94,80	95,33	92,56	86,67	70,55	83,00	89,03	92,73	92,30
wt 1	92,05	94,79	95,32	92,55	86,66	70,54	83,00	89,03	92,73	92,30
wt 3	92,05	94,79	95,32	92,55	86,66	70,54	83,00	89,03	92,73	92,30
wt 2	92,05	94,79	95,32	92,55	86,66	70,54	83,00	89,03	92,73	92,30

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
wt 1N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 2N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5N	95,07	95,17	88,87	75,97	70,97	--	--	--	--
wt 3N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 4N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5	95,04	95,57	92,80	86,91	70,79	--	--	--	--
wt 4	95,04	95,57	92,80	86,91	70,79	--	--	--	--
wt 1	95,04	95,57	92,80	86,91	70,79	--	--	--	--
wt 3	95,04	95,57	92,80	86,91	70,79	--	--	--	--
wt 2	95,04	95,57	92,80	86,91	70,79	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Nordex)

Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wt 1N	--	--	--	--	--
wt 2N	--	--	--	--	--
wt 5N	--	--	--	--	--
wt 3N	--	--	--	--	--
wt 4N	--	--	--	--	--
wt 5	--	--	--	--	--
wt 4	--	--	--	--	--
wt 1	--	--	--	--	--
wt 3	--	--	--	--	--
wt 2	--	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Vin [m/s]	Vout [m/s]	Terrein	r
wt 1N	windturbine 1 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2N	windturbine 2 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5N	windturbine 5 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3N	windturbine 3 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4N	windturbine 4 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5	windturbine 1 Egchel	132,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4	windturbine 2 Egchel	132,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 1	windturbine 5 Egchel	132,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3	windturbine 3 Egchel	132,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2	windturbine 4 Egchel	132,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Type	PROFIEL (D)_1	PROFIEL (D)_2	PROFIEL (D)_3	PROFIEL (D)_4	PROFIEL (D)_5	PROFIEL (D)_6
wt 1N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 2N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 5N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 3N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 4N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 5	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 4	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 1	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,3
wt 3	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 2	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,3

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_7	PROFIEL (D)_8	PROFIEL (D)_9	PROFIEL (D)_10	PROFIEL (D)_11	PROFIEL (D)_12	PROFIEL (D)_13
wt 1N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 2N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 3N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 4N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 4	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 1	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 3	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 2	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_14	PROFIEL (D)_15	PROFIEL (D)_16	PROFIEL (D)_17	PROFIEL (D)_18	PROFIEL (D)_19	PROFIEL (D)_20
wt 1N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 2N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 3N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 4N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 4	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 1	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 3	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 2	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_21	PROFIEL (D)_22	PROFIEL (D)_23	PROFIEL (D)_24	PROFIEL (D)_25	PROFIEL (A)_1	PROFIEL (A)_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1
wt 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1
wt 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1
wt 3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1
wt 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_3	PROFIEL (A)_4	PROFIEL (A)_5	PROFIEL (A)_6	PROFIEL (A)_7	PROFIEL (A)_8	PROFIEL (A)_9
wt 1N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 2N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 5N	6,3	10,5	13,8	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 3N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 4N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 5	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 4	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 1	5,7	9,8	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2
wt 3	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 2	5,7	9,9	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_10	PROFIEL (A)_11	PROFIEL (A)_12	PROFIEL (A)_13	PROFIEL (A)_14	PROFIEL (A)_15	PROFIEL (A)_16
wt 1N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 2N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 3N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 4N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 4	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 1	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 3	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 2	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_17	PROFIEL (A)_18	PROFIEL (A)_19	PROFIEL (A)_20	PROFIEL (A)_21	PROFIEL (A)_22	PROFIEL (A)_23
wt 1N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_24	PROFIEL (A)_25	PROFIEL (N)_1	PROFIEL (N)_2	PROFIEL (N)_3	PROFIEL (N)_4	PROFIEL (N)_5
wt 1N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 2N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 5N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,6	13,7
wt 3N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 4N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 5	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 4	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 1	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 3	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 2	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_6	PROFIEL (N)_7	PROFIEL (N)_8	PROFIEL (N)_9	PROFIEL (N)_10	PROFIEL (N)_11	PROFIEL (N)_12
wt 1N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 2N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 3N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 4N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0
wt 4	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0
wt 1	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0
wt 3	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0
wt 2	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_13	PROFIEL (N)_14	PROFIEL (N)_15	PROFIEL (N)_16	PROFIEL (N)_17	PROFIEL (N)_18	PROFIEL (N)_19
wt 1N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 2N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 3N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 4N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 4	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 1	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 3	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 2	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_20	PROFIEL (N)_21	PROFIEL (N)_22	PROFIEL (N)_23	PROFIEL (N)_24	PROFIEL (N)_25	PROFIEL (P4)_1
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_2	PROFIEL (P4)_3	PROFIEL (P4)_4	PROFIEL (P4)_5	PROFIEL (P4)_6	PROFIEL (P4)_7	PROFIEL (P4)_8
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_9	PROFIEL (P4)_10	PROFIEL (P4)_11	PROFIEL (P4)_12	PROFIEL (P4)_13	PROFIEL (P4)_14
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_15	PROFIEL (P4)_16	PROFIEL (P4)_17	PROFIEL (P4)_18	PROFIEL (P4)_19	PROFIEL (P4)_20
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_21	PROFIEL (P4)_22	PROFIEL (P4)_23	PROFIEL (P4)_24	PROFIEL (P4)_25	Hdistr	Lw_1	Lw_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_3	Lw_4	Lw_5	Lw_6	Lw_7	Lw_8	Lw_9	Lw_10	Lw_11	Lw_12	Lw_13	Lw_14
wt 1N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 2N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5N	83,00	88,00	93,00	97,50	99,50	101,00	102,50	104,00	104,80	105,00	105,00	105,00
wt 3N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 4N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5	92,20	92,50	94,50	97,40	100,50	103,40	105,40	105,40	104,90	104,50	104,20	104,00
wt 4	92,20	92,50	94,50	97,40	100,50	103,40	105,40	105,40	104,90	104,50	104,20	104,00
wt 1	92,20	92,50	94,50	97,40	100,50	103,40	105,40	105,40	104,90	104,50	104,20	104,00
wt 3	92,20	92,50	94,50	97,40	100,50	103,40	105,40	105,40	104,90	104,50	104,20	104,00
wt 2	92,20	92,50	94,50	97,40	100,50	103,40	105,40	105,40	104,90	104,50	104,20	104,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_15	Lw_16	Lw_17	Lw_18	Lw_19	Lw_20	Lw_21	Lw_22	Lw_23	Lw_24	Lw_25	RefSp	31
wt 1N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 2N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5N	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	--	
wt 3N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 4N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5	103,80	103,60	103,40	103,30	103,10	103,00	102,90	102,80	103,00	103,00	102,90	-18,39	
wt 4	103,80	103,60	103,40	103,30	103,10	103,00	102,90	102,80	103,00	103,00	102,90	-18,39	
wt 1	103,80	103,60	103,40	103,30	103,10	103,00	102,90	102,80	103,00	103,00	102,90	-18,39	
wt 3	103,80	103,60	103,40	103,30	103,10	103,00	102,90	102,80	103,00	103,00	102,90	-18,39	
wt 2	103,80	103,60	103,40	103,30	103,10	103,00	102,90	102,80	103,00	103,00	102,90	-18,39	

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	RefSp 63	RefSp 125	RefSp 250	RefSp 500	RefSp 1k	RefSp 2k	RefSp 4k	RefSp 8k	LE (D) 31	LE (D) 63
wt 1N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 2N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5N	-17,05	-9,75	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05	--	82,52
wt 3N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 4N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,71	88,74
wt 4	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,71	88,74
wt 1	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,72	88,75
wt 3	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,72	88,75
wt 2	-12,36	-8,66	-9,09	-6,35	-5,82	-8,59	-14,48	-30,60	82,72	88,75

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
wt 1N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 2N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 5N	89,82	91,22	94,62	94,72	88,42	75,52	70,52	--	82,71	90,01
wt 3N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 4N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 5	92,44	92,01	94,75	95,28	92,51	86,62	70,50	83,05	89,08	92,78
wt 4	92,44	92,01	94,75	95,28	92,51	86,62	70,50	83,05	89,08	92,78
wt 1	92,45	92,02	94,76	95,29	92,52	86,63	70,51	83,06	89,09	92,79
wt 3	92,45	92,02	94,76	95,29	92,52	86,63	70,51	83,05	89,08	92,78
wt 2	92,45	92,02	94,76	95,29	92,52	86,63	70,51	83,05	89,08	92,78

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
wt 1N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 2N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 5N	91,41	94,81	94,91	88,61	75,71	70,71	-99,98	82,97	90,27	91,67
wt 3N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 4N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 5	92,35	95,09	95,62	92,85	86,96	70,84	83,28	89,31	93,01	92,58
wt 4	92,35	95,09	95,62	92,85	86,96	70,84	83,28	89,31	93,01	92,58
wt 1	92,36	95,10	95,63	92,86	86,97	70,85	83,29	89,32	93,02	92,59
wt 3	92,35	95,09	95,62	92,85	86,96	70,84	83,29	89,32	93,02	92,59
wt 2	92,35	95,09	95,62	92,85	86,96	70,84	83,29	89,32	93,02	92,59

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
wt 1N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 2N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5N	95,07	95,17	88,87	75,97	70,97	--	--	--	--
wt 3N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 4N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5	95,32	95,85	93,08	87,19	71,07	--	--	--	--
wt 4	95,32	95,85	93,08	87,19	71,07	--	--	--	--
wt 1	95,33	95,86	93,09	87,20	71,08	--	--	--	--
wt 3	95,33	95,86	93,09	87,20	71,08	--	--	--	--
wt 2	95,33	95,86	93,09	87,20	71,08	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Vestas)

Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wt 1N	--	--	--	--	--
wt 2N	--	--	--	--	--
wt 5N	--	--	--	--	--
wt 3N	--	--	--	--	--
wt 4N	--	--	--	--	--
wt 5	--	--	--	--	--
wt 4	--	--	--	--	--
wt 1	--	--	--	--	--
wt 3	--	--	--	--	--
wt 2	--	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 112)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Vin [m/s]	Vout [m/s]	Terrein	r
wt 1N	windturbine 1 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2N	windturbine 2 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5N	windturbine 5 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3N	windturbine 3 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4N	windturbine 4 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5	windturbine 1 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4	windturbine 2 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 1	windturbine 5 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3	windturbine 3 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2	windturbine 4 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Type	PROFIEL (D)_1	PROFIEL (D)_2	PROFIEL (D)_3	PROFIEL (D)_4	PROFIEL (D)_5	PROFIEL (D)_6
wt 1N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 2N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 5N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 3N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 4N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 5	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 4	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 1	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 3	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 2	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_7	PROFIEL (D)_8	PROFIEL (D)_9	PROFIEL (D)_10	PROFIEL (D)_11	PROFIEL (D)_12	PROFIEL (D)_13
wt 1N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 2N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 3N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 4N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 4	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 1	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 3	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 2	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_14	PROFIEL (D)_15	PROFIEL (D)_16	PROFIEL (D)_17	PROFIEL (D)_18	PROFIEL (D)_19	PROFIEL (D)_20
wt 1N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 2N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 3N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 4N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5	1,4	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
wt 4	1,4	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
wt 1	1,4	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 3	1,4	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
wt 2	1,4	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_21	PROFIEL (D)_22	PROFIEL (D)_23	PROFIEL (D)_24	PROFIEL (D)_25	PROFIEL (A)_1	PROFIEL (A)_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2
wt 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2
wt 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2
wt 3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2
wt 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_3	PROFIEL (A)_4	PROFIEL (A)_5	PROFIEL (A)_6	PROFIEL (A)_7	PROFIEL (A)_8	PROFIEL (A)_9
wt 1N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 2N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 5N	6,3	10,5	13,8	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 3N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 4N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 5	6,0	10,1	12,9	16,0	15,1	11,2	8,1
wt 4	6,0	10,1	12,9	16,0	15,1	11,2	8,1
wt 1	6,0	10,1	13,0	15,9	15,2	11,1	8,1
wt 3	6,0	10,1	12,9	15,9	15,2	11,2	8,1
wt 2	6,0	10,1	12,9	15,9	15,2	11,1	8,1

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_10	PROFIEL (A)_11	PROFIEL (A)_12	PROFIEL (A)_13	PROFIEL (A)_14	PROFIEL (A)_15	PROFIEL (A)_16
wt 1N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 2N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 3N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 4N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5	5,8	4,1	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 4	5,8	4,1	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 1	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 3	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 2	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_17	PROFIEL (A)_18	PROFIEL (A)_19	PROFIEL (A)_20	PROFIEL (A)_21	PROFIEL (A)_22	PROFIEL (A)_23
wt 1N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_24	PROFIEL (A)_25	PROFIEL (N)_1	PROFIEL (N)_2	PROFIEL (N)_3	PROFIEL (N)_4	PROFIEL (N)_5
wt 1N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 2N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 5N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,6	13,7
wt 3N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 4N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 5	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 4	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 1	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 3	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 2	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_6	PROFIEL (N)_7	PROFIEL (N)_8	PROFIEL (N)_9	PROFIEL (N)_10	PROFIEL (N)_11	PROFIEL (N)_12
wt 1N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 2N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 3N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 4N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 4	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 1	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 3	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 2	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_13	PROFIEL (N)_14	PROFIEL (N)_15	PROFIEL (N)_16	PROFIEL (N)_17	PROFIEL (N)_18	PROFIEL (N)_19
wt 1N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 2N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 3N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 4N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 4	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 1	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 3	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 2	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_20	PROFIEL (N)_21	PROFIEL (N)_22	PROFIEL (N)_23	PROFIEL (N)_24	PROFIEL (N)_25	PROFIEL (P4)_1
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_2	PROFIEL (P4)_3	PROFIEL (P4)_4	PROFIEL (P4)_5	PROFIEL (P4)_6	PROFIEL (P4)_7	PROFIEL (P4)_8
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_9	PROFIEL (P4)_10	PROFIEL (P4)_11	PROFIEL (P4)_12	PROFIEL (P4)_13	PROFIEL (P4)_14
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_15	PROFIEL (P4)_16	PROFIEL (P4)_17	PROFIEL (P4)_18	PROFIEL (P4)_19	PROFIEL (P4)_20
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_21	PROFIEL (P4)_22	PROFIEL (P4)_23	PROFIEL (P4)_24	PROFIEL (P4)_25	Hdistr	Lw_1	Lw_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 112)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_3	Lw_4	Lw_5	Lw_6	Lw_7	Lw_8	Lw_9	Lw_10	Lw_11	Lw_12	Lw_13	Lw_14
wt 1N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 2N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5N	83,00	88,00	93,00	97,50	99,50	101,00	102,50	104,00	104,80	105,00	105,00	105,00
wt 3N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 4N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5	92,70	97,20	102,10	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50
wt 4	92,70	97,20	102,60	105,90	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
wt 1	92,70	97,20	102,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50
wt 3	92,70	97,20	102,60	105,90	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
wt 2	92,70	97,20	102,60	105,90	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 112)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_15	Lw_16	Lw_17	Lw_18	Lw_19	Lw_20	Lw_21	Lw_22	Lw_23	Lw_24	Lw_25	RefSp	31
wt 1N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 2N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5N	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	--	
wt 3N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 4N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	--	
wt 4	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	--	
wt 1	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	--	
wt 3	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	--	
wt 2	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	--	

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	RefSp 63	RefSp 125	RefSp 250	RefSp 500	RefSp 1k	RefSp 2k	RefSp 4k	RefSp 8k	LE (D) 31	LE (D) 63
wt 1N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 2N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5N	-17,05	-9,75	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05	--	82,52
wt 3N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 4N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5	-17,40	-10,20	-9,80	-5,80	-4,60	-9,00	-13,80	-23,30	-97,98	84,62
wt 4	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40	-95,81	84,29
wt 1	-18,22	-10,82	-9,72	-5,72	-4,52	-8,92	-13,72	-23,22	-97,09	84,69
wt 3	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40	-95,81	84,29
wt 2	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40	-95,81	84,29

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
wt 1N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 2N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 5N	89,82	91,22	94,62	94,72	88,42	75,52	70,52	--	82,71	90,01
wt 3N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 4N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 5	91,82	92,22	96,22	97,42	93,02	88,22	78,72	-97,56	85,04	92,24
wt 4	91,99	96,49	98,59	99,29	94,89	90,09	80,79	-95,35	84,75	92,45
wt 1	92,09	93,19	97,19	98,39	93,99	89,19	79,69	-96,67	85,11	92,51
wt 3	91,99	96,49	98,59	99,29	94,89	90,09	80,79	-95,35	84,75	92,45
wt 2	91,99	96,49	98,59	99,29	94,89	90,09	80,79	-95,36	84,74	92,44

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 112)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
wt 1N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 2N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 5N	91,41	94,81	94,91	88,61	75,71	70,71	-99,98	82,97	90,27	91,67
wt 3N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 4N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 5	92,64	96,64	97,84	93,44	88,64	79,14	-97,35	85,25	92,45	92,85
wt 4	96,95	99,05	99,75	95,35	90,55	81,25	-95,11	84,99	92,69	97,19
wt 1	93,61	97,61	98,81	94,41	89,61	80,11	-96,44	85,34	92,74	93,84
wt 3	96,95	99,05	99,75	95,35	90,55	81,25	-95,11	84,99	92,69	97,19
wt 2	96,94	99,04	99,74	95,34	90,54	81,24	-95,11	84,99	92,69	97,19

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 112)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
wt 1N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 2N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5N	95,07	95,17	88,87	75,97	70,97	--	--	--	--
wt 3N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 4N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5	96,85	98,05	93,65	88,85	79,35	--	--	--	--
wt 4	99,29	99,99	95,59	90,79	81,49	--	--	--	--
wt 1	97,84	99,04	94,64	89,84	80,34	--	--	--	--
wt 3	99,29	99,99	95,59	90,79	81,49	--	--	--	--
wt 2	99,29	99,99	95,59	90,79	81,49	--	--	--	--

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wt 1N	--	--	--	--	--
wt 2N	--	--	--	--	--
wt 5N	--	--	--	--	--
wt 3N	--	--	--	--	--
wt 4N	--	--	--	--	--
wt 5	--	--	--	--	--
wt 4	--	--	--	--	--
wt 1	--	--	--	--	--
wt 3	--	--	--	--	--
wt 2	--	--	--	--	--

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 134)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Vin [m/s]	Vout [m/s]	Terrein	r
wt 1N	windturbine 1 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2N	windturbine 2 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5N	windturbine 5 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3N	windturbine 3 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4N	windturbine 4 Neer	98,00	0,00	Relatief	1	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 5	windturbine 1 Egchel	134,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 4	windturbine 2 Egchel	134,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 1	windturbine 5 Egchel	112,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 3	windturbine 3 Egchel	134,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030
wt 2	windturbine 4 Egchel	134,00	0,00	Relatief	3	25	Grasland, vliegvelden	0,030

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Type	PROFIEL (D)_1	PROFIEL (D)_2	PROFIEL (D)_3	PROFIEL (D)_4	PROFIEL (D)_5	PROFIEL (D)_6
wt 1N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 2N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,4	12,0	13,1	12,9
wt 5N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 3N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 4N	Emissie (Lw voor Vhub)	2,8	5,8	9,5	12,0	13,2	12,9
wt 5	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 4	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 1	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,6	9,1	11,5	13,0	12,5
wt 3	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,2
wt 2	Emissie (Lw voor Vhub)	2,6	5,4	8,9	11,2	12,9	12,3

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_7	PROFIEL (D)_8	PROFIEL (D)_9	PROFIEL (D)_10	PROFIEL (D)_11	PROFIEL (D)_12	PROFIEL (D)_13
wt 1N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 2N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5N	12,3	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 3N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 4N	12,2	9,6	6,9	4,7	3,5	2,5	1,6
wt 5	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 4	12,2	10,2	7,4	5,2	3,7	2,8	1,9
wt 1	12,2	10,0	7,1	5,1	3,7	2,7	1,8
wt 3	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9
wt 2	12,2	10,2	7,4	5,3	3,7	2,9	1,9

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_14	PROFIEL (D)_15	PROFIEL (D)_16	PROFIEL (D)_17	PROFIEL (D)_18	PROFIEL (D)_19	PROFIEL (D)_20
wt 1N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 2N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 3N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 4N	1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
wt 5	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 4	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 1	1,4	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 3	1,5	1,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
wt 2	1,5	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (D)_21	PROFIEL (D)_22	PROFIEL (D)_23	PROFIEL (D)_24	PROFIEL (D)_25	PROFIEL (A)_1	PROFIEL (A)_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4
wt 5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1
wt 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1
wt 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2
wt 3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1
wt 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_3	PROFIEL (A)_4	PROFIEL (A)_5	PROFIEL (A)_6	PROFIEL (A)_7	PROFIEL (A)_8	PROFIEL (A)_9
wt 1N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 2N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,3	10,6	7,6
wt 5N	6,3	10,5	13,8	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 3N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 4N	6,3	10,6	13,7	16,3	15,2	10,6	7,5
wt 5	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 4	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 1	6,0	10,1	13,0	15,9	15,2	11,1	8,1
wt 3	5,7	9,9	12,4	15,7	15,0	11,6	8,1
wt 2	5,7	9,9	12,5	15,7	15,1	11,6	8,2

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_10	PROFIEL (A)_11	PROFIEL (A)_12	PROFIEL (A)_13	PROFIEL (A)_14	PROFIEL (A)_15	PROFIEL (A)_16
wt 1N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 2N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 3N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 4N	5,5	3,7	2,1	1,2	0,9	0,6	0,2
wt 5	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 4	6,0	4,4	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 1	5,8	4,0	2,2	1,5	0,9	0,6	0,4
wt 3	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5
wt 2	6,0	4,3	2,2	1,7	1,0	0,5	0,5

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_17	PROFIEL (A)_18	PROFIEL (A)_19	PROFIEL (A)_20	PROFIEL (A)_21	PROFIEL (A)_22	PROFIEL (A)_23
wt 1N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (A)_24	PROFIEL (A)_25	PROFIEL (N)_1	PROFIEL (N)_2	PROFIEL (N)_3	PROFIEL (N)_4	PROFIEL (N)_5
wt 1N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 2N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,5	13,7
wt 5N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	8,6	13,7
wt 3N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 4N	0,0	0,0	1,3	2,9	4,9	8,6	13,7
wt 5	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 4	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,5	12,7
wt 1	0,0	0,0	1,2	2,7	4,5	7,9	13,0
wt 3	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7
wt 2	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	7,5	12,7

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_6	PROFIEL (N)_7	PROFIEL (N)_8	PROFIEL (N)_9	PROFIEL (N)_10	PROFIEL (N)_11	PROFIEL (N)_12
wt 1N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 2N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 3N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 4N	17,6	16,1	11,9	8,3	5,3	3,5	2,6
wt 5	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0
wt 4	15,9	17,1	12,7	8,6	6,3	3,6	3,0
wt 1	16,4	17,0	12,4	8,4	6,0	3,5	2,9
wt 3	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0
wt 2	15,9	17,1	12,7	8,6	6,4	3,6	3,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_13	PROFIEL (N)_14	PROFIEL (N)_15	PROFIEL (N)_16	PROFIEL (N)_17	PROFIEL (N)_18	PROFIEL (N)_19
wt 1N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 2N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 3N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 4N	1,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
wt 5	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 4	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 1	1,5	1,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 3	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
wt 2	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (N)_20	PROFIEL (N)_21	PROFIEL (N)_22	PROFIEL (N)_23	PROFIEL (N)_24	PROFIEL (N)_25	PROFIEL (P4)_1
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_2	PROFIEL (P4)_3	PROFIEL (P4)_4	PROFIEL (P4)_5	PROFIEL (P4)_6	PROFIEL (P4)_7	PROFIEL (P4)_8
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 134)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_9	PROFIEL (P4)_10	PROFIEL (P4)_11	PROFIEL (P4)_12	PROFIEL (P4)_13	PROFIEL (P4)_14
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_15	PROFIEL (P4)_16	PROFIEL (P4)_17	PROFIEL (P4)_18	PROFIEL (P4)_19	PROFIEL (P4)_20
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	PROFIEL (P4)_21	PROFIEL (P4)_22	PROFIEL (P4)_23	PROFIEL (P4)_24	PROFIEL (P4)_25	Hdistr	Lw_1	Lw_2
wt 1N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 2N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 3N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 4N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,00	-200,00	81,00
wt 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,00	-200,00	-200,00
wt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00
wt 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,00	-200,00	-200,00

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_3	Lw_4	Lw_5	Lw_6	Lw_7	Lw_8	Lw_9	Lw_10	Lw_11	Lw_12	Lw_13	Lw_14
wt 1N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 2N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5N	83,00	88,00	93,00	97,50	99,50	101,00	102,50	104,00	104,80	105,00	105,00	105,00
wt 3N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 4N	83,00	88,00	93,00	95,40	96,60	99,90	102,60	103,50	104,00	104,00	104,00	104,00
wt 5	92,70	97,20	102,10	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50
wt 4	92,70	97,20	102,60	105,90	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
wt 1	92,70	97,20	102,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50
wt 3	92,70	97,20	102,60	105,90	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
wt 2	92,70	97,20	102,60	105,90	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 134)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	Lw_15	Lw_16	Lw_17	Lw_18	Lw_19	Lw_20	Lw_21	Lw_22	Lw_23	Lw_24	Lw_25	RefSp	31
wt 1N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 2N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5N	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	--	
wt 3N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 4N	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	--	
wt 5	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	--	
wt 4	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	--	
wt 1	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	--	
wt 3	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	--	
wt 2	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	--	

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 134)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	RefSp 63	RefSp 125	RefSp 250	RefSp 500	RefSp 1k	RefSp 2k	RefSp 4k	RefSp 8k	LE (D) 31	LE (D) 63
wt 1N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 2N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5N	-17,05	-9,75	-8,35	-4,95	-4,85	-11,15	-24,05	-29,05	--	82,52
wt 3N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 4N	-16,66	-11,36	-6,36	-5,36	-6,06	-9,76	-15,86	-25,66	--	81,95
wt 5	-17,40	-10,20	-9,80	-5,80	-4,60	-9,00	-13,80	-23,30	-97,90	84,70
wt 4	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40	-95,72	84,38
wt 1	-18,22	-10,82	-9,72	-5,72	-4,52	-8,92	-13,72	-23,22	-97,09	84,69
wt 3	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40	-95,71	84,39
wt 2	-19,90	-12,20	-7,70	-5,60	-4,90	-9,30	-14,10	-23,40	-95,71	84,39

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
wt 1N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 2N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,11	87,41
wt 5N	89,82	91,22	94,62	94,72	88,42	75,52	70,52	--	82,71	90,01
wt 3N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 4N	87,25	92,25	93,25	92,55	88,85	82,75	72,95	--	82,10	87,40
wt 5	91,90	92,30	96,30	97,50	93,10	88,30	78,80	-97,49	85,11	92,31
wt 4	92,08	96,58	98,68	99,38	94,98	90,18	80,88	-95,26	84,84	92,54
wt 1	92,09	93,19	97,19	98,39	93,99	89,19	79,69	-96,67	85,11	92,51
wt 3	92,09	96,59	98,69	99,39	94,99	90,19	80,89	-95,25	84,85	92,55
wt 2	92,09	96,59	98,69	99,39	94,99	90,19	80,89	-95,25	84,85	92,55

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 134)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
wt 1N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 2N	92,41	93,41	92,71	89,01	82,91	73,11	--	82,35	87,65	92,65
wt 5N	91,41	94,81	94,91	88,61	75,71	70,71	-99,98	82,97	90,27	91,67
wt 3N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 4N	92,40	93,40	92,70	89,00	82,90	73,10	--	82,35	87,65	92,65
wt 5	92,71	96,71	97,91	93,51	88,71	79,21	-97,30	85,30	92,50	92,90
wt 4	97,04	99,14	99,84	95,44	90,64	81,34	-95,04	85,06	92,76	97,26
wt 1	93,61	97,61	98,81	94,41	89,61	80,11	-96,44	85,34	92,74	93,84
wt 3	97,05	99,15	99,85	95,45	90,65	81,35	-95,03	85,07	92,77	97,27
wt 2	97,05	99,15	99,85	95,45	90,65	81,35	-95,03	85,07	92,77	97,27

Windpark Egchelse Heide BV
 Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 2
 Invoergegevens rekenmodel (Siemens @ 134)

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
wt 1N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 2N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5N	95,07	95,17	88,87	75,97	70,97	--	--	--	--
wt 3N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 4N	93,65	92,95	89,25	83,15	73,35	--	--	--	--
wt 5	96,90	98,10	93,70	88,90	79,40	--	--	--	--
wt 4	99,36	100,06	95,66	90,86	81,56	--	--	--	--
wt 1	97,84	99,04	94,64	89,84	80,34	--	--	--	--
wt 3	99,37	100,07	95,67	90,87	81,57	--	--	--	--
wt 2	99,37	100,07	95,67	90,87	81,57	--	--	--	--

Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wt 1N	--	--	--	--	--
wt 2N	--	--	--	--	--
wt 5N	--	--	--	--	--
wt 3N	--	--	--	--	--
wt 4N	--	--	--	--	--
wt 5	--	--	--	--	--
wt 4	--	--	--	--	--
wt 1	--	--	--	--	--
wt 3	--	--	--	--	--
wt 2	--	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egchel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	38,5	38,9	39,2	45,5
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	40,5	40,8	41,1	47,4
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	36,9	37,3	37,6	43,9
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,7	40,0	40,3	46,6
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	38,6	39,0	39,3	45,6
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	34,9	35,3	35,5	41,8
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	30,5	30,9	31,1	37,4
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	32,3	32,7	32,9	39,2
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	33,1	33,5	33,8	40,1
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	32,6	32,9	33,2	39,5
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	32,6	33,0	33,2	39,5
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	39,2	39,5	39,8	46,1
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	39,5	39,8	40,1	46,4
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	40,0	40,4	40,7	47,0
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	39,2	39,6	39,9	46,1
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	50,3	50,6	50,9	57,2
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	38,6	39,0	39,3	45,6
o 18_A	Witdonk 20	5,00	36,5	36,8	37,1	43,4
o 19_A	Witdonk 19	5,00	34,6	35,0	35,3	41,5
o 20_A	Witdonk 15	5,00	32,2	32,6	32,9	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 3
Rekenresultaten Enercon @ 135

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egchel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	36,4	36,5	36,7	43,0
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	38,3	38,5	38,7	45,0
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	34,7	34,9	35,1	41,4
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	37,5	37,7	37,9	44,2
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	36,3	36,5	36,6	43,0
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	32,7	32,8	33,0	39,3
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	28,2	28,4	28,6	34,9
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	30,0	30,2	30,4	36,7
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	30,7	30,9	31,0	37,4
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	30,3	30,5	30,6	37,0
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	30,4	30,5	30,7	37,0
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	37,0	37,1	37,3	43,7
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	37,3	37,5	37,6	44,0
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	37,9	38,0	38,2	44,5
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	37,0	37,2	37,4	43,7
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	48,1	48,3	48,4	54,8
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	36,4	36,6	36,8	43,1
o 18_A	Witdonk 20	5,00	34,3	34,4	34,6	41,0
o 19_A	Witdonk 19	5,00	32,4	32,6	32,8	39,1
o 20_A	Witdonk 15	5,00	30,0	30,2	30,4	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Windpark Egchelse Heide BV
Locatie: Karissendijk 11, Egchel

Bijlage 3
Rekenresultaten Nordex @ 112

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egchel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	37,3	37,6	37,8	44,1
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	39,3	39,5	39,8	46,1
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	35,7	36,0	36,2	42,5
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	38,5	38,7	39,0	45,3
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	37,1	37,3	37,6	43,9
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	33,7	34,0	34,2	40,5
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	29,1	29,3	29,6	35,9
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	31,2	31,4	31,6	38,0
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	31,2	31,4	31,7	38,0
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	31,0	31,3	31,5	37,8
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	31,1	31,4	31,6	38,0
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	37,9	38,2	38,4	44,7
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	38,3	38,5	38,8	45,1
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	38,8	39,0	39,3	45,6
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	38,0	38,3	38,5	44,8
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	49,7	50,0	50,2	56,5
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	37,3	37,5	37,7	44,0
o 18_A	Witdonk 20	5,00	35,3	35,5	35,7	42,0
o 19_A	Witdonk 19	5,00	33,4	33,6	33,9	40,2
o 20_A	Witdonk 15	5,00	31,1	31,4	31,6	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatief met Windpark Neer
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egchel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	37,4	37,8	38,0	44,3
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	39,3	39,7	39,9	46,2
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	35,9	36,2	36,5	42,8
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	38,6	38,9	39,1	45,5
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	37,3	37,6	37,8	44,1
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	34,0	34,3	34,5	40,9
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	29,8	30,2	30,4	36,7
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	31,6	31,9	32,1	38,5
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	32,0	32,3	32,5	38,8
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	31,8	32,2	32,4	38,7
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	31,9	32,2	32,5	38,8
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	38,1	38,4	38,6	45,0
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	38,4	38,8	39,0	45,3
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	39,0	39,4	39,6	45,9
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	38,3	38,6	38,8	45,1
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	49,0	49,4	49,6	55,9
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	37,4	37,8	38,0	44,3
o 18_A	Witdonk 20	5,00	35,5	35,8	36,1	42,4
o 19_A	Witdonk 19	5,00	33,7	34,1	34,3	40,6
o 20_A	Witdonk 15	5,00	31,5	31,8	32,0	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egchel
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	37,9	38,3	38,5	44,8
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	39,9	40,3	40,5	46,8
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	36,4	36,9	37,1	43,4
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,1	39,5	39,8	46,1
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	38,5	39,0	39,2	45,5
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	34,6	35,0	35,3	41,6
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	29,8	30,2	30,4	36,7
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	31,9	32,4	32,6	38,9
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	32,8	33,3	33,5	39,8
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	32,4	32,9	33,1	39,4
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	32,7	33,1	33,4	39,7
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	40,1	40,5	40,8	47,1
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	40,4	40,8	41,1	47,4
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	40,4	40,9	41,1	47,4
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	39,7	40,1	40,3	46,6
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	51,0	51,5	51,7	58,0
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	38,7	39,1	39,3	45,6
o 18_A	Witdonk 20	5,00	36,4	36,9	37,1	43,4
o 19_A	Witdonk 19	5,00	34,5	34,9	35,1	41,4
o 20_A	Witdonk 15	5,00	32,1	32,5	32,7	39,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Egchel
 Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	37,9	38,3	38,5	44,8
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	39,8	40,2	40,4	46,7
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	36,5	36,9	37,1	43,4
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,1	39,5	39,7	46,0
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	38,6	39,0	39,2	45,5
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	34,7	35,2	35,4	41,7
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	30,4	30,9	31,1	37,4
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	32,3	32,7	32,9	39,2
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	33,5	34,0	34,2	40,5
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	33,1	33,6	33,8	40,1
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	33,3	33,8	34,0	40,3
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	40,1	40,6	40,8	47,1
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	40,4	40,9	41,1	47,4
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	40,5	40,9	41,1	47,4
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	39,7	40,1	40,4	46,7
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	51,0	51,5	51,7	58,0
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	38,8	39,2	39,4	45,7
o 18_A	Witdonk 20	5,00	36,5	37,0	37,2	43,5
o 19_A	Witdonk 19	5,00	34,7	35,1	35,3	41,6
o 20_A	Witdonk 15	5,00	32,3	32,7	32,9	39,2


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
































Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Lagerwey L136 incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	39,8	40,1	40,4	46,7
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	41,2	41,6	41,8	48,1
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,6	39,9	40,1	46,5
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	40,9	41,2	41,5	47,8
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	39,0	39,4	39,7	46,0
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,8	40,0	40,3	46,6
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	37,6	37,8	38,1	44,4
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	39,7	39,9	40,1	46,5
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	40,4	40,6	40,9	47,2
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	40,3	40,5	40,8	47,1
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	39,9	40,1	40,4	46,7
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	39,5	39,9	40,1	46,4
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	39,6	40,0	40,3	46,6
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	40,1	40,5	40,7	47,0
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	39,3	39,7	39,9	46,2
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	50,3	50,6	50,9	57,2
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	38,7	39,1	39,3	45,6
o 18_A	Witdonk 20	5,00	36,5	36,9	37,1	43,5
o 19_A	Witdonk 19	5,00	34,7	35,1	35,3	41,6
o 20_A	Witdonk 15	5,00	32,3	32,7	33,0	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Enercon E126 @ 135m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	38,3	38,5	38,7	45,0
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	39,5	39,7	39,9	46,2
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	38,5	38,7	38,9	45,3
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,4	39,6	39,8	46,1
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	37,0	37,2	37,4	43,7
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,2	39,4	39,6	45,9
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	37,3	37,5	37,7	44,0
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	39,3	39,5	39,8	46,1
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	40,1	40,2	40,5	46,8
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	40,0	40,2	40,4	46,7
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	39,6	39,8	40,0	46,3
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	37,5	37,6	37,8	44,2
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	37,6	37,8	38,0	44,3
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	38,0	38,1	38,3	44,6
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	37,2	37,4	37,5	43,9
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	48,1	48,3	48,4	54,8
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	36,5	36,6	36,8	43,1
o 18_A	Witdonk 20	5,00	34,4	34,5	34,7	41,1
o 19_A	Witdonk 19	5,00	32,6	32,7	32,9	39,3
o 20_A	Witdonk 15	5,00	30,2	30,4	30,5	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Nordex N131/3,6MW @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	38,9	39,2	39,4	45,7
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	40,3	40,5	40,7	47,0
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,0	39,2	39,4	45,8
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	40,0	40,3	40,5	46,8
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	37,7	37,9	38,1	44,5
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,5	39,7	39,9	46,2
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	37,4	37,6	37,8	44,1
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	39,5	39,7	39,9	46,2
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	40,1	40,3	40,6	46,9
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	40,1	40,3	40,5	46,8
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	39,7	39,9	40,1	46,4
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	38,4	38,6	38,8	45,1
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	38,5	38,8	39,0	45,3
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	38,9	39,1	39,4	45,7
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	38,1	38,4	38,6	44,9
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	49,7	50,0	50,2	56,5
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	37,3	37,5	37,8	44,1
o 18_A	Witdonk 20	5,00	35,4	35,6	35,8	42,1
o 19_A	Witdonk 19	5,00	33,5	33,7	34,0	40,3
o 20_A	Witdonk 15	5,00	31,3	31,5	31,8	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Vestas V136 serrated @ 132m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	39,0	39,3	39,5	45,9
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	40,3	40,6	40,8	47,1
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,1	39,3	39,5	45,9
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	40,1	40,4	40,6	47,0
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	37,8	38,1	38,4	44,7
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,5	39,7	40,0	46,3
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	37,5	37,7	38,0	44,3
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	39,5	39,8	40,0	46,3
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	40,2	40,4	40,7	47,0
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	40,2	40,4	40,6	46,9
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	39,8	40,0	40,2	46,5
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	38,5	38,8	39,0	45,3
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	38,7	39,0	39,3	45,6
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	39,1	39,4	39,7	46,0
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	38,4	38,7	38,9	45,2
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	49,0	49,4	49,6	55,9
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	37,5	37,8	38,0	44,4
o 18_A	Witdonk 20	5,00	35,6	35,9	36,1	42,5
o 19_A	Witdonk 19	5,00	33,8	34,2	34,4	40,7
o 20_A	Witdonk 15	5,00	31,6	31,9	32,2	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 112m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	39,4	39,7	39,9	46,2
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	40,7	41,1	41,3	47,6
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,3	39,6	39,9	46,2
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	40,5	40,9	41,1	47,4
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	39,0	39,4	39,6	45,9
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,7	40,0	40,2	46,5
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	37,5	37,7	38,0	44,3
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	39,6	39,8	40,1	46,4
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	40,4	40,6	40,9	47,2
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	40,3	40,5	40,7	47,1
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	39,9	40,2	40,4	46,7
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	40,3	40,8	41,0	47,3
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	40,5	41,0	41,2	47,5
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	40,5	40,9	41,1	47,4
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	39,7	40,2	40,4	46,7
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	51,0	51,5	51,7	58,0
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	38,7	39,1	39,4	45,6
o 18_A	Witdonk 20	5,00	36,5	36,9	37,1	43,5
o 19_A	Witdonk 19	5,00	34,5	35,0	35,2	41,5
o 20_A	Witdonk 15	5,00	32,2	32,6	32,8	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M10919.06 Siemens SWT3.3-130 @ 134m incl. cumulatie met Windpark Neer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Karissendijk 9	5,00	39,4	39,7	39,9	46,2
o 02_A	Karissendijk 10	5,00	40,7	41,0	41,2	47,5
o 03_A	Karissendijk 11 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,4	39,7	39,9	46,2
o 04_A	Haambergweg 2 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	40,5	40,8	41,0	47,4
o 05_A	Rootsdijk 12	5,00	39,0	39,4	39,6	45,9
o 06_A	Karissendijk 14 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	39,8	40,0	40,2	46,5
o 07_A	Boerderijweg 4 (bw wt 1-4)	5,00	37,6	37,9	38,1	44,4
o 08_A	Doorbrand 1	5,00	39,7	39,9	40,1	46,5
o 09_A	Boerderijweg 6 (bw wt 5)	5,00	40,5	40,7	41,0	47,3
o 10_A	Boerderijweg 8 (bw wt 1-4)	5,00	40,4	40,6	40,9	47,2
o 11_A	Boerderijweg 10 (bw wt 1-4)	5,00	40,1	40,3	40,5	46,8
o 12_A	Haambergweg 11	5,00	40,4	40,8	41,1	47,4
o 13_A	Haambergweg 10	5,00	40,6	41,0	41,2	47,5
o 14_A	Haambergweg 14	5,00	40,5	40,9	41,2	47,5
o 15_A	Haambergweg 15	5,00	39,8	40,2	40,4	46,7
o 16_A	Haambergweg 19 (bw WP Egchelse Heide)	5,00	51,0	51,5	51,7	58,0
o 17_A	Haambergweg 18	5,00	38,8	39,2	39,4	45,7
o 18_A	Witdonk 20	5,00	36,6	37,0	37,2	43,5
o 19_A	Witdonk 19	5,00	34,8	35,2	35,4	41,7
o 20_A	Witdonk 15	5,00	32,4	32,8	33,0	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

