

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Agnt68vi8zd

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf".

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

In werking hebben van een stookinstallatie				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t200	500 bedrijfsuren of minder	Registreer het aantal draaiuren van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor met maximaal 500 draaiuren per jaar.	Een keer per maand	
m0434	Vloeibare brandstof	Zorg dat vullen en aftappen plaatsvindt boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
m1000	Metingen luchtemissies	Ga na of u een emissiemeting moet uitvoeren.*	Eenmalig	
m1001	Metingen luchtemissies	Ga na of u emissies continu moet meten.*	Eenmalig	
m1002	Metingen luchtemissies	Ga na wanneer u een emissiemeting moet uitvoeren.	Eenmalig	
m1003	Metingen luchtemissies	Voer afzonderlijke metingen uit en stel een rapport op.*	Een keer per 4 jaar	
m1008	Metingen luchtemissies	Onderhoud meetapparatuur.	Voortdurend	
m1004	Continue meting luchtemissies	Voer continue metingen uit en stel een rapport op. *	Voortdurend	
m1006	Continue meting luchtemissies	Tref voorzieningen bij overschrijding emissie-eisen.	Eenmalig	
m1009	Continue meting luchtemissies	Meld overschrijding van emissie-eisen bij het bevoegd gezag.	Eenmalig	
m1005	Eisen luchtemissies	Controleer of uw stookinstallaties aan de emissie-eisen voldoen.*	Voortdurend	
m0418	Keuring en onderhoud	Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren.*	Eenmalig	
m0419	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie keuren.*	Voortdurend	
m0422	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie onderhouden als uit de keuring blijkt dat dit nodig is.	Voortdurend	
m0424	Keuring en onderhoud	Bewaar het meest recente bewijs van keuring en onderhoud.	Voortdurend	
m0425	Keuring en onderhoud	Controleer of de goedgekeurde stookinstallatie op de juiste wijze is afgemeld.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan van propaan				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3850		Zorg dat de plaats van de tank, het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen juist zijn.*	Eenmalig	
m3852		Zorg dat de tank voldoet aan PGS 19.*	Eenmalig	
m3855		Ga na hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren.	Eenmalig	
m3853	Keuring en controle	Laat de tankinstallatie keuren.*	Eenmalig	
m3854	Keuring en controle	Zorg dat keuring, herkeuring en onderhoud juist wordt uitgevoerd.*	Eenmalig	
m3856	Keuring en controle	Houd een installatieboek bij.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m0022	Lozen afvalwater	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1169	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1170	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m4t128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3860		Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.*	Voortdurend	
m3865		Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend	
m3864		Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden	
m3863		Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.	Een keer per 2 weken	
m3861	Lozen afvalwater	Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.*	Voortdurend	
m3862	Lozen voorkomen	Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan van drijfmest en digestaat				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3870		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.*	Eenmalig	
m3871		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.*	Eenmalig	
m3872		Plaats een afdekking op een mestbassin.*	Eenmalig	
m3873		Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.*	Eenmalig	
m3877		Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Voortdurend	
m3881		Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Eenmalig	
m3874	Bovengronds mestbassin	Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.*	Eenmalig	
m3878	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Ga na wat de referentieperiode van het mestbassin is.*	Eenmalig	
m3879	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Laat het mestbassin en de afdekking keuren.*	Een keer per 6 jaar	
m3880	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Eenmalig	
m3875	Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.*	Eenmalig	
m3876	Keuring en controle	Controleer het mestbassin en de afdekking.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0083	Gasolie	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0084	Gasolie	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig	
m0085	Gasolie	Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig	
m0087	Gasolie	Zorg dat uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie voldoet aan BRL K903.	Eenmalig	
m0088	Gasolie	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0089	Gasolie	Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig	
m0090	Gasolie	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0091	Gasolie	Gebruik voor inpandig opslaan een opslagtank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig	
m0092	Gasolie Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig	
m0093	Gasolie Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar	
m0094	Gasolie Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0095	Gasolie Keuring en controle	Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar	
m0096	Gasolie Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0097	Gasolie Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar	
m0098	Gasolie Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar	
m0102	Gasolie Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar	
m0105	Gasolie Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig	
m0106	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.*	Eenmalig	
m0108	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m0109	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig	
m0111	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank.	Voortdurend	
m0086	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf</i>				

Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4010		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.*	Voortdurend	
m4015		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.*	Eenmalig	
m4020		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand	
m4021		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig	
m4000b	Dierenverblijven reinigen	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend	
m4001b	Dierenverblijven reinigen Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m4002b	Dierenverblijven reinigen Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater dat u loost in het vuilwaterriool te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m4022	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig	
m4023	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend	
m4003b	Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3740		Voer het slachten en bewerken van dierlijke bijproducten binnen uit.	Voortdurend	
m3745		Sla vaste mest dat vrijkomt bij slachten op in afgesloten en lekvrije tonnen of bakken.	Voortdurend	
m3746	Keuring en controle	Controleer of bij het broeien of koken u dampen en gassen juist afvoert.*	Eenmalig	
m3741	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en vetafscheider.	Eenmalig	
m3742	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m3743	Lozen in vuilwaterriool	Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.	Een keer per maand	
m3744	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van biologisch gezuiverd afvalwater.*	Voortdurend	
m3750	Lozen in vuilwaterriool Pekelen	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor lozen van pekeldaden als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	
m3748	Pekelen	Ruim bij het pekelen gemorste of gelekte stoffen op en voer ze af als afvalstof.	Voortdurend	
m3749	Pekelen	Stel werkinstructies op voor het omgaan met gemorste stoffen bij het pekelen.*	Eenmalig	
m3747	Pekelen	Zorg dat het pekelen plaatsvindt boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0341	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m0342	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0401	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
m0403	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m0404	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m0405	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
m0351	ADR klasse 4	Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0332	Gasflessen	Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend	
m0345	Gasflessen	Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0350	Gasflessen Gasflessen buiten een opslagvoorziening	Zorg dat gasflessen buiten een opslagvoorziening een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend	
m0349	Gasflessen Gasflessen met blusgas of kooldioxide	Zorg dat de opslagplaats voor gasflessen met blusgas of kooldioxide herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend	
m0331	Gasflessen Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gasen buiten	Zorg dat de afstand tussen woningen en een buitenopslag voor gasflessen met meer dan 1000 liter brandbare gasen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Lassen van metalen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1100		Voer laswerkzaamheden binnen een gebouw uit.*	Voortdurend	
m1101		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m1108		Voer afgezogen lasrook bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1107		Registreer de gebruikte lastoevoegmaterialen en laselektroden.*	Voortdurend	
m1102	Filter of gaswasser	Voer afgezogen lasrook door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter.*	Eenmalig	
m1103	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het filter moet controleren.	Eenmalig	
m1104	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het filter.	Voortdurend	
m1105	Filter of gaswasser	Onderhoud de filterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Lassen van metalen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1106	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het filter.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Algemene milieuregels voor lozen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4095	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4094	Lozen afvalwater	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t411	Lozen afvalwater	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf				

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
m0584	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Laat de vloeistofdichte vloer of verharding regelmatig beoordelen en goedkeuren.*	Een keer per 6 jaar	
m0586	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Laat de vloeistofdichte vloer of verharding direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.*	Eenmalig	
m0588	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Controleer de vloeistofdichte vloer of verharding jaarlijks.	Een keer per jaar	
m0589	Vloeistofdichte vloer of verharding Keuring en controle	Laat de vloeistofdichte vloer of verharding beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor energiebesparing

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t202	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverstopping.*	Voortdurend	
m3240	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	
m3242	Middelgrote en grote verbruikers	Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.*	Een keer per 4 jaar	
m3241	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Agnt68vi8zd.pdf</i>				

Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.