



**gemeente
putten**

Fontanusplein 1
Postbus 400
3880 AK Putten
T (0341) 359 611
F (0341) 359 659
E info@putten.nl
www.putten.nl

Banknr. 4464.88.240
KvK 08216960

afschrift bestemd voor:

RO - Eva



Zaaknummer

Beoordelingsformulier

Opdrachtgever : Woningstichting Putten
Adres : Van Damstraat, Da Costastraat, Garderenseweg
Kadastraal bekend: Gemeente Putten, Sectie C, nummers 5619, 6694, 7054, 7055, 7056, 7057.

INLEIDING

Op 22 september 2011 is door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. een verkennend bodemonderzoek, met het projectnummer P11M0162, opgesteld betreffende verschillende percelen aan de Van Damstraat, de Da Costastraat en de Garderenseweg.

UITVOERING

De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de NEN 5740 met als hypothese "onverdacht".

RESULTATEN

Zintuiglijk

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk op enige sporen van puinresten na, geen waarnemingen gedaan die zouden kunnen duiden op een eventuele bodemverontreiniging. Het monster met puinresten is separaat geanalyseerd.

Bovengrond

In de bovengrond (0-0,5 m-mv) zijn lood, zink, PAK en PCB's boven achtergrondwaarde aangetroffen. De overige geanalyseerde parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde en /of detectiegrens gemeten.

Ondergrond

In de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) zijn PCB's boven achtergrondwaarde aangetroffen. De overige geanalyseerde parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde en /of detectiegrens gemeten.

Grondwater

Het grondwater is niet onderzocht aangezien de grondwaterstand lager was dan 5 m-mv.

CONCLUSIE

Gezien de lichte overschrijding van de achtergrondwaarde geeft de geconstateerde verontreiniging geen beperkingen voor het bodemgebruik.

Datum : 16-3-2012
Opgesteld door : Jasper Rabou

