

Advies: Ruwenbergstraat 52, Sint-Michielsgestel

> Gegevens risicobeheersing

Behandeld door:	Peter Vernooij / Paul de Kort
Telefoon:	06-21154752
E-mail:	p.vernooij@brwbn.nl
Datum brief:	8 februari 2021

> Gegevens aanvrager

Aanvrager	Mijngemeentedichtbij
Contactpersoon:	P. van Iersel
Telefoon en e-mail:	0411-655261 / P.v.Iersel@MijnGemeenteDichtbij.nl

> Gegevens aanvraag

Locatie	Ruwenbergstraat 52, 5271AG Sint-Michielsgestel
Zaaknummer aanvrager:	Wijziging cafe/ bedrijfswoning naar woonfunctie
Zaaknummer brandweer:	2021-000195

> Adviesgrondslag

U hebt op 20 januari j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept onderbouwing 'Ruwenbergstraat 52, Sint-Michielsgestel'. Voor benzine tankstations is het aspect externe veiligheid niet relevant. De PGS 28 is bij deze tankstations relevant. De afstanden die in deze PGS worden benoemd rijken niet tot het plangebied. Op basis van wet en regelgeving zijn er geen belemmeringen.

Omdat er toch enige zorgen lijken te zijn over de veiligheid zal ik risicogericht het scenario beschrijven en aangeven wat het effect van een incident kan zijn. Het vulpunt van het tankstation ligt aan de andere zijde van het tankstation. Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat de benzine uitstroomt in de richting van het plangebied. Een ontsteking van de plas zal waarschijnlijk niet lijden tot slachtoffers en ernstige schade aan de woningen. Om deze reden worden er geen aanvullende maatregelen geadviseerd in het kader van externe veiligheid.



BRANDWEER

Brabant-Noord