



Hermalen 7
5481 XX Schijndel
Tel. (073) 543 10 10
Fax (073) 549 83 60

Postadres: Postbus 12
5480 AA Schijndel

ING nr. 068.49.29.481
K.v.K. Den Bosch 171.38633



E-mail info@bodac.nl
Internet www.bodac.nl

EINDRAPPORTAGE

Het opsporen en ruimen van conventionele niet gesprongen
explosieven Brede School

Opdrachtgever : Gemeente Sluis

Projectnummer: 50024

Datum: 01-05-07	Datum: 01-05-07	Datum: 11.07.2007
Naam: Dhr. G. Asveld Functie: Senior OCE-deskundige	Naam: Dhr. P. Brands Functie: Projectleider	Naam: H. Saffrie Functie: Projectleider Gem. Sluis
Goedgekeurd 	Gecontroleerd 	Opsteller 

Opgesteld door;

Dhr. G. Asveld
Senior OCE-deskundige Bodac B.V.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1.....	3
ALGEMEEN.....	3
HOOFDSTUK 2.....	4
HET ONDERZOEK.....	4
HOOFDSTUK 3	5
RESULTATEN.....	5
HOOFDSTUK 4.....	6
CONCLUSIE.....	6
BIJLAGEN.....	7
REVISIETEKENING	8
EXPLOSIEF VRIJ VERKLARING	9

Hoofdstuk 1.

Algemeen.

De te onderzoeken locatie is gesitueerd rond de bibliotheek gelegen aan de Ghistelkerke 1 te Breskens

Uit de verzamelde gegevens kan worden geconcludeerd dat het te bewerken perceel is bevochten.

De detectie is na opdracht van de Gemeente Sluis uitgevoerd door BODAC BV Schijndel.

Deze rapportage heeft betrekking op het analoog inmeten van het terrein.

De detectie en gecontroleerde ontgravingen zijn uitgevoerd door;

Dhr. G.Asveld Senior OCE-deskundige

Dhr. M.Asveld Assistent OCE deskundige

Dhr. P. v.d. Boomen Assistent OCE deskundige

Dhr. H. Tops Assistent OCE deskundige

Dhr. A. Wouters Assistent OCE deskundige

Dhr. A. Walraven Assistent OCE deskundige

Dhr. M. Buis machinist CATII beveiligde graafmachine

De detectie werkzaamheden zijn uitgevoerd op 19-03-2007 en van 21-03 t/m 29-03-2007

Het benaderen van de verstoringen is gelijktijdig met de detectie uitgevoerd.

Hoofdstuk 2.

Het onderzoek.

De detectie naar niet gesprongen conventionele explosieven (NGE-en) is uitgevoerd op 19-03-2007 en van 21-03-2007 t/m 29-03-2007.

Het afgezochte terrein heeft een oppervlakte van ca. 10630m².
Een revisietekening is als bijlage toegevoegd.

Het in te meten terrein is, voorafgaand aan de metingen, uitgezet in 24 vakken.

De vakken zijn ingelopen in banen met een onderlinge afstand van 0,50m.
De uitgezette vakken zijn afgezocht middels oppervlakedetectie met de magnetometer "Vallon EL1302 D1/Vallon EL 1302 A1".

Op 19-03-2007 is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden met betrekking tot het opsporen van conventionele explosieven (CE). In eerste instantie was er te veel oppervlakte verstoring om een nauwkeurige detectie uit te voeren. Na overleg is besloten om een toplaag van ongeveer 40cm af te graven en vervolgens een oppervlakedetectie uit te voeren.

De aangetroffen verstoringen zijn gecontroleerde ontgraven. De ontgravingen zijn handmatig uitgevoerd, waarnodig met ondersteuning van een Categorie 2 beveiligde graafmachine.

Tijdens het benaderen van significante verstoringen is een drietal kabels en een vermoedelijke gasleiding aangetroffen. De leiding en kabels gaven een verstoring aan weerszijde van 3meter. Deze gebieden komt dan ook niet in aanmerking voor een vrijgave. Langs de Ghistelkerke bevindt zich eveneens ondergrondse infra. De niet te vrij te geven gebieden zijn op de revisietekening rood gemarkeerd.

Tijdens het gecontroleerd ontgraven is er één munitieartikelen aangetroffen. Het munitieartikel is als bijlage toegevoegd in.

Hoodstuk 3

Resultaten

1 brisantgranaat van 9,4cm met een tijdontsteker TB199.

De overige, niet explosieve, objecten die aangetroffen zijn:

3 bossen prikkeldraad.

27 schervenputten.

1 waterput.

4 kabels

1 vermoedelijke gasleiding.

De overige verstoringen werden aangetroffen in de vorm van restanten puin.

Hoofdstuk 4


Conclusie

Na verwijdering van de significante verstoringen is met de ons ter beschikking staande kennis, ervaring, apparatuur het te onderzoeken gebied vrij van explosieven.

Bijlagen

Revisietekening
Explosief vrij verklaring

Revisietekening



- Benaderd
- niet af te rekenen
- KABEL
- leiding
- put

Explosief vrij verklaring

BODAC B.V. Explosieven opsporingsbedrijf



Hermalen 7
5481 XX Schijndel
Tel. (073) 543 10 10
Fax (073) 549 83 60

ING nr. 068.49.29.481
K.v.K. Den Bosch 171.38633

Postadres: Postbus 12
5480 AA Schijndel

E-mail info@bodac.nl
Internet www.bodac.nl

Gemeente Sluis
t.a.v. Dhr. H. Saffrie
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Datum, 17 april 2007

Explosieven vrij verklaring

Ondergetekende verklaart hierbij dat:

-Op en rond het perceel aan de Gistelkerke 1 te Breskens
Gebied ten behoeve van nieuwbouw groot 10630m².
Werknummer: 50024.

-Het bovenvermelde gebied is onderzocht met inzet van apparatuur Vallon Ferrouslocator EL 1302D1 (magnetometer).

-Alle verdachte verstoringen zijn verwijderd, met uitzondering van die objecten waarover tussen opdrachtgever en aannemer overeenstemming bestaat om deze objecten niet te ruimen.

Schijndel, 17 april 2007

BODAC BV
Pascal Brandts

Projectleider

Gerhard Asveld

Senior-OCE-deskundige