

Gemeente Wijchen

D.t.v. Omgevingsdienst Regio Nijmegen
De heer M. Geurts
Postbus 1603
6501 BC NIJMEGEN

Sector Brandweer

Prof. Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 10 augustus 2015
Betreft: Uw verzoek om advies over het
bestemmingsplan Houtsestraat naast 16 te
Balgooij en Hoogeerdstraat 24 te Niftrik

Contactpersoon
Hans de Harder
088 457 50 83
hans.de.harder@vrgz.nl

Bijlage(n): -

Briefnr: VR/BRW/15/3036/HH

Geachte heer Geurts,

Op 5 augustus ontvingen wij van u, namens de gemeente Wijchen, een adviesverzoek over het bestemmingsplan Houtsestraat naast 16 te Balgoij en Hoogeerdstraat 24 te Niftrik. Dit bestemmingsplan beoogt de realisering van twee panden op twee locaties. Bij uw adviesverzoek heeft u de concept ruimtelijke onderbouwing en een memorandum met een beschouwing van de externe veiligheidssituatie meegestuurd.¹

Uit uw memorandum blijkt dat alleen de ontwikkeling aan de Hoogeerdstraat 24 te Niftrik hoeft te worden verantwoord. Dat plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgastransportleiding en de Maas. Voor het transport over de Maas stelt u voor de standaard tekst te gebruiken uit beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Wijchen. Wij ondersteunen dat voorstel. Voor het risico veroorzaakt door de hogedruk aardgastransportleiding geeft u dan dat met een beperkte verantwoording kan worden volstaan. Onderstaand treft u een beschouwing op hoofdlijnen van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid in geval van een incident met de gasleiding ter hoogte van het plangebied.

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding

De inzet van de hulpdiensten bij een fakkelbrand na een leidingbreuk zal gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van secundaire branden. Gezien de omvang van het te verwachten effectgebied, zal over het algemeen de inzet van een brandweercompagnie (ongeveer honderd man brandweerpersoneel en bijbehorend materieel) noodzakelijk zijn. Volgens de landelijke richtlijn vergt het formeren van een brandweercompagnie 45 minuten.

¹ Memorandum van 5 augustus 2015 met onderwerp 'EV paragraaf voor toelichting in bestemmingsplan 'Houtsestraat naast 16 te Balgoij en Hoogeerdstraat 24 te Niftrik'', opgesteld door Mark Geurts van de ODRN.

Gezien de hoeveelheid personeel, materieel en de omvang van het te verwachten effectgebied dienen de bereikbaarheid en de blus- en koelwatervoorzieningen vooral op wijkniveau te worden beoordeeld. Hoewel dit locatiespecifiek is, zijn hier op voorhand geen grote problemen bekend of te verwachten.

Mogelijkheden voor de zelfredzaamheid

Indien zich een fakkelbrand voordoet, moeten personen binnen het plangebied, gezien de grote afstand tussen het pand en de gasleiding, in de gelegenheid zijn om te kunnen schuilen. De verwachting is dat het nieuwe pand op die afstand daarvoor voldoende mogelijkheden zal bieden.

Ik vertrouw er op u met dit advies voldoende van dienst te zijn geweest. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,


J.A. de Harder
Specialist Risico's en Veiligheid