

Bijlage 11: Eisen Bbgbop (Advies Brandweer Gelderland-Zuid)

Uitgangspunten inrichting kampeerterrein

- In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier standplaatsen voor kampeermiddelen met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000 m² (artikel 3.23 lid 2);
- De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment bedraagt tenminste 30 minuten, wat behaalt kan worden door een vrije afstand van tenminste 5 meter;
- De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een cluster kampeermiddelen en een ander cluster kampeermiddelen op een andere standplaats bedraagt tenminste 20 minuten, wat behaalt kan worden door een vrije afstand van tenminste 3 meter;

Dat wil zeggen dat:

- Het oppervlak van het brandcompartiment bepaald wordt door het gebruikte oppervlak van de kampeermiddelen;
- Er maximaal vier standplaatsen in een brandcompartiment mogen liggen;
- Per standplaats een cluster van kampeermiddelen (kampeermiddelen met bijbehorende bouwsels) dichter bij elkaar mag staan, waarbij er sprake is van vrij gegeven indeelbaarheid.

Inrichtingsmogelijkheden binnen de voorschriften van het BBGBOP (niet zijnde tentenkamp)

1. Basisinrichting standplaatsen en kampeermiddelen



- 4 standplaatsen per brandcompartiment;
- Afstand tussen de (clusters van) kampeermiddelen 3 meter (of een WBDO van 20 minuten);
- Afstand tussen de brandcompartimenten 5 meter (of een WBDO van 30 minuten);
- Totaal gebruiksoppervlak van de kampeermiddelen (de groene vlakken) max. 1.000m² per brandcompartiment;
- Geen voorgeschreven indeling binnen de randen van het cluster kampeermiddelen (het groene vlak)

2. Inrichting één standplaats per brandcompartiment met één cluster van kampeermiddelen



- a. 1 grote standplaats;
- b. Afstand tussen de brandcompartimenten (in deze situatie gelijk aan de standplaatsen) 5 meter (of een WBDBO van 30 minuten);
- c. Totaal gebruiksoppervlak van de kampeermiddelen (het groene vlak) max. 1.000m²;
- d. Geen voorgeschreven indeling binnen de randen van het cluster kampeermiddelen (het groene vlak), waardoor een wirwar van kampeermiddelen toegestaan wordt (zie ook punt f)
- e. Het cluster van de kampeermiddelen mag even groot zijn als de standplaats;
- f. Binnen de toelichting van het BBGBOP wordt als voorbeeld voor een dergelijk cluster wel een sociaal verband aangehaald in de lijn van het Bouwbesluit, maar deze wordt niet als harde eis gesteld. Hierbij ontstaat wel de vraag vanuit veiligheidsoogpunt of hiermee een veilige situatie gecreëerd wordt.

Bijbehorende begripsomschrijvingen

Kampeermiddel:

tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, en voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Kampeertent:

kampeermiddel dat overwegend bestaat uit textiel materiaal;

Kampeerderrein:

plaats of gedeelte van een plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht voor het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen;

Tentenkamp:

kampeerderrein of deel daarvan waar nachtverblijf uitsluitend plaatsvindt in kampeertenten;

HOOFDSTUK 3 BOUWTECHNISCHE VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BRAND

3.7 Beperking van uitbreiding van brand

Artikel 3.21 Aansturingsartikel

1.Een plaats is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt.

Artikel 3.22 Ligging in brandcompartiment

1.Een bouwsel of een gedeelte van een of meer bouwsels ligt in een brandcompartiment.

2.Onverminderd het eerste lid liggen in een brandcompartiment:

a.een besloten ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 160 kW worden opgesteld, of

b.een of meer gezamenlijk bovengronds opgestelde afvalcontainers met brandbare materialen met een totale inhoud van meer dan 10 m³.

3.Het eerste lid is niet van toepassing op een verkeerstent, op een jachthaven of op een tentenkamp.

Artikel 3.23 Omvang brandcompartiment

1.Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan

a.1.000 m² voor een logiesfunctie,

b.2.000 m² voor een bijeenkomstfunctie, een kantoorfunctie en een winkelfunctie, en

c.3.000 m² voor een industriefunctie, een sportfunctie en overige gebruiksfuncties.

2.In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier standplaatsen voor kampeermiddelen en bijbehorende bouwsels met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000 m².

3.Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de recreatieligplaatsen in een jachthaven of op een tentenkamp.

Artikel 3.25 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

1. De overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 30 minuten.

2. Aan de in het eerste lid vereiste weerstand wordt voldaan indien de afstand van een brandcompartiment tot een ander brandcompartiment ten minste 5 m is.

3. In afwijking van het eerste lid is de overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een cluster kampeermiddelen naar een ander cluster kampeermiddelen op een andere standplaats ten minste 20 minuten.

4. Aan de in het derde lid vereiste weerstand wordt voldaan indien de afstand van enig bouwsel tot een kampeermiddel op een andere standplaats ten minste 3 m is.

5. Indien een afstand als bedoeld in het tweede of vierde lid wordt gehanteerd, is de tussenliggende oppervlakte vrij van materialen, anders dan levende natuur of vervoermiddelen, die brandoverslag kunnen bevorderen.

6. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend plaatsperceel gelegen bouwsel wordt voor het op het andere plaatsperceel gelegen bouwsel uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de plaatsperceelsgrens gelegen bouwsel. Indien het plaatsperceel grenst aan een openbare weg, aan openbaar water of openbaar groen, of aan een plaatsperceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen, vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat plaatsperceel.

7. Het zesde lid is niet van toepassing indien er gedurende de periode waarin het bouwsel gebruikt wordt geen sprake is van een bouwsel of bouwwerk op het aangrenzend plaatsperceel.