

Werkorganisatie Druten Wijchen
Kasteellaan 27
6602DB Wijchen

Sector Brandweer
Team OIV
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 30 september 2022
Uw kenmerk:
Betreft: Zaaknummer 2022-006204
Startdocument

Contactpersoon
L Stegink
0884575000

Referentie:
Bijlage(n): 0

Geachte heer/mevrouw,

U heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gevraagd om een advies te geven over het aspect bluswater en bereikbaarheid voor Gildestraat 12, Niftrik. In deze brief treft u ons advies aan. De inhoud mag u lezen als een advies voor een optimalisering van veiligheidsaspecten.

Voor de toetsing is het bouwbesluit 2012 gebruikt.

Beoordeling

De te bouwen woningen liggen meer als 40 meter van een bluswatervoorziening af, dus dit voldoet niet aan artikel 6.30 van het bouwbesluit.
Voor de bereikbaarheid voorzie ik hier geen problemen.

Vragen en informatie?

Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met bovenvermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet persoonlijk ondertekend.