

From: [REDACTED]@vallei-veluwe.nl>
Sent on: Tuesday, June 3, 2025 8:48:50 AM
To: [REDACTED]@deomgevingsadviseurs.nl>
CC: [REDACTED]@vallei-veluwe.nl>
Subject: Watertoets Ierstweg 2 Hattem

Goedemorgen,

Ik zag uw watertoets binnenkomen bij ons. In de uitleg lees ik dat de beoogde ontwikkeling het stoppen met intensieve veehouderij, gebouwen slopen en het realiseren van een compensatiekavel inhoudt. Op voorhand zie ik hiervoor geen grote belemmeringen maar wel een aantal kleine aandachtspunten bij de uitwerking.

- Verharding, ik vermoed dat er netto geen toename verharding gerealiseerd zal worden echter goed om in beeld te brengen hoeveel m2 verhard oppervlak gesloopt wordt en hoeveel daarvoor in de plaats terugkomt.
- Mochten er aanpassingen in het watersysteem beoogd zijn (dempen / plaatsen van duikers / omleggen watergang) dan zal afhankelijk van de exacte ingreep hiervoor een vergunning aangevraagd moeten worden.

Graag ontvangen wij het voorlopig ontwerp als meer duidelijk is over de beoogde plannen. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Veel succes bij de verdere uitwerking.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Beleidsmedewerker planvorming

Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10 | Apeldoorn
Postbus 4142 | 7320 AC Apeldoorn
055-527 29 11

