

BRANDWEER

Omgevingsdienst Brabant-Noord
t.a.v. Dhr. R Hovestad
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	26-10-2017	Behandeld door	P. de Kort	Bijlage
Onze referentie		Telefoon	088-0208241	
Uw referentie		E-mail	Risicobeheersing@brwbn.nl	
Onderwerp	Advies Externe veiligheid Nistelrodeseweg 13a & 13b			

Geachte mijnheer Hovestad,

U hebt op 24 oktober j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op de ruimtelijke onderbouwing Nistelrodeseweg 13 a & 13b in Uden. De ruimtelijke onderbouwing moet leiden tot het oprichten van twee bedrijfsloodsen welke een eerder aanwezige loods vervangen.

In uw memo "Beoordeling milieuparagraaf ikv RO: Nistelrodeseweg 13a en 13b Uden: Dhr. J. Verwijst" gaat u in op de verantwoording van het groepsrisico.

In de beoordeling t.a.v. de bestrijdbaarheid schrijft u in antwoord op de vraag: *Is het rampscenario te bestrijden?* dat de ter plaatse aanwezige waterleiding/brandkraan over onvoldoende capaciteit beschikt.

De conclusie dat er onvoldoende water ter beschikking is om een incident op de A50 te bestrijden is juist. Dit is echter het gevolg van het feit dat in algemeenheid langs snelwegen niet in bluswatervoorzieningen is voorzien.

De Veiligheidsregio ziet verder geen reden voor het maken van op-of aanmerkingen en onderschrijft uw zienswijze.

Het oprichten van de loodsen heeft geen negatieve gevolgen heeft voor de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten.

Een nader advies is niet noodzakelijk.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

P de Kort
Specialist Risico's en Veiligheid.