

BRANDWEER

ODBN
t.a.v. de heer H de Lange
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	24-04-2018	Behandeld door	P de Kort	Bijlage	-
Onze referentie	-	Telefoon	088-0208241		
Uw referentie	-	E-mail	risicobeheersing@brwbn.nl		
Onderwerp	Advies Brandweer Brabant-Noord d.d. 20-08-2015				

Geachte heer de Lange,

U heeft mij per e-mail; verzocht om een eerder verstrekt advies opnieuw te sturen omdat het advies nu in uw bezit zeer slecht tot niet meer leesbaar is. Het advies heeft betrekking op de partiële herziening van het uitwerkingsplan Velmolen-oost, fase 1 locatie Gulden. Het eerder verstrekte advies is helaas niet meer in ons archief traceerbaar. Om deze reden volgt hierbij het advies opnieuw waarbij de tekst 1 op 1 is overgenomen.

"Ik ontvang van u een verzoek op de partiële herziening uitwerkingsplan Velmolen oost fase 1 locatie Gulden

Conform artikel 8 lid 2 van het Bevt is het niet noodzakelijk om een volledige groepsrisicoverantwoording te doorlopen. Wel moeten de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, artikel 7 lid 1 Bevt worden beschouwd. Om efficiënt hulp te kunnen bieden ten tijde van een ongeval zijn de bereikbaarheid en bluswatervoorziening van belang. Ten aanzien van deze onderwerpen adviseer ik het volgende:

Bluswatervoorziening

Om een brand in het plangebied te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat er voldoende primair en secundair bluswater aanwezig is. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waarbij eveneens een omgevingsvergunning deelzaak bouwen noodzakelijk is wordt de aanwezigheid van bluswater in het kader van getoetst. Ik adviseer u bij het verdere ontwerp van het plangebied rekening te houden met de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland.

Bereikbaarheid

De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van de bereikbaarheid zijn eveneens opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de bereikbaarheid te verwachten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, voor vragen kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar"

Tot zover de letterlijke tekst uit het advies d.d.20-08-2015.
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest

Met vriendelijke groet,

de Specialist Risico's en Veiligheid

P de Kort

BRANDWEER

ODBN

T.a.v. Dhr. de Lange
Postbus 88
5430 AB CUIJK

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	20 augustus 2015	Behandeld	Ing. T.A.J.A. Robben	Bijlage
Onze		Telefoon	06 13726150	
Uw referentie		E-mail	t.robbe@brwbn.nl	
Onderwerp	Advies partiële herziening uitwerkingsplan Velmolen oost, fase 1, locatie Gulden			

Geachte heer de Lange

Ik ontvang van u een verzoek om advies op de partiële herziening uitwerkingsplan Velmolen oost, fase 1, locatie Gulden.

Conform artikel 8, lid 2 van het Bevt is het niet noodzakelijk om een volledige groepsrisico-verantwoording te doorlopen. Wel moeten de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, artikel 7, lid 1 Bevt, worden beschouwd.

Om effectief en efficiënt hulp te kunnen bieden ten tijde van een ongeval zijn de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening van belang. Ten aanzien van deze onderwerpen adviseer ik u het volgende:

Bluswatervoorziening

Om een brand in het plangebied te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat er voldoende primair en secundair bluswater aanwezig is. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij eveneens een omgevingsvergunning deelzaak bouwen noodzakelijk is, wordt de aanwezigheid van bluswater in het kader van deze vergunning getoetst. Ik adviseer u bij het verder ontwerpen van het plangebied rekening te houden met de handreiking 'Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid' van Brandweer Nederland.

Bereikbaarheid

De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van de bereikbaarheid zijn eveneens opgenomen in de handreiking 'Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid'. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de bereikbaarheid te verwachten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,

P. Verlaan
Commandant