



408	Mechanische geforceerde ventilatie, in entreehal natuurlijke aanvoer met geforceerde afvoer in kantoren een energiezuinig WTW systeem met in- en afvoer van interieurlicht.
-----	---

Brand en vluchtheugen	
Compartimenten: tabel 2/81	
aanpakke gebouwd met 1 ^{ste} (verblijfsgebieden)	
Brandcompartiment bijeenkomst functie > 1000 m ² , niet van toepassing.	
Het gemeentelijke opstapen is 400 m ² compartiment.	
500 m ² brandcompartiment-functie: 500 m ² , niet van toepassing.	
Vluchtroute maximaal 30 meter, tabel 2/10	
Traag opgang deuren extra bevestigd niet deuren 30 min veldto	
Vluchtroute anderszins anderszins verlaten situatie / richtingsaanwijzing	
De inhoud (1991) voorzien van noodverlichting overeenkomstig artikel 6.3.	

kleuren en materialen	material	kleuren
oefeningen	gewraagd beton	betongrijs
dagbureaus wanden/ plin	stempeld wit verband metaalrsk, gevoegd	grijsbruin, donkere ve
persië	stempeld zetselw, gemefeld	grijsbruin, wit
constructiewanden	Kalkzandstenen blokken	wit met geschildd
constructiewanden	YBI kanalen opaal	grijsbruin
donkerveld zuidzijde (recht)	Acaia planken natuurl, 25x120 mm	vergrijzd hout
donkerveld noordzijde (links)	sedum donkergrijs (gren)	
bolle wanden	hout imitatie zwartw, verlijmt	hout kleur
kazijnen	themisch onderbroken aluminium	antraciet grijs
beveiliging	stod, verlijmt	grijsbruin
Akroestische plafonds	Rockfon mao akoustik	wit
waterdichte wanden natte ruimten	tegelpark vloer tot plafond	wit, blokebrond
waterdichte vloeren natte ruimten	vloer tot plafond	antraciet, vloerbrond

Normen en uitvoering volgens bouwbesluit en/of vigerende voorschriften uitsluitend de laatste geldende versie van de norm

elektro conform	NEN 1010	
gasnet conform	NEN 1078, 8078 en NPR 3378	
water voor zielel conform	NEN 1006	
ruiding en dragconstructies	vrij naar rapport constructeur	
ruiding conform	NEN 3215/ 7013/ 7014, dikwandig PVC	
ventilatie conform	NEN 1088/ 2737	
beglazing conform	NEN 3976/ NPR 3977	
veiligheids glas	NEN 2608/ NPR 3599	
inwerking	NEN 5087/ 5096	
	veerstopkassie II / SGO **	
brandvoortelating	interieur NEN 10501- klasse D, rookklasse S2	
	exterieur tot 250cmplaatje bevelbekleding brandklasse B	
	(fictuierd met deuren)	
Noodverlichting	NEN 3011	
vliegcur bedekking	NEN 0003	
Roeggas afvoeren	NEN 6062	
EPc waarde berekening	zie rapportage	Verwarming en koeling via een Lucht-water warmtepomp.
EPc raaf wand	4,5	Afsluit van warmte en koude via de VBI Ecologische knoepstap afsluit
EPc totaal dak	0,5	Ventilatie dsm, WTW systeem, geïsoleerd, t.b. kantoren
EPc totaal vloer	0,5	Warm water midsd zonnepanelen en opslagput
Luchtverliescoëfficient interieur	NEN 2586	Elektro op te bevelen vloers tot parocel midsd PIR panelen.
Gevel isolatie berekening	NEN 1056	

Dragende constructies en constructie maten en detailleringen conform berekening
van constructeur Vermeij/ VO rapportage 11099, april 2020

