

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 11 september 2024 10:23
Aan: info@boomkwekeriicoonen.nl
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: ADVIES waterschap. BKW Coonen Baarlo - Kessel gevraagd

Beste [REDACTED]

Voor de verharding foliekas, loods en containerveld zul je ongeveer 3800 m3 aan berging moeten realiseren. Deze berging zal dan binnen 24 uur weer beschikbaar moeten zijn voor een nieuwe bui. Daarnaast zul je van het containerveld de first flush moeten opvangen dat is ongeveer 70 m3.

In de nabije omgeving liggen geen waterlopen van het waterschap er liggen wel perceelsslots en bermsslots.

De voorwaarden voor pot en containerteelt zijn terug te vinden in het Bal paragraaf 4.73

Artikel 4.778 tm 4.783

In 4. 781 lid 1b staat de opvang first flush benoemd en verplichting tot hergebruik.

Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur plantoetsing
[REDACTED]



met de omgeving, voor de omgeving



Direct aanmelden voor onze nieuwsbrief

Van: [REDACTED]
Verzonden: zondag 1 september 2024 07:44
Aan: plantoetsing <plantoetsing@waterschaplimburg.nl>
CC: [REDACTED]
Onderwerp: ADVIES waterschap. BKW Coonen Baarlo - Kessel gevraagd

Baarlo 1 september

Aan de heren [REDACTED]

Wij hebben afgelopen december 2023 een aanvraag ingediend voor een mogelijk uitbreiding van ons bedrijf op het adres Keizersbaan 8a in Kessel. Zie Bijlage de Ruimtelijke onderbouwing.

Op 6 juni kregen we een schrijven van de gemeente zie bijlage met de vraag het advies van waterschap Limburg.

Daarom deze mail:

Zie het RO

Pag.6 de beoogde ontwikkeling

De maten zijn toch

- Bouw foliekas 22.100 m2
- Loods – bedrijfsruimte 2125 m2
- Bassin 1600 m2
- Containervelden 13.350 m2

Echter dit alles zal fases worden uitgevoerd zie pag 19.

Daarom plannen kunnen worden bijgesteld na bijvoorbeeld 2030

Daarom ons verzoek kunnen jullie een advies geven

- Grootte bassin
- Infiltratie voorziening Zie bijlage rapport over doorlatendheidsonderzoek nov 2023
- Beken grenzend aan dit perceel

Mijn vraag/ verzoek kunnen jullie ons helpen?

Wij hadden graag van u vernomen wie dit oppakt? En welke doorlooptermijn voor dit advies.

Zover bedankt en wij hopen spoedig iets van te horen van jullie

Met vriendelijke groet,



Boomkwekerij Coonen BV

Op den Bosch 10

5991 NE Baarlo LB

T: 0031 (0)77 477 2389

F: 0031 (0)77 477 3565

E: info@boomkwekerijcoonen.nl

I: www.boomkwekerijcoonen.nl

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 14 augustus 2024 13:01

Aan: [redacted]

CC: plantoetsing <plantoetsing@waterschaplimburg.nl>

Onderwerp: regels voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhardingen

Geachte heer Coonen,

Naar aanleiding van ons telefonisch overleg van zojuist stuur ik u deze mail.

U hebt een perceel aangekocht en bent op zoek naar de regels met betrekking tot 'hoe om te gaan met hemelwater afkomstig van verharding'.

Het beste kunt u hiervoor contact opnemen met mijn collega's (de heren [redacted]) van plantoetsing en een vooroverleg aanvragen.

Zij kunnen u deze regels het beste uitleggen.

Ik heb in cc het e-mail adres opgenomen waarmee u met mijn collega's in contact kan komen.

Met vriendelijke groet,


Vakspecialist vergunningen


Werkzaam op: ma di wo do



met de omgeving, voor de omgeving



Direct aanmelden voor onze nieuwsbrief