

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. mevrouw A. Schuiling
Stedumermaar 1
9735 AC GRONINGEN

DATUM	21 juli 2025
UW REFERENTIE	Mail d.d. 21-07-2025
ONZE REFERENTIE	TOE0022988 LKU/CZE
BEHANDELD DOOR	Kuiper, Luuk
TELEFOON DIRECT	088 936 81 92
E-MAIL	toestemming@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	5

BETREFT Toestemming hebben en houden optimalisatie waterberging met tijdelijke peilverhoging De Onlanden

Geachte mevrouw Schuiling,

U heeft in uw e-mailbericht van 28 april 2025 TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) toestemming gevraagd om in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding het optimaliseren van een waterberging De Onlanden (hierna te noemen 'werk') te mogen hebben of houden.

Werk versus hoogspanningsverbinding

De waterberging met tijdelijke peilverhoging komt te liggen in de gemeente Roden, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 81, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 1406, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 108, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 1529, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 1527, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 115, kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 1524 en kadastraal bekend als Roden, sectie Q, nummer 1521. Daarmee bevindt het zich (gedeeltelijk) binnen de belaste strook van onze bovengrondse 220 kV-hoogspanningsverbinding Viervelaten-Zeyerveen (VVL-ZYV220) tussen mastnummers 7 en 14. In deze strook moet u onze veiligheidsvoorwaarden opvolgen. Zowel voor uw eigen veiligheid als voor de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet.

Deze brief met voorwaarden kan worden gezien als schriftelijke toestemming zoals wordt bedoeld in het gevestigde zakelijk recht.

De belaste strook heeft op deze locatie een breedte van 25,00 meter aan weerszijden, gemeten vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter).

Ter informatie voegen wij een kaartje uit ons netbeheersysteem bij. Daarin vindt u de situatieschets van onze hoogspanningsverbinding.

Veiligheidsvoorwaarden

Wij geven u toestemming voor het hebben en houden van het optimaliseren van een waterberging t.b.v. De Onlanden. **Let op!** Onze toestemming geldt alleen onder de volgende voorwaarden.

- De waterberging wordt toegepast zoals u heeft omschreven in uw aanvraag en de bijgevoegde documenten.
- Het onderhouden van het te realiseren werk wordt zorgvuldig gedaan. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- U moet ervoor zorgen dat de huidige conditie van waterhuishouding rondom de mast minimaal wordt gehandhaafd.
- Het zichtbare gedeelte van de mastfundatie moet minimaal 0,50 meter boven het niveau van het huidige maaiveld uitsteken.
- Onze hoogspanningsmasten moeten altijd (24/7) vanaf de openbare weg bereikbaar zijn via een vrije strook grond met een breedte van 3,00 meter.
- Rondom de mast moet een vlak drooghouden in verband met de uitvoering van onze onderhoudswerkzaamheden.
- Bepaald dient te worden of onze masten constructief deze waterbelasting aankunnen, u moet door middel van een rapport aantonen dat de grondwaterpeilaanpassing geen nadelige invloed heeft op de mastfundatie.
- Het staalwerk van de hoogspanningsmast mag 1x in de 25 jaar 6 tot 10 dagen onderwater staan. De overige periode moet het staalwerk en de bovenkant fundatie van de hoogspanningsmast niet onderwater staan. Indien hier niet aan wordt voldaan dan dient bepaald te worden welke beschermingsmaatregelen er moeten worden gehanteerd om onze fundatie en constructie te beschermen tegen langdurige waterbelastingen/drijvende objecten/ijsgang e.d:
 - Maatregelen kunnen zijn de masten op een sokkel plaatsen;
 - Conservering aanpassen mastconstructie;
 - Toegang voor onderhoud borgen/afstemmen 365 dagen per jaar.
 - Het toegangspad moet een minimale breedte van 5 meter hebben.
- De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor een geotechnische onderbouwing t.a.v. onze mastfundaties.

Deze toestemming geldt uitsluitend voor het hebben en houden van het werk dat in deze brief wordt genoemd. Voor de realisatie van het werk moet u apart toestemming aanvragen. Wij stellen namelijk extra voorwaarden aan het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van onze hoogspanningsverbindingen. Dat doen wij om de werkomstandigheden veilig te houden voor álle betrokkenen. Daarnaast moeten wij ook tijdens de uitvoering van werkzaamheden de leveringszekerheid bewaken.

Het aanvragen van toestemming voor het realiseren van het werk kunt u zelf doen of door uw aannemer laten doen.

Veranderen uw plannen, dan dient u een nieuwe aanvraag te doen die opnieuw door TenneT moet worden beoordeeld. Wij raden u aan het kenmerk van deze brief (TOE-nummer) in uw nieuwe aanvraag te noemen. Daardoor kunnen wij deze sneller in behandeling nemen.

Aandacht voor veiligheid

Veiligheid vinden wij bij TenneT enorm belangrijk. Daarom voeren wij inspecties uit. Daarbij controleren we of het werk volgens de voorwaarden, die we hierboven hebben genoemd, is gerealiseerd.

Meer informatie over onze veiligheidsvoorwaarden vindt u [hier](#). Aan deze brief is een flyer met een veiligheidscheck toegevoegd. Deel deze ook met anderen die in de buurt van uw werk komen.

Aansprakelijkheid

Indien er aantoonbaar schade wordt geleden bij het realiseren dan wel in gebruik hebben van het werk als gevolg van de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding, dan kan deze schade op basis van het gevestigde zakelijk recht mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in bij TenneT, via onze adviseur (contactgegevens vindt u rechtsboven in deze brief vermeld), dat voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het desbetreffende zakelijk recht.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Kuiper, Luuk
Private Rights Maintenance Advisor



Klik of scan voor brochure "Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding"